



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare
ex Divisione III – Reti elettriche

RESOCONTO VERBALE della CONFERENZA DI SERVIZI dell'8 luglio 2014

Il giorno 8 luglio 2014, alle ore 10,30 presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi (CdS), indetta con nota prot. DIP-EN n. 0012397 del 24/06/2014, nell'ambito del procedimento unico per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del DL 29 agosto 2003 n. 239 (convertito dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i), alla Società Terna S.p.A., alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto a 150 kV in cavo interrato "Maratea – Castrocuoco C.le", nei comuni di Maratea e Trecchina, in provincia di Potenza e di Tortora, in provincia di Cosenza, con la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità, inamovibilità e con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Si precisa che sono state invitate le Amministrazioni/Società di cui all'elenco del foglio firma, parte integrante del presente verbale, e che tali Amministrazioni/Società hanno ricevuto le convocazioni regolarmente ed entro i tempi previsti. Inoltre, in seguito alla ricezione dell'atto di convocazione, nessuna delle amministrazioni ha richiesto la fissazione di una nuova data.

Come attestato dal foglio firma, alla riunione risultano presenti i rappresentanti di:

- Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) – D.G. per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare (DGMEREEN) / ex Divisione III - Reti elettriche;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) – D.G. per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) - Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee - Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio;
- Ministero dello Sviluppo Economico – D.G. per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico - Divisione III;
- Acquedotto Lucano S.p.A.;

oltre ai rappresentanti di Terna Rete Italia SpA – Area Progettazione e Realizzazione Impianti Centro Sud (Terna Rete Italia è la società alla quale Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha



conferito procura affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento) di seguito indicata come Terna.

Il rappresentante del **MiSE-DGMEREEN**, responsabile del procedimento, apre la riunione illustrando i principali elementi della procedura autorizzativa da effettuarsi mediante un procedimento unico svolto ai sensi del DL. 239/2003 e secondo i principi della legge 241/1990. A conclusione del procedimento è previsto il rilascio dell'autorizzazione con decreto del MiSE, di concerto con il MATTM previo rilascio dell'atto d'intesa, ai sensi del citato D.L. 239/2003, da parte della regione interessata dall'intervento (in questo caso la Basilicata e la Calabria).

Con riferimento al caso specifico, il rappresentante del MiSE- DGMEREEN fa presente che la Società TERNA S.p.A. ha presentato istanza datata 14 aprile 2011 (N. Rif. TEAOTNA/P20110000948), protocollata in data 27 aprile 2011 (prot. MiSE DIP-EN n. 0008764) ai sensi dell'articolo 1 sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni dalla legge del 27 ottobre 2003, n. 290 e smi, per la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto a 150 kV in cavo interrato "Maratea – Castrocuoco C.le", nei comuni di Maratea e Trecchina, in provincia di Potenza e di Tortora, in provincia di Cosenza. A seguito della verifica dei requisiti tecnici/amministrativi di ammissibilità dell'istanza, il MiSE, con nota del 13 luglio 2011 (prot. MiSE DIP-EN n. 0014853), ha comunicato l'avvio del procedimento, attribuendo all'istanza il numero di classifica **EL-249** e invitando contestualmente il Proponente ad inviare la documentazione inerente la variante a tutte le Amministrazioni/Enti e Società coinvolte nell'iter e a provvedere alle comunicazioni di legge in merito agli asservimenti.

La Società Terna con nota datata 12 settembre 2011 (prot. TEAOTNA/P20110001995), ha trasmesso la documentazione progettuale alle Amministrazioni/Enti e Società coinvolti nell'iter.

La Società ha poi chiesto ai Comuni interessati (Maratea e Trecchina, in provincia di Potenza e di Tortora, in provincia di Cosenza) di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso al pubblico. Le pubblicazioni sono avvenute dal 26 settembre al 26 ottobre 2011 per i Comuni di Tortora e Trecchina e dal 22 settembre al 22 ottobre 2011 per il Comune di Maratea. La Società ha provveduto a far pubblicare l'avviso sui quotidiani "il Fatto Quotidiano" e "la Gazzetta del Mezzogiorno" in data 17 novembre 2011. L'avviso è stato pubblicato anche sul sito informatico della Regione Basilicata e su quello della Regione Calabria, rispettivamente dal 26 settembre 2011 e dal 30 settembre 2011.

Tali forme di pubblicità hanno prodotto un'osservazione da parte del Comune di Trecchina espressa con la deliberazione di Giunta n. 73 del 25.10.2011.

Il MiSE, verificato l'espletamento degli adempimenti richiesti a Terna, ha convocato, con la citata nota del 24 giugno 2014, l'odierna riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

Il rappresentante del MiSE – DGMEREEN invita poi il rappresentante della società proponente ad illustrare il progetto.



Il rappresentante di **Terna** con l'ausilio di cartografie in scala, grafici, schemi elettrici, tabelle e diagrammi, supportato dalla proiezione di diapositive, illustra il progetto in discussione. Al fine di incrementare l'adeguatezza del sistema e migliorare la sicurezza di esercizio della trasmissione è programmata la realizzazione di un nuovo collegamento a 150 kV tra la c.le di Castrocucco e la SE di Maratea di proprietà Terna S.p.A., in un'area, come quella del basso Cilento, alimentata tramite un'estesa rete ad anello a 150 kV che, a causa dell'elevato consumo soprattutto nei periodi estivi, è impegnata da notevoli transiti. Il suddetto intervento consentirà una migliore gestione delle manutenzioni e un minore rischio di disalimentazioni, migliorando il livello di magliatura della rete di trasmissione a 150 kV nell'area.

Il collegamento, previsto in cavo interrato, avrà una lunghezza di circa 12,5 km lungo la viabilità esistente e interesserà il comune di Trecchina per 9,3 km circa, quello di Maratea per 3 km circa e il comune di Tortora per 0,3 km circa. Il rappresentante di Terna descrive poi il tracciato. In particolare ricorda che il tracciato interessa due Siti di Importanza Comunitaria (SIC): "Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive" (cod. IT9210150 SIC/ZPS) e "Valle del Noce" (cod. IT9210265) per i quali è stata chiesta la Valutazione di Incidenza, che ha avuto un esito positivo. È stata altresì chiesta l'espressione paesaggistica, per l'interferenza con aree che presentano vincoli ai sensi del Dlgs 42/2004.

Descrive poi le caratteristiche tecniche del cavo (isolato in XLPE e con una intensità di corrente di 1000 A) e le diverse configurazioni di posa.

Per quanto riguarda il campo magnetico (nel caso di cavi interrati, la naturale schermatura del terreno e la vicinanza delle tre fasi elettriche rende di fatto il campo elettrico nullo ovunque) ai sensi del DM 29 maggio 2008, si ha una distanza di prima approssimazione (Dpa) pari a 2,7 m, con la posa "a trifoglio, e pari a circa 10,6 nel caso di buca giunti.

Poiché all'interno della Dpa, lungo il tracciato, è stata rilevata la presenza di recettori sensibili, sarà garantita, in fase di progettazione esecutiva, una distanza del cavo da tali recettori, maggiore di 2,7 m. Qualora tale distanza non fosse osservabile, Terna procederà alla progettazione e posa in opera di appropriati circuiti di mitigazione del campo magnetico, costituiti da canalette schermanti o da circuiti passivi (loop).

Il rappresentante di Terna passa poi ad illustrare le risultanze della relazione geologica, dove si conclude che non si prevedono impatti significativi per l'assetto idrogeologico e geomorfologico.

Riporta altresì gli approfondimenti in merito agli aspetti naturalistici/ambientali che hanno fornito gli elementi per la valutazione di incidenza.

Conclude l'intervento con un richiamo sulla "relazione archeologica".

Illustrato il progetto, si passa all'esame dell'osservazione pervenuta da parte del **Comune di Trecchina**, espressa con la deliberazione di Giunta n. 73 del 25.10.2011. In particolare il Comune, nel rilevare che il previsto tracciato dell'elettrodotto in cavo interessa, tra l'altro, la piazzetta della frazione Piano dei Peri pavimentata di recente con lastre in pietra e mattoni in cotto, in considerazione dei disagi per i residenti e dell'individuazione di un tracciato alternativo (proposto dallo stesso Comune), chiede che il tracciato dell'elettrodotto sia modificato secondo il suddetto tracciato alternativo.

AS



Terna, con nota TRISPA/P20140005869 – 02/05/2014, ha controdedotto alle osservazioni del Comune. In sintesi, la Società ha effettuato una valutazione preliminare del tracciato alternativo proposto dal Comune, evidenziando che la limitata larghezza delle infrastrutture viarie che dovrebbero essere coinvolte, ne rendono problematica la percorribilità, anche in considerazione dei disagi per i residenti. Inoltre, anche a seguito di un sopralluogo congiunto effettuato in data 18 aprile 2014, la Società ha evidenziato al Comune che si adatterà la tecnica di attraversamento Trivellazione Orizzontale Controllata che consentirà di salvaguardare l'integrità della pavimentazione della piazzetta in località Piano dei Peri. Infine, in fase di progettazione esecutiva si ottimizzerà il progetto affinché non impedisca la realizzazione di futuri sottoservizi di interesse pubblico.

La Conferenza prende atto dei contenuti delle controdeduzioni formulate da Terna in merito alle osservazioni, non avendo altro da rilevare.

Chiariti questi aspetti, si passa ad elencare i pareri pervenuti (Allegato 1), soffermandosi su quelli più significativi.

Con riferimento al parere negativo del 17/03/2012 prot. 13332 espresso dall'Acquedotto Lucano, Terna evidenzia, come già controdedotto con nota TRISPA/P20140005070 del 02/05/2014 che, analogamente a quanto avviene con le condutture dei metanodotti SNAM, durante la fase di progettazione esecutiva si effettueranno dei progetti di attraversamento specifici rivolti alla risoluzione delle interferenze con le infrastrutture dell'ente gestore. Inoltre prima della realizzazione delle opere Terna fornirà opportuna documentazione circa le possibili interferenze elettromagnetiche causate da correnti. Si rammenta che per effettuare tali valutazioni è necessario che l'ente gestore dell'acquedotto fornisca le informazioni tecniche circa le proprie infrastrutture (dimensione delle tubazioni, diametro e spessore).

La Conferenza, per quanto concerne l'interferenza dell'elettrodotto in autorizzazione con la sede stradale di competenza ANAS, con riferimento alla nota CPZ-0014896 del 02/07/2014, considerando che la società Terna ha già fornito documentazione integrativa, richiede all'ANAS di trasmettere il proprio parere di competenza entro trenta giorni dall'invio del presente verbale.

La conferenza inoltre, per quanto riguarda la presenza di zone a rischio geologico elevato/molto-elevato, richiede alle Autorità di Bacino competenti per territorio, visto il tempo trascorso dall'avvio del procedimento autorizzativo nonché dell'invio della documentazione progettuale da parte di Terna, di trasmettere il proprio parere entro trenta giorni dall'invio del presente verbale al fine di completare il procedimento autorizzativo.

Terminata la discussione sui pareri, la parola poi passa ai partecipanti alla riunione ai fini della loro espressione.

Il rappresentante dell'**Acquedotto Lucano** prende atto delle controdeduzioni e vincola il



parere positivo alla verifica del progetto esecutivo e delle verifiche in situ sulle interferenze elettromagnetiche. Richiede inoltre che la profondità di interrimento del cavo sia tale da garantire la manutenzione in sicurezza delle opere gestite.

Il rappresentante del **MIBACT**, nell'evidenziare come l'intero territorio interessato dall'intervento sia sottoposto a dispositivi di tutela paesaggistica, richiama i contenuti della nota pec n. 16631 del 3 luglio 2014, ribadisce i punti salienti dei pareri istruttori delle Direzioni Regionali e delle Soprintendenze interessate e conferma il parere favorevole, nello scrupoloso rispetto delle prescrizioni contenute nel parere succitato relative sia all'aspetto paesaggistico che archeologico.

Il rappresentante del **MiSE – D.G. per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico** rilascia parere favorevole all'avvio, alla costruzione ed all'esercizio, in base alla lettera d'impegno che sarà prodotta dal proponente con le relative prescrizioni di tutela di eventuali interferenze con impianti TLC, in base all'art 95 del Codice delle Comunicazioni e ricorda che venga data comunicazione del collegamento in fibra ottica, che sarà posato in affiancamento all'elettrodotta, alla Direzione delle Comunicazioni Elettroniche.

Il rappresentante del **MATTM – D.G. Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche** fa presente che, come da ultimo disposto dall'art.41-bis della 9 agosto 2013, recante Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo, la Terna RI R.I. produttore o proponente, nel caso di riutilizzo del materiale escavato dovrà attestare tramite apposita dichiarazione ai sensi del D.p.r. 445/2000 il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo art.41-bis da presentare alle Agenzie regionali per la protezione ambientale. Dovrà comunque ottemperare all'obbligo di comunicazione all'ARPA ed ai Comuni competenti per territorio in relazione all'integrale utilizzo del materiale di cui al comma 3 del citato art. 41-bis.

In mancanza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.41-bis della 9 agosto 2013 il materiale scavato dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi della parte IV del D.L.vo 152/2006.

La Terna RI a lavori ultimati, deve tempestivamente trasmettere ai Ministeri autorizzanti, alle Regioni, ed agli EE. LL. competenti per territorio un elaborato grafico su base catastale riportante le Dpa definitive in ottemperanza delle prescrizioni di cui al DM 29.5.2008. Dette Dpa dovranno essere recepite dalle Amministrazioni competenti in materia di pianificazione urbanistica e adeguatamente valutate prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

Terna dovrà ottemperare alle prescrizioni e adempimenti che saranno eventualmente imposti nel parere rilasciato dall' autorità di bacino competente in relazione all'area a rischio molto elevato.

In sede di progettazione esecutiva dovrà essere adeguatamente valutata l'incidenza ai fini statici e sismici nel rispetto delle NTC 2008 dell'opera in progetto sul ponte di attraversamento del fiume Noce.

Il rappresentante del **MiSE- DGMERREEN**, in qualità di responsabile del procedimento autorizzativo, sulla base dei pareri acquisiti e dei lavori svolti nel corso della riunione,



evidenza il positivo orientamento nei confronti dell'intervento da parte delle Amministrazioni centrali.

Per la conclusione del procedimento autorizzativo è necessaria l'acquisizione dei pareri richiesti dalla conferenza dei servizi relativamente agli aspetti idrogeologici e all'interferenza con il tratto di competenza ANAS, da acquisire entro trenta giorni dall'invio del presente verbale alle amministrazioni/enti competenti nonché dell'Atto di Intesa ai sensi del DL 29.08.2003 s.m.i., da parte della Regione Basilicata e da parte della Regione Calabria.

I pareri non espressi da parte delle amministrazioni coinvolte e convocate saranno acquisiti ai sensi della L 241/90 e s.m.i..

Al presente verbale si allegano il foglio presenze e l'elenco pareri pervenuti.
Alle ore 13.00 viene dichiarata chiusa la riunione.

Letto e firmato

Amministrazione/Società di appartenenza	Firma
Ministero dello Sviluppo Economico – DGENRE/ Divisione III - Reti elettriche	
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) – D.G. per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche;	
Ministero dello Sviluppo Economico – Dip. per le Comunicazioni - Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico - Divisione III;	
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) - Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea - Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio	
Acquedotto Lucano Spa	
Terna Rete Italia S.p.A.	



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

8 luglio 2014

CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

Elettrodotto in cavo interrato a 150 kV "C.le Castrocuoco - Maratea "

(EL-249)


Amministrazioni	Rappresentante	Rappresentante delegato	Telefono	Fax	e-mail	FIRMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - D.G. per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare (DCMEREEN) - Via Molise, 2 - 00187 ROMA	Ing. Gianfelice Poligioni		0647052115	06.47887757 06.47052534	gianfelice.poligioni@sviluppoeconomico.gov.it	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - D.G. per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche Via C. Colombo, 44 - 00161 ROMA	<i>Ing. GIANCARLO RICCHI DGM. WALTER</i>		06.57228629 06.57228692	06.57228642		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - Dipartimento per le Infrastrutture - D.G. per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - Dipartimento per le Infrastrutture - D.G. per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche - Viale del Policlinico, 2 - 00161 ROMA						
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea - Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio - Via di San Michele, 22 - 00153 ROMA		<i>Ann. Paolo R. TRAMUTOLO</i>			<i>Paolo R. TramutoLO beni culturali, IT</i>	
MINISTERO DELLA SALUTE - Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione - D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio II - Via G.Ribotta, 5 - 00144 ROMA						
MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare - Comando 3° Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - Lungomare Nazario Sauro, 39 - 70121 BARI						
MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare - Comando Marittimo Sud /Ufficio Demanio - Corso due mari - 74100 TARANTO						
MINISTERO DELLA DIFESA - Marina militare - Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia - Via Francesco Caracciolo, 3 - 96011 AUGUSTA (SR)						

8 luglio 2014

CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

Elettrodotto in cavo interrato a 150 kV "C.le Castrocucco - Maratea "

(EL-249)



Amministrazioni	Rappresentante	Rappresentante delegato	Telefono	Fax	e-mail	FIRMA
MINISTERO DELLA DIFESA - Comando Militare Esercito BASILICATA - Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari - Via Ciccotti - 85100 POTENZA						
MINISTERO DELLA DIFESA - Comando Militare Esercito CALABRIA - Ufficio AA.GG. - Via L. Pascali, 40 - 88100 CATANZARO						
MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Area Rischi Industriali - Largo Santa Barbara, 2 - 00178 ROMA						
MINISTERO DELLE SVILUPPO ECONOMICO - DG le per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico - Divisione III - Viale America, 201 - 00144 ROMA		sergio PULCINI				
REGIONE BASILICATA - Presidenza - Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza						
REGIONE BASILICATA - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca - Via Vincenzo Verrastro, 8 - POTENZA (referente per l'istesa ai sensi del DL239/2003)						
PROVINCIA di POTENZA - Presidenza - Piazza Mario Pagano, 1 - 85100 POTENZA						
COMUNE di MARATEA - Piazza B. Vitolo, 1 - 85046 MARATEA (PZ))						
COMUNE di TRECCHINA - Via Roma, 17 - 85049 TRECCHINA (PZ)						
REGIONE CALABRIA - Presidenza - Via Sensales, 20 - 88100 Catanzaro						
REGIONE CALABRIA - Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche - Attività Estrattive e Risorse Geotermiche - Viale Cassiodoro, Palazzo Europa - S.Maria di Catanzaro - 88100 - CATANZARO (referente per l'istesa ai sensi del DL239/2003)						
PROVINCIA di COSENZA - Presidenza - Piazza XV marzo, 5 - 87100 COSENZA						
COMUNE di TORTORA - Strada Panoramica al Porto, 7 - 87020 TORTORA (CS)						
AUTORITA' Interregionale di BACINO della BASILICATA - Corso Umberto I, 28 - 85100 POTENZA						

8 luglio 2014

CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

Elettrodotto in cavo interrato a 150 kV "C.le Castrocucco - Maratea "

(EL-249)

Amministrazioni	Rappresentante	Rappresentante delegato	Telefono	Fax	e-mail	FIRMA
AUTORITA' di BACINO Regionale della CALABRIA - Via Crispi, 33 - 88100 CATANZARO						
Agenzia del Demanio - Filiale Puglia e Basilicata - Sede di Matera - Piazza G. Matteotti, 18 - 75100 MATERA						
ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti/Rete Elettrica - Dipartimento Territoriale Puglia e Basilicata - Via Crisanzio, 42 - 70122 BARI						
ENEL Distribuzione S.p.A. - Direzione Rete - Unità Territoriale Calabria - Via E. Buccarelli, 53 - 88100 CATANZARO						
SNAM Rete Gas S.p.A. - Distretto Sud Occidentale - via G. Ferraris, 66/F - 80142 NAPOLI						
Acquedotto Lucano S.p.A. - Via P. Grippo - 85100 POTENZA		PAFFREUS PERUZZI EM	0971 392480	0971 392600	22 Nucleo. Paffreus scp ucd@paffreus.it	
Sorical SpA - Società Risorse Idriche Calabresi - Viale Europa, 35 - loc. Germaneto - 88100 CATANZARO						
ANAS Spa - Compartimento della Viabilità per la Basilicata - Potenza - Via Nazario Sauro - 85100 POTENZA						
Terna Rete Italia S.p.A. - Area Progettazione e Realizzazione Impianti CENTRO SUD - Via Aquileia, 8 - 80143 NAPOLI		STABILE ALESSIO				

Elettrodotto 150 kV in cavo interrato "Maratea – Castrocucco C.le"

Tabella riepilogativa Pareri/N.O. (DL .239/03)

Aggiornati alla data della CdS (8/7/2014)

Amministrazione/Ente/Società	Parere
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Dipartimento per le infrastrutture - D.G. per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche - Via del Policlinico, 2 - 00161 ROMA	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Dipartimento per le infrastrutture - D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA	Con nota prot. n. 0008904 del 11/10/2011 comunica alla Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità e alla Regione Calabria - Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, la richiesta di accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti.
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee - Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio - Via di San Michele, 22 - 00153 ROMA	Con nota pec n. 16631 del 3 luglio 2014, nel riportare i punti salienti dei pareri istruttori delle Direzioni Regionali e delle Soprintendenze interessate, esprime parere favorevole, nello scrupoloso rispetto di prescrizioni sotto il profilo della tutela sia paesaggistica che archeologica
MINISTERO DELLA SALUTE - Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione - D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio II - Via G.Ribotta, 5 - 00144 ROMA	Con nota prot. n. 0010472-P-12705/2012 rappresenta che non si hanno osservazioni per gli aspetti di competenza, a condizione che sia garantita la continuità dell'efficienza sul lungo periodo delle "schermature", ove valutate nel computo della fascia di rispetto
MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare – Comando 3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - Lungomare Nazario Sauro, 39 - 70121 BARI	Con nota prot. n. 56385 del 28/11/2011 esprime parere favorevole
MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare - Comando Marittimo Sud /Ufficio Demanio - Corso due mari - 74100 TARANTO	Con nota prot. n. 0023512 del 22/9/2011 non intravede motivi ostativi alla realizzazione dell'opera limitatamente ai territori di propria competenza (comuni di Maratea e Trecchina - PZ) Con nota prot. n. 0010419 del 07/07/2014 riconferma (e allega) la nota prot. n. 0023512 del 22/9/201.
MINISTERO DELLA DIFESA - Marina militare - Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia - Via Francesco Caracciolo, 3 - 96011 AUGUSTA (SR)	
MINISTERO DELLA DIFESA - Comando Militare Esercito BASILICATA - Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari - Via Ciccotti - 85100 POTENZA	Con nota prot. 0007772 del 20/07/2011 esprime parere favorevole. Evidenzia il rischio della presenza di ordigni residuati bellici, per la cui bonifica dovrà essere presentata apposita istanza
MINISTERO DELLA DIFESA - Comando Militare Esercito CALABRIA -Ufficio AA.GG. - Via L. Pascali, 40 - 88100 CATANZARO	
MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Area Rischi Industriali - Largo Santa Barbara, 2 - 00178 ROMA	Con nota pec prot. n. 00008752 del 03-07-2014 trasmette il parere favorevole (con prescrizioni) del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Potenza (prot. 10516 del 24 ott 2011) e del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cosenza (n. 9087 del 10/10/2011)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DG le per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico - Divisione III - Viale America, 201 - 00144 ROMA	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DG per le risorse minerarie ed energetiche- Div. IV- Ufficio territoriale U.N.M.I.G. di Napoli - Piazza Giovanni Bovio, 22 - 80133 NAPOLI	Nota Terna TRISPA/P20140005204 - 08/05/2014: dichiarazione di non interferenza con attività minerarie
REGIONE BASILICATA - Presidenza - Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza	
REGIONE BASILICATA - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca - Via Vincenzo Verrastro, 8 - POTENZA (referente per l'intesa ai sensi del DL239/2003)	
PROVINCIA di POTENZA - Presidenza - Piazza Mario Pagano, 1 - 85100 POTENZA	
COMUNE di MARATEA - Piazza B. Vitolo, 1 - 85046 MARATEA (PZ)	

COMUNE di TRECCHINA - Via Roma, 17 - 85049 TRECCHINA (PZ)	Con nota prot. 2943 dell'8/7/2014 esprime parere favorevole al progetto a condizione che Terna rispetti gli impegni assunti mediante la nota TRISPA/20140005069 del 02/05/2014 in merito alla totale salvaguardia dell'integrità della pavimentazione della Piazzetta Piano dei Peri
REGIONE CALABRIA - Presidenza - Via Sensales, 20 - 88100 Catanzaro	
REGIONE CALABRIA - Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche - Attività Estrattive e Risorse Geotermiche - Viale Cassiodoro, Palazzo Europa - S.Maria di Catanzaro - 88100 - CATANZARO (referente per l'intesa ai sensi del DL239/2003)	
PROVINCIA di COSENZA - Presidenza - Piazza XV marzo, 5 - 87100 COSENZA	
COMUNE di TORTORA - Ufficio del Sindaco - Strada Panoramica al Porto, 7 - 87020 TORTORA (CS)	
AUTORITA' Interregionale di BACINO della BASILICATA - Corso Umberto I, 28 - 85100 POTENZA	
AUTORITA' di BACINO Regionale della CALABRIA - Via Crispi, 33 - 88100 CATANZARO	
Agenzia del Demanio - Filiale Puglia e Basilicata - Sede di Matera - Piazza G. Matteotti, 18 - 75100 MATERA	Con nota pec prot. n. 2014/16140 del 1° luglio 2014, comunica che, con riferimento agli atti trasmessi, non risultano interessate aree demaniali
ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti/Rete Elettrica - Dipartimento Territoriale Puglia e Basilicata - Via Crisanzio, 42 - 70122 BARI	
ENEL Distribuzione S.p.A. - Direzione Rete - Unità Territoriale Calabria - Via E. Buccarelli, 53 - 88100 CATANZARO	Con nota ENEL-DIS-29/09/2011-1523139 esprime parere favorevole, condizionato alla risoluzione a titolo oneroso delle attività/prestazioni che dovessero rendersi necessarie
SNAM Rete Gas S.p.A. - Distretto Sud Occidentale - via G. Ferraris, 66/F - 80142 NAPOLI	Con nota pec del 2 lug 2014, prot DI-SOCC/794/LAV/LAN, nell'elencare le interferenze con la rete di propria competenza, rilascia parere positivo a condizione che vengano rispettate le prescrizioni tecniche (che elenca) già comunicate con nota n. 1919 del 19 dicembre 2011
Acquedotto Lucano S.p.A. - Via P. Grippo - 85100 POTENZA	Con nota prot. n. 13332 del 17 mar 2012 esprime parere negativo alla realizzazione del collegamento in oggetto per le numerose interferenze che pregiudicherebbero la piena esercibilità delle infrastrutture afferenti al Servizio Idrico Integrato. <i>Con nota TRISPA/P20140005070 - 02/05/2014 Terna evidenzia che la realizzazione dell'opera avverrà nel pieno rispetto della normativa. In particolare saranno adottati tutti gli accorgimenti che consentiranno la coesistenza e la piena esercibilità delle infrastrutture idriche e elettriche</i>
Sorical SpA - Società Risorse Idriche Calabresi - Viale Europa, 35 - loc. Germaneto - 88100 CATANZARO	
ANAS Spa - Compartimento della Viabilità per la Basilicata - Potenza - Via Nazario Sauro - 85100 POTENZA	Con nota prot. CPZ-0014896 - del 02/07/2014 comunica di non poter esprimere il proprio parere in quanto la documentazione ricevuta non consente di individuare le eventuali interferenze con la viabilità statale e non ha ancora ricevuto da Terna la documentazione integrativa chiesta con nota del 27/05/2014. <i>Con nota pec TRISPA/P20140007671 - 07/07/2014 Terna trasmette un elaborato sul quale è evidenziata l'interferenza con la SS. 585 e conferma di aver già regolarizzato il pagamento delle spese istruttorie</i>
REGIONE BASILICATA - Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità - Ufficio Compatibilità Ambientale - Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 COSENZA	Con nota prot. 0066722 del 12 apr 2013 trasmette la Determinazione Dirigenziale n. 75AB/2013/D/00424 del 9 apr 2013 con l'espressione favorevole sulla Valutazione di Incidenza del progetto