



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
Ex Divisione III – Reti elettriche

©

OGGETTO: Società Terna S.p.A. – Istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della variante localizzativa dell'elettrodotto aereo a 380 kV "S.E. Feroletto – S.E. Maida", in corrispondenza al sostegno n. 26, in Comune di Maida (CZ).

Resoconto-Verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 26 novembre 2014.

Il giorno 26 novembre 2014, alle ore 10,00 presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi (CdS), indetta con nota prot. DG-ENRE n. 0021372 del 12/11/2014, nell'ambito del procedimento unico per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003 n. 239 (convertito dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i.), e s.m.i., alla Società Terna S.p.A., alla costruzione e all'esercizio della variante localizzativa dell'elettrodotto aereo a 380 kV "S.E. Feroletto – S.E. Maida", in corrispondenza al sostegno n. 26, in Comune di Maida (CZ), con la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità, nonché con apposizione del vincolo preordinato all'asservimento coattivo con efficacia di variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Si precisa che sono state invitate le Amministrazioni/Società di cui all'elenco del foglio firma, parte integrante del presente verbale, e che tali Amministrazioni/Società hanno ricevuto le convocazioni regolarmente ed entro i tempi previsti. Inoltre, in seguito alla ricezione dell'atto di convocazione, nessuna delle amministrazioni ha richiesto la fissazione di una nuova data.

Come attestato dal foglio firma, alla riunione risultano presenti i rappresentanti di:

- Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) – D.G. per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare (DGMEREEN) / Ex Divisione III – Reti Elettriche;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - D.G. per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche;
- Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) – Ex D.G. per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico – Divisione III

oltre al rappresentante di Terna Rete Italia SpA - Direzione Ingegneria e Asset Management - Realizzazione - Area Progettazione e Realizzazione Impianti Centro Sud (Terna Rete Italia è la società alla quale Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha conferito procura affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento), di seguito indicata come Terna R.I.



Il rappresentante del **MiSE-DGMEREEN**, responsabile del procedimento, apre la riunione illustrando i principali elementi della procedura autorizzativa da effettuarsi mediante un procedimento unico svolto ai sensi del D.L. 239/2003 e secondo i principi della legge 241/1990. A conclusione del procedimento è previsto il rilascio dell'autorizzazione con decreto del MiSE, di concerto con il MATTM previo rilascio dell'atto d'intesa, ai sensi del citato D.L. 239/2003, da parte della regione interessata dall'intervento.

Con riferimento al caso specifico, il rappresentante del MiSE-DGMEREEN fa presente che la Società Terna R.I. ha presentato una istanza, concernente l'approvazione della variante localizzativa per la costruzione ed esercizio delle opere in oggetto, datata 30 ottobre 2013 (n. rif. TRISPA/P20130010158), protocollata in data 13 novembre 2013 (prot. MiSE DIPEN n. 002218).

La variante localizzativa richiesta consiste in un intervento sull'elettrodotto a 380 kV in semplice terna "S.E. Feroletto – S.E. Maida", opera autorizzata con il D.I. n. 239/EL-156/166/2012 del 23 maggio 2012, e in particolare nello spostamento del sostegno n. 26 ai fini della risoluzione di una interferenza riscontrata in fase realizzativa tra detto sostegno e un aerogeneratore appartenente al parco eolico della società CAMAS Energy S.r.l..

A seguito della verifica dei requisiti tecnici/amministrativi di ammissibilità dell'istanza, il MiSE, con nota del 10 dicembre 2013 (MiSE DIP-EN prot. n. 0024324) ha comunicato l'"avvio del procedimento" per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere in oggetto, attribuendo all'istanza il numero di classifica **EL-156/166/2013/VL** e ha invitato contestualmente il Proponente ad inviare la documentazione progettuale a tutte le Amministrazioni/Enti e Società coinvolte nell'iter e a provvedere alle comunicazioni di legge in merito agli asservimenti.

Terna R.I., con nota datata 31 gennaio 2014, ha trasmesso la documentazione progettuale alle Amministrazioni/Enti e Società coinvolti nell'iter, provvedendo inoltre ad inviare le comunicazioni ai proprietari dei fondi interessati all'intervento (inferiori a 50) con note del 5 e 6 febbraio 2014, secondo le procedure di legge. A fronte di tali comunicazioni, non sono state prodotte osservazioni.

Il MiSE, verificato l'espletamento degli adempimenti richiesti a Terna R.I. e tenuto conto dei pareri, nulla osta e atti di assenso pervenuti, ha convocato, con la citata nota del 12 novembre 2014, l'odierna riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

Il rappresentante del MiSE - DGENRE invita il rappresentante della società proponente ad illustrare il progetto.

Il rappresentante della Società **Terna R.I.** premette che, in seguito all'autorizzazione interministeriale di cui al D.I. n. 239/EL-156/166/2012 del 23 maggio 2012 e successivamente all'avvenuto riscontro in fase realizzativa dell'interferenza tra il sostegno in oggetto e l'aerogeneratore CAMAS, è stata dapprima presentata una Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art.1-sexies comma 4-sexies del decreto-legge 239/2003 per permettere lo spostamento del sostegno ad una distanza di 40 m rispetto alla posizione autorizzata, idonea per garantire la realizzazione dell'elettrodotto compatibilmente con l'esercizio in sicurezza di entrambi gli impianti. Peraltro, un ulteriore spostamento fino ad una distanza di circa 90 m dall'aerogeneratore interessato – tale da comportare l'attivazione della procedura di variante localizzativa prevista dal D.L. n. 239/2003 – si è reso necessario per risolvere completamente l'interferenza anche in fase di manutenzione straordinaria delle opere.



Il rappresentante di **Terna** con l'ausilio di cartografie in scala, grafici, schemi elettrici, tabelle e diagrammi, supportato dalla proiezione di diapositive, illustra il progetto in discussione.

In sintesi, l'intervento presentato interessa l'attuale campata tra i sostegni n. "25-26 e 26-27" e prevede in sintesi:

- l'infissione di un nuovo sostegno n. 26 fuori linea, denominato "26(NUOVO)", del tipo a traliccio tronco-piramidale in semplice terna simile a quelli attualmente installati;
- la ri-tesatura delle campate interessate 25-26(NUOVO) e 26(NUOVO)-27 per uno sviluppo di circa 940 m. Il conduttore utilizzato sarà trinato per ognuna delle fasi elettriche ed avrà un diametro da 31,5mm (conduttore alluminio-acciaio).
- la demolizione del sostegno n. 26 esistente.

L'area prevista per il collocamento del sostegno n. 26 in variante presenta le medesime caratteristiche orografiche dell'area in cui è attualmente alloggiato.

Il rappresentante della Società Terna R.I. evidenzia che le opere sono ubicate ad una distanza superiore ai 15 km dall'aeroporto più vicino e che l'elettrodotto 380 kV in semplice terna "S.E. di Feroletto - S.E. di Maida" è stato sottoposto a studio aeronautico specifico e soggetto a prescrizioni dell'ENAC, che per i sostegni prossimi alla S/E Maida, quindi anche per il sostegno n. 26, non ha individuato particolari accorgimenti da attuare.

Il rappresentante della Società Terna R.I. richiede di acquisire agli atti la dichiarazione di non interferenza con attività minerarie prodotta dal progettista dell'opera con numero di protocollo TRISPA/P20140012313 del 16/10/2014.

Di seguito, il rappresentante di Terna R.I. affronta gli aspetti relativi ai campi elettrici e magnetici per i tratti in linea aerea in questione, evidenziando come la variante in oggetto, di fatto, non modifichi sostanzialmente lo stato delle opere, in particolare nei confronti del rispetto dei campi elettrici e magnetici.

Per quanto concerne i tratti aerei, il valore del campo elettrico si mantiene notevolmente al disotto del limite di 5 kV/m di legge.

Per quanto riguarda il campo magnetico, vengono illustrati lo schema del modello utilizzato per le valutazioni e i valori di corrente utilizzati per il calcolo del campo di induzione magnetica. In particolare, la corrente utilizzata nel calcolo delle linee aeree è la portata in servizio normale della linea definita dalla norma CEI 11-60 e conformemente al disposto del D.P.C.M. 08/07/2003, pari a **2955 A** per la variante a 380 kV.

Il rappresentante di **Terna R.I.** ribadisce altresì, secondo quanto riportato nella relazione tecnica sulla valutazione dei campi magnetici facente parte della documentazione tecnica presentata, che il progetto risponde all'obiettivo di qualità di $3\mu T$, in quanto non sono presenti strutture che si configurino come "recettori sensibili" all'interno della fascia di rispetto relativa al tratto di elettrodotto in parola.

Di seguito, dopo una sintetica elencazione dei pareri, nulla osta e atti di assenso pervenuti (Allegato I), la parola passa ai partecipanti alla riunione, ai fini della loro espressione.

Il rappresentante del **MiSE - D.G. Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico** rilascia il nulla osta favorevole alla costruzione e all'esercizio dell'opera, con le relative prescrizioni per eventuali interferenze con impianti della rete telefonica pubblica.

Il rappresentante del **MATTM - D.G. Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche** ribadisce che, come da ultimo disposto dall'art.41-bis della legge n. 98 del 9 agosto 2013, recante Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo, Terna R.I. produttore o proponente, nel caso di riutilizzo del materiale escavato dovrà attestare tramite apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R.



445/2000 il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo art.41-bis da presentare alla Agenzia regionale per la protezione ambientale. Dovrà comunque ottemperare all'obbligo di comunicazione all'ARPA e al Comune competenti per territorio in relazione all'integrale utilizzo del materiale di cui al comma 3 del citato art. 41-bis.

In mancanza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.41-bis della legge n. 98 del 9 agosto 2013, il materiale scavato dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi della parte IV del D.L.vo 152/2006.

Il rappresentante del **MiSE-DGMEREEN**, in qualità di responsabile del procedimento autorizzativo, sulla base dei pareri acquisiti e dei lavori svolti nel corso della riunione, evidenzia il positivo orientamento nei confronti dell'intervento da parte delle Amministrazioni centrali.

Per quanto riguarda gli altri pareri non espressi in Conferenza di Servizi gli stessi sono acquisiti ai sensi della Legge 241/90.

Per il rilascio dell'atto di approvazione della variante localizzativa in parola è necessario infine acquisire il consenso del Presidente della Regione Calabria previsto dall'art.1-*sexies* comma 4-*quaterdecies* del D.L. 239/03.

Alle ore 11,30 il rappresentante del **MiSE - DGMEREEN** dichiara conclusa la Conferenza di Servizi.

Al presente verbale si allegano il foglio presenze e l'elenco pareri pervenuti.

Letto e firmato

Roma, 26 novembre 2014

Letto, confermato e sottoscritto dai convenuti delegati:

Amministrazione/Società di appartenenza	Firma
Ministero dello Sviluppo Economico - DGMEREEN/ Ex Divisione III – Reti Elettriche	
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - D.G. per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	
Ministero dello Sviluppo Economico – Ex D.G. per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico – Divisione III	
Terna Rete Italia S.p.A.	



Ministero dello Sviluppo Economico

26/11/2014 (ore 10.00)

CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

Elettrodotto 380 kV "S.E. Feroleto - S.E. Maida"
Variante localizzativa al sostegno n. 26 in Comune di Maida
(EL-156VL)

Amministrazioni	Rappresentante	Rappresentante delegato	Telefono	Fax	e-mail	FIRMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIMI/REN Ex Divisione III - Reti Elettriche	Ing. Gianfelice Poligioni		0647052115	06 47887757 06 47052534	gianfelice.poligioni@mise.gov.it	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERITORIO E DEL MARE - D.G. Tutela Territorio e Risorse Idriche	Geom. W. Lupi					
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D.G. dighe e infrastrutture idriche ed elettriche						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D.G. sviluppo del territorio, programmazione e progetti internazionali						
MINISTERO DELLA SALUTE - Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione - D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio II						
MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare - 3° Comando Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio						
MINISTERO DELLA DIFESA - Comando Militare Esercito Calabria - Ufficio A.A.GG.						
MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia - Uff. Infrastrutture e Demanio						
MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Area Rischi Industriali						
MINISTERO DELL'INTERNO - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro						
MINISTERO DELL'SVILUPPO ECONOMICO - Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico - ex Divisione III		Sergio Puccini				
REGIONE CALABRIA - PRESIDENZA						
REGIONE CALABRIA - Dipartimento attività produttive - Politiche energetiche-Attività Istituzionali e Risorse Comunitarie						

26/11/2014 (ore 10.00)

CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

Elettrodotto 380 kV "S.E. Feroleto - S.E. Maida"
 Variante localizzata al sostegno n. 26 in Comune di Maida
 (EL-156VL)

Amministrazioni	Rappresentante	Rappresentante delegato	Telefono	Fax	e-mail	FIRMA
REGIONE CALABRIA - Dipartimento 6 - Servizio II						
REGIONE CALABRIA - Dipartimento Politiche dell'Ambiente						
PROVINCIA di Catanzaro - Presidenza						
PROVINCIA di CATANZARO - Settore viabilità						
PROVINCIA di CATANZARO - Settore tutela ambientale - Servizio impianti produzione energia						
COMUNE di MAIDA - Sindaco						
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria						
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotona						
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria						
Autorità di Bacino Regione Calabria						
ENAC - Direzione SUD						
Terna Rete Italia SpA - Direzione Ingegneria - Area Progettazione e Realizzazione Impianti Centro Sud	ENRICO TARAN		34773 830855		enrica.torini@terna.it	Enrico Taran

Amministrazione/Ente

Pareri, nulla osta e atti di assenso

EL-156 VL

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento per le infrastrutture - D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA	Con la nota prot. n. 0001108 del 13.02.2014, chiede alla Regione Calabria l'accertamento di conformità urbanistica
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-D.G. per le Energie e le Risorse Minerarie Div. IV-Sezione U.N.M.I.G. di Napoli - Piazza Giovanni Bovio, 22 - 80133 NAPOLI	Nota Terna prot. n. TRISPA/P20140012313 del 16.10.2014 relativa alla Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie (ex Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 al MiSE e MATTM)
MINISTERO DELL'INTERNO - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro - Via Vinicio Cortese, 1 - 88100 CATANZARO	Con la nota prot. n. 0013948 del 18.11.2014 esprime parere favorevole, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorché non espressamente richiamati negli elaborati tecnici costituenti la progettazione
MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare - Comando 3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - Lungomare Nazario Sauro, 39 - 70121 BARI	Con la nota prot. n. 0001895 del 16.01.2014 esprime parere favorevole al progetto
MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare - Comando Militare Marittimo Autonomo della Sicilia - Via Francesco Caracciolo, 3 - 96011 AUGUSTA (SR)	Con nota prot. n. 0007976 del 24.04.2014 esprime, per quanto di competenza e relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, "nulla contro" la realizzazione dell'opera
MINISTERO DELLA DIFESA - Comando Militare Esercito Calabria - Ufficio AA.GG - Via L. Pascali, 40/44 - 88100 CATANZARO	Con nota prot. N. 0002743 del 05.05.2014 esprime, per quanto di competenza e relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, "nulla contro" la realizzazione dell'opera (Nota Terna TRISPA-A20140009144)
REGIONE CALABRIA - Dipartimento 6 - Servizio 11 - via E. Molè - 88100 CATANZARO	Con la nota prot. n. 0230641 del 15.07.2014 comunica che l'area interessata dall'intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico
PROVINCIA di CATANZARO - Settore viabilità - Piazza L.Rossi, 1 - 88100 Catanzaro	Con la nota prot. n. 13386 del 04.03.2014 comunica che non risultano interessate dai lavori strade di competenza provinciale
PROVINCIA di CATANZARO - Settore tutela ambientale - Servizio impianti produzione energia - Piazza L.Rossi, 1 - 88100 Catanzaro	Con la nota prot. n. 12106 del 25.02.2014 esprime parere favorevole con prescrizioni
Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Catanzaro - Via T. Campanella - 88100 GAGLIANO CATANZARO	Con la nota prot. n. 7671/13 del 12.02.2014 individua nella Regione Calabria - Dipartimento 6 la competenza in materia di applicazione del vincolo idrogeologico
Autorità di Bacino della Regione Calabria - Via Crispi, 33 - 88100 CATANZARO	Con la nota prot. n. 0072948 del 28.02.2014 comunica che la formulazione di nulla osta e/o pareri sull'interferenza delle opere con le aree a rischio previste dal PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Calabria) è demandata alle amministrazioni comunali provinciali e agli altri enti pubblici interessati territorialmente
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria	Con la nota prot. n. 010487 del 25.11.2014 esprime parere favorevole, sulla base della nota prot. n. 15589 del 25.11.2014 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di CS, CZ e KR (parere favorevole) e della nota prot. n. 15238 del 17.11.2014 della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria (parere favorevole con prescrizioni)