



## **Delibera della Giunta Regionale n. 237 del 19/07/2013**

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

FORMALIZZAZIONE INTESA DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA, A FAVORE DI  
TERNA S.P.A., PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEL SISTEMA DI ACCUMULO  
NON CONVENZIONALE "GINESTRA SANC" ED OPERE ACCESSORIE DI  
CONNESSIONE ALLA RTN

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO**

- a. che  
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n.28/2011, *"le sezioni del Piano di Sviluppo della rete di trasmissione nazionale, possono includere sistemi di accumulo dell'energia elettrica finalizzati a facilitare il dispacciamento degli impianti non programmabili"*;
- b. che  
ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo n.93/2011, *"in attuazione del Piano di Sviluppo della rete di trasmissione nazionale, il gestore del sistema di trasmissione nazionale può realizzare e gestire sistemi di accumulo diffusi di energia elettrica mediante batterie"*;
- c. che  
l'opera in oggetto rappresenta uno degli impianti S.A.N.C. da localizzare lungo la direttrice a 150 kV "Benevento II – Montefalcone – Celle San Vito", come indicato nel Piano di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2011 – Documento integrativo relativo ai Sistemi di Accumulo diffuso di energia elettrica – approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- d. che il  
comma 1 dell'art.1-sexies del decreto legge n.239 del 2003, stabilisce che *"la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto col Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio previa intesa con la Regione o le Regioni interessate"*;
- e. che  
in data 12/10/2012 la società TERNA S.p.A., ai sensi del suddetto articolo 1-sexies, ha presentato istanza al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente (successivamente integrata con nota del 20/12/2012) per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio inerente la realizzazione del sistema di accumulo non convenzionale "Ginestra S.a.n.c.", che interesserà i Comuni di Ginestra degli Schiavoni e di Castelfranco in Miscano, entrambi in Provincia di Benevento;
- f. che  
con nota prot.0024533 del 14/12/2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato l'avvio del procedimento;
- g. che  
con nota prot. 0001603 del 23/01/2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha indetto la prima riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e s.m.i., tenutasi il giorno 05/02/2013;
- h. che  
con nota prot. 10304 del 21/05/2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha indetto la seconda riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e s.m.i., tenutasi il giorno 04/06/2013;
- i. che  
al termine di tale ultima riunione il Ministero dello Sviluppo Economico, in virtù dei pareri favorevoli acquisiti nel corso del procedimento, ha dichiarato la Conferenza di Servizi conclusa con esito favorevole;
- j. che  
nel corso di tale riunione codesta Regione ha richiesto alla società Terna la presentazione di documentazione integrativa, che dettagliasse maggiormente l'intero piano di interventi SANC previsti, le connessioni con gli impianti FER che ricevono un impatto positivo distinte in realizzate, autorizzate, in itinere e uno schema di confronto con le attuali situazioni di picco;
- k. che  
tali richieste sono state riscontrate in maniera esaustiva dalla Terna in data 28/06/2013 e che

pertanto non si ravvisa la necessità di richiedere un'ulteriore riunione della Conferenza di Servizi;

- I. che il progetto è compatibile con "le linee di indirizzo strategico di cui all'allegato alla DGR 962/08".

**RILEVATO** che il progetto in questione risulta essenziale per il dispacciamento dell'energia prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile e per la riduzione della MPE (Mancata Produzione Eolica);

**DATO ATTO**

- a) che la proposta progettuale si inquadra nel più ampio progetto di sviluppo della rete elettrica pianificato da TERN A nella Regione Campania;
- b) che il Ministero dello Sviluppo Economico ha interessato e coinvolto in sede di Conferenza di Servizi gli Enti locali interessati dall'impianto SANC in questione e dalle opere accessorie di connessione alla RTN, con le modalità di cui alla legge 241/90 e s.m.i.;

**RITENUTO** di poter procedere, verificata la sussistenza dei presupposti sopra elencati e ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art.1-sexies del decreto legge n.239 del 2003 e ai fini dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del progetto proposto da TERN A S.p.A per la realizzazione del sistema di accumulo non convenzionale "Ginestra S.a.n.c.", alla formalizzazione dell'intesa da parte della Regione Campania;

**PROPONE** e la Giunta, a voto unanime

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate,

1. di formalizzare con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art.1-sexies del decreto legge n.239 del 2003, l'intesa da parte della Regione Campania a favore di TERN A S.p.A. per la realizzazione del sistema di accumulo non convenzionale "Ginestra S.a.n.c.", che interesserà i Comuni di Ginestra degli Schiavoni e di Castelfranco in Miscano, entrambi in Provincia di Benevento;
2. di trasmettere l'intesa così formulata al Ministero dello Sviluppo Economico per la formalizzazione degli atti di competenza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto in questione e delle opere connesse;
3. di inviare, inoltre, copia della deliberazione:
- 3.1 all'AGC 12 "Sviluppo Economico" per l'esecuzione ed inoltro al competente Ministero;
  - 3.2 al Dipartimento 51
  - 3.2 all'AGC 01 "Gabinetto Presidente Giunta Regionale";
  - 3.4 al BURC per la pubblicazione, nonché al Web Master per la divulgazione attraverso il sito della regione Campania.

2-293

3.2



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione E i Progetti Internazionali  
Divisione: III<sup>a</sup>

M\_INF-TER\_PROG  
D.G.Svil. Territorio, Programmazione,  
Progetti Internaz.  
TER\_PROG\_D03  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0004032-29/04/2013-USCITA

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'Energia  
D.G. per l'Energia nucleare, le Energie rinnovabili  
e l'efficienza energetica - Divisione III - Reti Elettriche  
Via Molise, 2  
00187 ROMA  
(trasmissione via fax al numero: 06.47052534)

Al Ministero dell'Ambiente e  
della tutela del Territorio e del Mare  
Direzione generale per la Tutela del Territorio e  
delle Risorse Idriche ex D.G. difesa del suolo  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
(trasmissione via fax al numero: 06.57225194)

Alla TERNA S.p.A.  
Direzione Sviluppo Rete  
Funzione normativa di settore ed autorizzazioni  
Progetto Storage  
Via E. Galbani, n. 70  
00156 ROMA  
(trasmissione via fax al numero: 06.8313 8157)

*per conoscenza:*

Al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione generale per le reti,  
le Infrastrutture elettriche ed idrauliche  
Via del Policlinico, n. 2  
00185 ROMA  
(trasmissione via fax al numero: 06.989532746)

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'Energia  
Struttura: DIP-EN  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0008723 - 30/04/2013 - INGRESSO

Al Comune di Castelfranco in Miscano  
Settore Tecnico  
Viale Roma, 12  
82022 Castelfranco in Miscano (BN)  
(trasmissione via fax al numero: 0824.960297)

Alla Regione Campania  
Presidenza  
Via di Santa Lucia, n. 81  
80321 NAPOLI  
(trasmissione via fax al numero: 081.7962512)

Alla Regione Campania  
Area Gen. di Coord. Sviluppo Economico  
Settore 4 - Regolazione dei mercati  
Servizio 3 - Mercato Energetico Regionale  
Via G. Porzio, 4  
(referente intesa ai sensi del DL 29 agosto 2003 n. 239)  
Centro Direzionale - Isola/A6  
80143 NAPOLI  
(trasmissione via fax al numero: 081.7966904)

Alla TERNA PLUS S.r.l.  
Direzione Sviluppo Rete  
Funzione Battery Storage  
Via E. Galbani, n. 70  
00156 ROMA  
(trasmissione via fax al numero: 06.8313 8019)

Oggetto: Oggetto: Richiesta Accertamento di Conformità Urbanistica - art.1-sexies  
Decreto legge n. 239/2003, convertito in legge n.290/2003 e s.m.i..

Progetto: Costruzione ed esercizio del Sistema di Accumulo Non Convenzionale  
(SANC) "Ginestra SANC" ed opere accessorie di connessione alla RTN, nei  
comuni di Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni (BN).

POSIZIONE EL/293

Proponente: TERNA S.p.A.

Si trasmette per il seguito di competenza l'esito dell'accertamento di conformità  
urbanistica del Comune di Castelfranco in Miscano, qui pervenuto in data 29/04/2013 con  
nota prot. 0001650 del 24/04/2013.

IL DIRIGENTE

(Dott. Danilo Sgarbo)

Referenti

Antonella Antonelli

tel. 06/44123130

[antonella.antonelli@mit.gov.it](mailto:antonella.antonelli@mit.gov.it)

Maria Teresa Federico

tel. 06/44124225

[mariateresa.federico@mit.gov.it](mailto:mariateresa.federico@mit.gov.it)



# COMUNE DI CASTELFRANCO in MISCANO

Provincia di BENEVENTO

Viale Roma, 12 - C.A.P. 82022;

C.F. 82002270623 p.iva: 00437840622

iban: IT7000899775460000000052118

tel. 0824960066; fax 0824960297

sito internet: [www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it](http://www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it)

posta elettronica certificata: [protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepc.it](mailto:protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepc.it)

**SETTORE TECNICO**

e-mail: [ufficiotecnico@comune.castelfrancoinmiscano.bn.it](mailto:ufficiotecnico@comune.castelfrancoinmiscano.bn.it)

Comune di Castelfranco in Miscano  
Provincia di Benevento

Castelfranco in Miscano 24/04/2013

Prot. 2013/0001650 Uscita

del 24/04/2013

ore 12,19

Dest.: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TR



Comune di Castelfranco in Miscano  
Provincia di Benevento

Prot. 2013/0001650 Uscita

del 24/04/2013

ore 12,19

Dest.: TERNA SPA



**Spett.le**  
**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dip. per le Infrastrutture gli Affari Generali ed il Personale

Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio

la Programmazione dei Progetti Internazionali

Divisione III^

Via Normentana, 2 - 00162 Roma

Fax: 06/44292266

**e.p.c.: Terna s.p.a.**

Direzione Sviluppo Rete

Via E. Galbani, 70 - 00156 Roma

Fax: 06/83138157

Rif. Prot. n. 3928 del 24/04/2013

**Oggetto:** Costruzione ed esercizio del Sistema di Accumulo Non Convenzionale (SANC) "Ginestra SANC" ed opere accessorie di connessione alla RTN, nei Comuni di Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni (BN). *Modifiche al progetto originario.*  
Posizione EL/293 - Proponente Terna S.p.A.  
Accertamento di conformità urbanistica - Esito.

In riscontro alla nota prot. n. 3928 del 24/04/2013 di codesto Spett.le Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale si chiede il parere di conformità urbanistica dell'opera in oggetto;

- tenuto conto di quanto rappresentato nel progetto dell'opera che debitamente trasmesso dalla Società TERNA RETE ITALIA S.P.A. è stato acquisito agli atti di questo Comune;

- visto il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Castelfranco in Miscano, approvato con Decreto n. 525 del Presidente della Comunità Montana del Fortore in data 04/02/1987, si specifica quanto segue:

- > la proposta progettuale prevede la realizzazione di un Sistema di Accumulo non Convenzionale dislocato nella zona territoriale omogenea: Zona agricola "E";
- > nella zona a destinazione agricola è prescritta la realizzazione di: Fabbricati rurali con annessi pertinenze in conformità ai seguenti indici di densità edilizia: Abitazioni: 0,03 mc/mq - Pertinenze: 0,07 mc/mq.

*Tenuto conto di quanto innanzi esposto, si ritiene che l'opera proposta non sia conforme alle prescrizioni del vigente P.R.G.*

M\_INF-TER\_PROG  
D.G.Svil. Territorio, Programmazione,  
Progetti Internaz.  
TER\_PROG\_D03  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0003976-29/04/2013-  
INGRESSO



Il Responsabile  
Arch. I. Michele DI IURA

293



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione E i Progetti Internazionali  
Divisione: III<sup>a</sup>

M\_INF-TER\_PROG  
D.G. Svil. Territorio, Programmazione,  
Progetti Internaz.  
TER\_PROG\_D03  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. 0003928-24/04/2013-USCITA

Al Comune di Ginestra degli Schiavoni  
Ufficio Tecnico  
Via Porta Nuova, 2  
82020 Ginestra degli Schiavoni (BN)  
(trasmissione via fax al numero: 0824 961261)

Al Comune di Castelfranco in Miscano  
Settore Tecnico  
Viale Roma, 12  
82022 Castelfranco in Miscano (BN)  
(trasmissione via fax al numero: 0824.960297)

per conoscenza:

*Sollecito Comune di  
di Ginestra*

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'Energia  
D.G. per l'Energia nucleare, le Energie rinnovabili  
e l'efficienza energetica - Divisione III - Reti Elettriche  
Via Molise, 2  
00187 ROMA  
(trasmissione via fax al numero: 06.47052534)

Al Ministero dell'Ambiente e  
della tutela del Territorio e del Mare  
Direzione generale per la Tutela del Territorio e  
delle Risorse Idriche ex D.G. difesa del suolo  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
(trasmissione via fax al numero: 06.57225194)

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'Energia  
Struttura: DIP-EN  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0008678 - 29/04/2013 - INGRESSO

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione generale per le reti,  
le Infrastrutture elettriche ed idrauliche  
Via del Policlinico, n. 2  
00185 ROMA  
(trasmissione via fax al numero: 06.989532746)

Alla Regione Campania  
Presidenza  
Via di Santa Lucia, n. 81  
80321 NAPOLI  
(trasmissione via fax al numero: 081.7962512)

Alla Regione Campania  
Arca Gen. di Coord. Sviluppo Economico  
Settore 4 - Regolazione dei mercati  
Servizio 3 - Mercato Energetico Regionale  
Via G. Porzio, 4  
(referente intesa ai sensi del DL 29 agosto 2003 n. 239)  
Centro Direzionale - Isola/A6  
80143 NAPOLI  
(trasmissione via fax al numero: 081.7966904)

Alla TERN A S.p.A.  
Direzione Sviluppo Rete  
Funzione normativa di settore ed autorizzazioni  
Progetto Storage  
Via E. Galbani, n. 70  
00156 ROMA  
(trasmissione via fax al numero: 06.8313 8157)

Alla TERN A PLUS S.r.l.  
Direzione Sviluppo Rete  
Funzione Battery Storage  
Via E. Galbani, n. 70  
00156 ROMA  
(trasmissione via fax al numero: 06.8313 8019)

Oggetto: Costruzione ed esercizio del Sistema di Accumulo Non Convenzionale (SANC) "Ginestra SANC" ed opere accessorie di connessione alla RTN, nei comuni di Castelfranco in Matesano e Ginestra degli Schiavoni (BN).  
Modifiche al progetto originario.

POSIZIONE EL/293  
Proponente: TERN A S.p.A.

In riferimento all'opera di cui all'oggetto si fa presente che la società Terna Rete Italia, con nota prot. TRISPA/P20130003481 del 9/4/2013 ha trasmesso a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento di autorizzazione i documenti progettuali revisionati (V. elenco allegato), in ottemperanza alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento.


Ciò premesso, la scrivente Direzione Generale, nell'ambito delle proprie competenze, deve procedere all'accertamento della conformità urbanistica delle opere. Nel caso specifico, ricadendo le opere nella Regione Campania, l'attività di verifica e di accertamento in materia urbanistica è stata delegata ai singoli Comuni direttamente interessati, come previsto dal Regolamento Regionale per il governo del territorio n. 5 del 4 agosto 2011.

Si chiede pertanto al Comune di Ginestra degli Schiavoni di pronunciarsi in merito all'accertamento della conformità delle opere in oggetto alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, poiché a tutt'oggi l'esito di tale accertamento, già richiesto dalla scrivente con nota prot. 0000305 del 10/01/2013 non risulta pervenuto.

In considerazione delle modeste modifiche introdotte si invita il Comune di Castelfranco in Matesano a pronunciarsi o a riconfermare l'esito già trasmesso con nota 0000327 del 24/1/2013.

IL DIRIGENTE

(Dott. Danilo Scerbo)



Via Nomentana, 2 00162 Roma - Fax 06/44292266



## ELENCO ELABORATI

Il presente documento è costituito dagli elaborati sotto elencati:

Codifica TERNA	Descrizione - Parte Generale	Rev.	Data
EUBAT004_BEX10000	Elenco elaborati	01	05/03/2013
RUBAT004_BEX10006	Relazione tecnica generale	01	05/03/2013
DUBAT004_BEX10002	Corografia 1:5000	01	05/03/2013
DUBAT004_BEX10003	Ortofoto in scala 1:5000 - Opere	01	05/03/2013
RUBAT004_BEX10035	Relazione sulla gestione terre e rocce da scavo preliminare	01	05/03/2013

Codifica TERNA	Descrizione - PTO SANC ed opere di connessione alla RTN	Rev.	Data
EUBAT004_BEX10044	Elenco elaborati	01	05/03/2013
RUBAT004_BEX10001	Relazione tecnica illustrativa	01	05/03/2013
DUBAT004_BEX10007	Struttura di copertura per trasformatori MT/BT	00	01/10/2012
DUBAT004_BEX10012	Rilievo stato di fatto	00	01/10/2012
DUBAT004_BEX10013	Planimetria stato di fatto	00	01/10/2012
DUBAT004_BEX10014	Planimetria Ginestra SANC	01	05/03/2013
DUBAT004_BEX10015	Planimetria opere di connessione	00	01/10/2012
DUBAT004_BEX10016	Planimetria stato di progetto	01	05/03/2013
DUBAT004_BEX10017	Planimetria stato di progetto su catastale	01	05/03/2013
DUBAT004_BEX10018	Planimetria di progetto quotata	01	05/03/2013
DUBAT004_BEX10019	Edificio consegna MT-TLC	01	05/03/2013
DUBAT004_BEX10020	Edificio magazzino	00	01/10/2012
DUBAT004_BEX10021	Container/shelter PCS	00	01/10/2012
DUBAT004_BEX10022	Container/shelter Quadri MT / Quadri BT	00	01/10/2012
DUBAT004_BEX10023	Particolare recinzione e cancelli	01	05/03/2013
DUBAT004_BEX10025	Sezioni elettromeccaniche	01	05/03/2013
DUBAT004_BEX10026	Schema unifilare	00	01/10/2012
DUBAT004_BEX10031	Locale TLC - Pianta, sezione e prospetti	00	01/10/2012
DUBAT004_BEX10032	Armadio batterie - Pianta e prospetti	00	01/10/2012
RUBAT004_BEX10037	Relazione idraulica preliminare	00	01/10/2012
DUBAT004_BEX10042	Servizi igienici - Pianta, sezione e prospetti	00	01/10/2012

## ELENCO ELABORATI

Codifica TERNA	Descrizione - APPENDICE "A" Documentazione catastale ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio	Rev.	Data
EUBAT004_BEX10045	Elenco elaborati	01	05/03/2013
EUBAT004_BEX10033	Elenco dei beni soggetti all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - Comuni di Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni	01	05/03/2013
DUBAT004_BEX10009	Planimetria Catastale con aeree potenzialmente impegnate	01	05/03/2013

Codifica TERNA	Descrizione - APPENDICE "B" Planimetrie dei vincoli pianificatori	Rev.	Data
EUBAT004_BEX10053	Elenco elaborati	01	05/03/2013
DUBAT004_BEX10004	Stralcio dal vigente PRG - 1:5000	01	05/03/2013
DUBAT004_BEX10005	Carta geolitologica e geomorfologica	01	05/03/2013
DUBAT004_BEX10041	Carta del rischio archeologico	00	01/10/2012
DUBAT004_BEX10039	Carta dei siti noti, dei vincoli e delle segnalazioni su IGM	00	01/10/2012
DUBAT004_BEX10040	Carta della visibilità dei suoli	01	05/03/2013
DUBAT004_BEX10008	Stralcio da carta del P.T.R.	00	01/10/2012
DUBAT004_BEX10050	Planimetria di inquadramento geografico ed idrologico	01	05/03/2013
DUBAT004_BEX10051	Carta idrogeologica e della vulnerabilità della falda	01	05/03/2013

Codifica TERNA	Descrizione - APPENDICE "E" Verifica distanze di sicurezza antincendio	Rev.	Data
EUBAT004_BEX10074	Elenco elaborati	01	05/03/2013
RUBAT004_BEX10070	Relazione tecnica	01	05/03/2013
DUBAT004_BEX10071	Planimetria generale	01	05/03/2013
DUBAT004_BEX10072	Planimetria con misure di sicurezza	01	05/03/2013
DUBAT004_BEX10073	Edifici - Piante e prospetti	01	05/03/2013

Codifica TERNA	Descrizione - RELAZIONI SPECIALISTICHE	Rev.	Data
RUBAT004_BEX10034	Relazione geologica preliminare	00	01/10/2012
RUBAT004_BEX10038	Relazione archeologica preliminare	00	01/10/2012

EL-293



*Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione E i Progetti Internazionali  
Divisione: III<sup>a</sup>

M\_IT-TER\_PROG  
D.G.Svil. Territorio, Programmazione,  
Progetti Internaz.  
TER\_PROG\_D03  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. 0001210-05/02/2013-USCITA

*Ministero dello Sviluppo Economico*  
Dipartimento per l'Energia  
Struttura: DIP-EN  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0003175 - 13/02/2013 - INGRESSO

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'Energia  
D.G. per l'Energia nucleare, le Energie rinnovabili  
e l'efficienza energetica - Divisione III - Reti Elettriche  
Via Molise, 2  
00187 ROMA  
(trasmissione via fax al numero: 06.47052534)

Al Ministero dell'Ambiente e  
della tutela del Territorio e del Mare  
Direzione generale per la Tutela del Territorio e  
delle Risorse Idriche ex D.G. difesa del suolo  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
(trasmissione via fax al numero: 06.57225194)

Alla TERNA S.p.A.  
Direzione Sviluppo Rete  
Funzione normativa di settore ed autorizzazioni  
Progetto Storage  
Via E. Galbani, n. 70  
00186 ROMA  
(trasmissione via fax al numero: 06.8313 8157)

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione generale per le reti,  
le Infrastrutture elettriche ed idrauliche  
Via del Policlinico, n. 2  
00185 ROMA  
(trasmissione via fax al numero: 06.689532746)

Al Comune di Castelfranco in Miscano  
Settore Tecnico  
Viale Roma, 12  
82022 Castelfranco in Miscano (BN)  
(trasmissione via fax al numero: 0824.960297)

Alla Regione Campania  
Presidenza  
Via di Santa Lucia, n. 81  
80132 NAPOLI  
(trasmissione via fax al numero: 081.7962512)

Via Nomentana, 2 - 00162 Roma - Fax 06/44292266

ACCERTAMENTO  
COM. DI CASTELFRANCO IN M.  
per conoscenza:

Alla Regione Campania  
Arca Gen. di Coord. Sviluppo Economico  
Settore 4 - Regolazione dei mercati  
Servizio 3 - Mercato Energetico Regionale  
Via G. Porzio, 4  
(referente intesa ai sensi del DL 29 agosto 2003 n. 229)  
Centro Direzionale Isola/A6  
80143 NAPOLI  
(trasmissione via fax al numero: 081.7966904)

Alla TERNA PLUS S.p.A.  
Direzione Sviluppo Rete  
Funzione Battery Storage  
Via E. Galvani n. 70  
00156 ROMA  
(trasmissione via fax al numero: 06.8313.8019)

Oggetto: Costruzione ed esercizio del Sistema di Accumulo Non Convenzionale (SANC) "Ginestra SANC" ed opere accessorie di connessione alla RTN, nei comuni di Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni (BN).

POSIZIONE EL/293  
Proponente: TERNA S.p.A.

Si trasmette per il seguito di competenza l'esito dell'accertamento di conformità urbanistica del Comune di Castelfranco in Miscano, qui pervenuto in data 05/02/2013 con nota prot. 0000327 del 24/01/2013.

IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Sordani)

Referenti

Antonella Antonelli  
Maria Teresa Federico

tel. 06/44123130  
tel. 06/44124225

[antonella.antonelli@mit.gov.it](mailto:antonella.antonelli@mit.gov.it)  
[mariateresa.federico@mit.gov.it](mailto:mariateresa.federico@mit.gov.it)

Via Nomentana, 2 - 00162 Roma - Fax 06/44292266



# COMUNE di CASTELFRANCO in MISCANO

Provincia di BENEVENTO

Viale Roma, 12 - C.A.P. 82022;  
C.P. 82002270625 p.iva: 00437840622  
iban: IT7000899775460000000052118  
tel. 0824960066; fax 0824960297  
sito internet: www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it  
posta elettronica certificata: protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepec.it  
**SETTORE TECNICO**  
e-mail: ufficiotecnico@comune.castelfrancoinmiscano.bn.it

Dir. Gen.le per lo Sviluppo del Territorio  
e Programmazione del Dipartimento

1 FEB. 2013

SEGRETERIA

Castelfranco in Miscano 24/01/2013

Comune di Castelfranco in Miscano  
Provincia di Benevento

Prot. 2013/0000327 Uscita

del 24/01/2013

ore 11,20

Dest.: TERNA RETE ITALIA S.p.A.




Comune di Castelfranco in Miscano  
Provincia di Benevento

Prot. 2013/0000327 Uscita

del 24/01/2013

ore 11,20

Dest.: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TR



Spett.le  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dip. per le Infrastrutture gli Affari Generali ed il Personale  
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio  
la Programmazione dei Progetti Internazionali  
Divisione III^

Via Nomentana, 2 - 00162 Roma  
Fax: 06/44292266

Dipartimento per le Infrastrutture  
gli Affari Generali ed il Personale

01 FEB 2013

SEGRETERIA

e.p.c.: Terna S.p.A.  
Direzione Sviluppo Rete  
Via E. Galvani, 70 - 00156 Roma  
Fax: 06/83136157

Rif. Prot. n. 305 del 10/01/2013

**Oggetto:** Costruzione ed esercizio del Sistema di Accumulo Non Convenzionale (SANC) "Ginestra SANC" ed opere accessorie di connessione alla RTN, nei Comuni di Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni (BN).  
Posizione EL/293 - Proponente Terna S.p.A.  
Accertamento di conformità urbanistica - Esito.


In riscontro alla nota prot. n. 305 del 10/01/2013 di codesto Spett.le Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale si chiede il parere di conformità urbanistica dell'opera in oggetto;

- tenuto conto di quanto rappresentato nel progetto dell'opera che debitamente trasmesso dalla Società TERNA RETE ITALIA S.p.A. è stato acquisito al protocollo generale al n. 42 in data 03/01/2013;  
- visto il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Castelfranco in Miscano, approvato con Decreto n. 525 del Presidente della Comunità Montana del Fortore in data 04/02/1987, si specifica quanto segue:

- > la proposta progettuale prevede la realizzazione di un Sistema di Accumulo non Convenzionale dislocato nella zona territoriale omogenea: Zona agricola "E";
- > nella zona a destinazione agricola è prescritta la realizzazione di: Fabbricati rurali con annessa pertinenze in conformità ai seguenti indici di densità edilizia: Abitazioni: 0,03 mc/mq - Pertinenze: 0,07 mc/mq.

Tenuto conto di quanto innanzi esposto, si ritiene che l'opera proposta non sia conforme alle prescrizioni del vigente P.R.G.

M.IT-TER\_PROG  
D.G.Svil. Territorio, Programmazione,  
Progetti Internaz.  
TER\_PROG\_D03  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0001196-05/02/2013-  
INGRESSO



EL-293



*Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione E i Progetti Internazionali

Divisione: III<sup>a</sup>

M-IT-TER\_PROG  
D.G. Svil. Territorio, Programmazione,  
Progetti Internaz.  
TER\_PROG\_D03  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0000305-10/01/2013-USCITA

Al Comune di Ginestra degli Schiavoni

Ufficio Tecnico

Via Porta Nuova, 2

82020 Ginestra degli Schiavoni (BN)

(trasmissione via fax al numero: 0824 961261)

Al Comune di Castelfranco in Miscano

Settore Tecnico

Viale Roma, 12

82022 Castelfranco in Miscano (BN)

(trasmissione via fax al numero: 0824.960297)

*per conoscenza:*

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

D.G. per l'Energia nucleare, le Energie rinnovabili  
e l'efficienza energetica - Divisione III - Reti Elettriche

Via Molise, 2

00187 ROMA

(trasmissione via fax al numero: 06.47052534)

Al Ministero dell'Ambiente e

della tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per la Tutela del Territorio e  
delle Risorse Idriche ex D.G. difesa del suolo

Via C. Colombo, 44

00147 ROMA

(trasmissione via fax al numero: 06.57225194)

Al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

Direzione generale per le reti,

le Infrastrutture elettriche ed idrauliche

Via del Policlinico, n. 2

00185 ROMA

(trasmissione via fax al numero: 06.989532746)

Alla Regione Campania

Presidenza

Via di Santa Lucia, n. 81

80321 NAPOLI

(trasmissione via fax al numero: 081.7962512)

**Ministero dello Sviluppo Economico**

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. 0000976 - 15/01/2013 - INGRESSO

Alla Regione Campania  
Area Gen. di Coord. Sviluppo Economico  
Settore 4 – Regolazione dei mercati  
Servizio 3 – Mercato Energetico Regionale  
Via G. Porzio, 4  
(referente intesa ai sensi del DL 29 agosto 2003 n. 239)  
Centro Direzionale – Isola/A6  
80143 NAPOLI  
(trasmissione via fax al numero: 081.7966904)

Alla TERNA S.p.A.  
Direzione Sviluppo Rete  
Funzione normativa di settore ed autorizzazioni  
Progetto Storage  
Via E. Galbani, n. 70  
00156 ROMA  
(trasmissione via fax al numero: 06.8313 8157)

Alla TERNA PLUS S.r.l.  
Direzione Sviluppo Rete  
Funzione Battery Storage  
Via E. Galbani, n. 70  
00156 ROMA  
(trasmissione via fax al numero: 06.8313 8019)

Oggetto: Costruzione ed esercizio del Sistema di Accumulo Non Convenzionale (SANC) "Ginestra SANC" ed opere accessorie di connessione alla RTN, nei comuni di Castelfranco in Mescano e Ginestra degli Schiavoni (BN).

POSIZIONE EL/293

Proponente: TERNA S.p.A.

Si rende noto che con nota Rif. TRISPA/P20120007714 del 20/12/2012/2012 e assunta agli atti della scrivente con prot. 0000245 del 10/01/2013, la Società TERNA S.p.A., nella sua qualità di Soggetto proponente ha formulato un'istanza, corredata di progetto tecnico definitivo, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione a costruire ed esercire le opere elettriche indicate in oggetto, facenti parte della Rete elettrica nazionale di trasporto.

L'istanza in questione, formulata ai sensi dell'articolo 1 – scxies – del Decreto legge n. 239/2003 del 29 agosto 2003, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e modificato dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ha trovato il preliminare assenso del Ministero dello Sviluppo Economico che, con nota n. 0024533 del 14/12/2012, ha dato comunicazione di avvio del procedimento unico autorizzativo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza medesima.

Ciò premesso, la scrivente Direzione Generale, nell'ambito delle proprie competenze, deve procedere all'accertamento della conformità urbanistica delle opere.

Nel caso specifico, ricadendo le opere nella Regione Campania, l'attività di verifica e di accertamento in materia urbanistica è stata delegata ai singoli Comuni direttamente interessati, come previsto dal Regolamento Regionale per il governo del territorio n. 5 del 4 agosto 2011.

Il progetto definitivo dell'opera, risulta esser già stato trasmesso ai Comuni interessati, ad opera di TERNA RETE ITALIA S.p.A. ed è costituito dagli elaborati elencati in allegato.

Si chiede pertanto a Codesti Comuni di pronunciarsi in merito all'accertamento della conformità delle opere in oggetto alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti.

Si evidenzia che l'accertamento di conformità urbanistica richiesto si configura quale riscontro delle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti rispetto all'opera proposta, e si sostanzia **essenzialmente nell'enunciazione di conformità/non conformità rispetto alle stesse prescrizioni.**

L'accertamento di conformità urbanistica, infatti, **non equivale in alcun modo ad un parere sulla realizzabilità dell'opera.** Gli Enti locali interessati potranno esprimere il loro motivato parere in merito alla realizzabilità dell'opera in sede di Conferenza di Servizi, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito del richiamato procedimento unico di autorizzazione di cui al D.L. 239/2003 e s.m.i.

Si resta, pertanto, in attesa di ricevere formale comunicazione circa la conformità/non conformità dell'opera in oggetto.

Sarà cura della scrivente la trasmissione dell'esito del suddetto accertamento al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'acquisizione dello stesso nell'ambito del procedimento unico autorizzativo.

IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Scerbo)

Referenti

Antonella Antonelli  
Maria Teresa Federico

tel. 06/44123130  
tel. 06/44124225

[antonella.antonelli@mit.gov.it](mailto:antonella.antonelli@mit.gov.it)  
[maria Teresa.federico@mit.gov.it](mailto:maria Teresa.federico@mit.gov.it)





# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale  
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche

M\_INF-DIGHEIDREL  
D.G. Dighe Infrastr. Idr. Elettr.  
DIGHE\_DIVI  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. 0003343-07/03/2013-USCITA

ROMA,

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA  
NUCLEARE E L'EFFICIENZA ENERGETICA

DIV. III – RETI ELETTRICHE

Via Molise, 2 00187 ROMA

**Ministero dello Sviluppo Economico**

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0005611 - 15/03/2013 - INGRESSO

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1-SEXIES DEL DECRETO LEGGE 29 AGOSTO 2003, N. 239, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 27 OTTOBRE 2003, N. 290 E MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 26 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239, ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEL SISTEMA DI ACCUMULO NON CONVENZIONALE (SANC) DENOMINATA GINESTRA SANC E OPERE ACCESSORIE DI CONNESSIONE ALLA RTN, NEI COMUNI DI CASTELFRANCO IN MISCANO E GINESTRA DEGLI SCHIAVONI (BN).

SOGGETTO PROPONENTE – TERNA

Posizione MSE n. (EL - 293)

## CONFERENZA DI SERVIZI DEL GIORNO 05 FEBBRAIO 2013

### PARERE DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E

### LE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE

Con riferimento all'intervento indicato in oggetto, questa Direzione Generale formula, di seguito, il proprio avviso ai fini delle valutazioni in sede di Conferenza di Servizi e relativa verbalizzazione.

Dagli atti trasmessi risulta che il progetto in esame riguarda l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di Accumulo non Convenzionale (SANC) denominata GINESTRA SANC ed opere accessorie di connessione alla RTN. L'intervento proposto rientra nell'ambito delle aree individuate nel documento integrativo al Piano di Sviluppo della RTN di TERNA, dove la società proponente intende realizzare un nuovo sistema di accumulo elettrochimico dell'energia per applicazioni

stazionarie ( "S.A.N.C.") e per realizzare un sistema di accumulo energetico che consentirà di assorbire energia quando la generazione è in esubero rispetto al carico e di restituirla nella condizione opposta.

La documentazione trasmessa a questa Direzione Generale risulta costituita come segue:

- Relazione tecnica generale ;
- Elenco dei beni soggetti all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - Comune di Castelfranco in Miscano;
- Planimetria Catastale con aeree potenzialmente impegnate;
- Stralcio dal vigente;
- Carta geolitologica e geomorfologia;
- Carta del rischio archeologico;
- Carta dei siti noti, dei vincoli e delle segnalazioni su IGM;
- Carta della visibilità dei suoli;
- Stralcio da carta del P.T.R.;
- Planimetria di inquadramento geografico ed idrologico;
- Carta idrogeologica e della vulnerabilità della falda;
- Ortofoto;
- Corografia,
- Relazione tecnica generale;
- Relazione sulla gestione terre e rocce da scavo preliminare;
- Struttura di copertura per trasformatori MT/BT;
- Rilievo stato di fatto;
- Planimetria stato di fatto;
- Planimetria Ginestra SANC;
- Planimetria opere di connessione;
- Planimetria stato di progetto;
- Planimetria stato di progetto su catastale ;
- Planimetria di progetto quotata;
- Edificio consegna MT-TLC;
- Edificio magazzino;
- Container/shelter PCS;
- Container/shelter Quadri MT / Quadri BT
- Particolare recinzione e cancelli
- Sezioni elettromeccaniche;
- Schema unifilare ;
- Locale TLC - Pianta, sezione e prospetti;
- Armadio Batterie – Pianta e prospetti;
- Relazione idraulica preliminare;
- Servizi Igienici - Pianta, sezione e prospetti;
- Relazione geologica preliminare;
- Relazione archeologica preliminare.

### **Ubicazione delle opere**

Il nuovo Sistema di Accumulo Non Convenzionale e le opere accessorie per la connessione alla RTN saranno ubicati nei comuni di **Castelfranco in Miscano** e **Ginestra degli Schiavoni**, in provincia di Benevento.

### **Descrizione dell'intervento**

#### **Sistema di Accumulo a Batterie (S.A.N.C.)**

L'opera in oggetto è costituita da un impianto di accumulo di energia elettrica a batteria, tale impianto è costituito da apparecchiature per la conversione bidirezionale dell'energia in media tensione. Per consentire la connessione alla rete elettrica nazionale è prevista la realizzazione delle opere accessorie per la connessione alla RTN con l'inserimento di due trasformatori AT/MT da asservire all'impianto S.A.N.C.

La tipologia di batterie che saranno installate nel S.A.N.C. saranno del tipo NaS, precisamente "Batteria al Zolfo-Sodio": Le celle elementari della batteria sono costituite da una membrana elettrolitica ceramica di Beta-Allumina, la quale separa il materiale dell'anodo (sodio fuso), da quello del catodo (zolfo fuso). Il processo di carica e scarica è reversibile.

Le singole celle sono tra loro opportunamente collegate in serie e parallelo a formare moduli batterie, i quali a loro volta vengono assemblati in appositi armadi, e collegati in modo da ottenere i valori richiesti di tensione e corrente.

Il nuovo sistema di accumulo di energia elettrica a batterie, previsto con la realizzazione dell'impianto SANC, avrà una potenza di picco in scarica del sistema pari a 12 MWp, mentre l'energia accumulata disponibile ammonta a circa 82,8 MWh.

L'impianto prevede l'installazione di:

- n. 10 moduli batterie da circa 1,2 MW;
- n. 10 moduli PCS, collocati all'interno di cabinati/shelter;
- n. 2 cabinati/shelter per quadri MT;
- n. 2 cabinati/shelter per quadri BT;
- n. 2 cabinati/shelter per gruppi elettrogeni;
- n. 2 cabinati/shelter per il sistema di controllo e servizi;

#### **Opere di connessione alla RTN alla SE**

L'impianto sarà con isolamento in aria e sarà costituito da:

- n. 2 stalli di trasformazione AT/MT a 150 kV;
- n. 1 cavidotto MT di collegamento tra Ginestra SANC e l'esistente Stazione elettrica di "Ginestra" di proprietà TERNA;

All'interno della SANC sarà prevista la realizzazione dei seguenti edifici:

##### Edificio magazzino

L'edificio magazzino sarà a pianta rettangolare, con dimensioni di 16,00×11,00 m ed altezza fuori terra di 6,5 m. Nel magazzino si terranno apparecchiature di scorta e attrezzature, anche di dimensioni notevoli.

La costruzione potrà essere o di tipo tradizionale con struttura in c.a. e tamponature in muratura di laterizio rivestite con intonaco di tipo civile oppure di tipo prefabbricato (struttura portante costituita da pilastri prefabbricati in c.a.v., pannelli di tamponamento prefabbricati in c.a., finitura esterna con intonaci al quarzo). La copertura a tetto piano, sarà opportunamente coibentata ed impermeabilizzata. Gli infissi saranno realizzati in alluminio preverniciato. Particolare cura sarà osservata ai fini dell'isolamento termico impiegando materiali isolanti idonei in funzione della zona climatica e dei valori minimi e massimi dei coefficienti volumici globali di dispersione termica, nel rispetto delle norme di cui alla Legge n. 373 del 1976 e successivi aggiornamenti nonché alla Legge n. 10 del 1991 e successivi regolamenti di attuazione.

È prevista la presenza di un carroponte per consentire le operazioni di manutenzione sui moduli batterie.

#### Edifici per punti di consegna MT e TLC

Gli edifici per i punti di consegna MT saranno destinati ad ospitare i quadri contenenti i Dispositivi Generali ed i quadri arrivo linea e dove si attesterà una linea a media tensione di alimentazione dei servizi ausiliari d'impianto e le consegne dei sistemi di telecomunicazioni.

Si prevede di installare due manufatti prefabbricati, uno ad esclusivo uso di distribuzione dalle dimensioni in pianta di 6,70 x 2,50 m con altezza totale di 2,55 m; ed uno ad esclusivo uso di TERNA dalle dimensioni in pianta di 5,50 x 2,50 m con altezza totale di 2,55 m.

I locali saranno dotati di porte antisfondamento in vetroresina con apertura verso l'esterno rispetto alla S.A.N.C. per il prefabbricato ad uso distribuzione, mentre avranno apertura verso l'interno rispetto alla S.A.N.C. per il prefabbricato ad uso TERNA.

#### Cabinati/Shelter

È prevista l'installazione di cabinati/shelter metallici di dimensioni 12,10x2,50x3,70 m, ove saranno collocati i quadri MT e BT, altri di dimensioni 9,10x2,50x3,70 m ove saranno collocati i sistemi TLC, altri di dimensioni 12.50x2.60x3.00 m.

I cabinati adibiti ad ospitare i sistemi PCS saranno predisposti per il passaggio cavi a pavimento e dotati di propri sistemi di raffreddamento atti ad evacuare il calore prodotto dagli inverter, tenendo anche conto dell'irraggiamento solare. I cabinati destinati ad alloggiare i quadri MT e i quadri BT.

#### **Inquadramento geologico**

Il tecnico incaricato afferma che:

*"Sulla base dei dati raccolti - con particolare riferimento alla cartografia reperita dal sito dell'ISPRA, del Portale Cartografico Nazionale e della cartografia del PSAI - Rf - e delle osservazioni fatte in campagna, le caratteristiche del sito ove è previsto il nuovo impianto possono essere così sintetizzate:*

- *da un punto di vista morfologico si tratta di un'area ubicata lungo un versante, nella zona sommitale, a modesta pendenza, e non interessata da processi morfoevolutivi in atto, se non quelli ascrivibili ai normali processi fluvio denudazionali, talora accelerati dalle pratiche agricole (arature profonde);*
- *nelle carte del rischio idrogeologico della competente Autorità di Bacino l'area non risulta perimetrata a rischio frana e/o alluvioni;*
- *nell'area affiorano esclusivamente depositi argilloso marnosi caratterizzati da scarsi parametri geotecnici;*
- *la falda freatica stagionale è assente all'interno del campo delle pressioni indotte;*
- *sono state censite nell'area alcune sorgenti piuttosto distanti da sito e che non rientrano nell'ambito idrogeologico dello stesso sito;*
- *in relazione alla sismicità l'intero Comune di Castelfranco in Miscano è classificato come appartenente alla Zona Sismica 2 (OPCM 20/03/2003 n.°3274);*
- *da un punto di vista geotecnico i terreni di fondazione, in prima analisi, saranno prevalentemente coesivi.*

*Nel complesso, in relazione all'inserimento delle strutture del nuovo impianto nel sito in esame, a seguito delle indagini e prove che si realizzeranno in sede di progettazione definitiva ed esecutiva e*

*con le prescrizioni che ne deriveranno, il giudizio di fattibilità geologica e idrogeologica è positivo.”*

### **Campi elettrici e magnetici**

*In merito ai valori di campo elettrico e magnetico per le opere del SANC, il progettista afferma che: “L’impianto sarà progettato e costruito in modo da rispettare i valori di campo elettrico e magnetico, previsti dalla normativa statale vigente (Legge 36/2001 e D.P.C.M. 08/07/2003).*

*Negli impianti unificati Terna, con isolamento in aria (vedi Allegato 1), sono stati eseguiti rilievi sperimentali per la misura dei campi elettromagnetici al suolo nelle diverse condizioni d’esercizio con particolare riguardo ai punti dove è possibile il transito del personale (viabilità interna).*

*I valori massimi di campo magnetico si presentano in corrispondenza degli ingressi linea.*

*Detti rilievi, data l’unificazione dei componenti e della disposizione geometrica, sono estendibili a tutte le stazioni elettriche Terna con isolamento in aria.*

*In sintesi, i campi elettrici e magnetici esternamente all’area di stazione sono riconducibili ai valori generati dalle linee entranti e quindi l’impatto determinato dalla stazione stessa è compatibile con i valori prescritti dalla vigente normativa.*

*Si fa comunque presente che per quanto riguarda l’impianto S.A.N.C. non è prevista l’installazione di apparecchiature in alta tensione. Saranno presenti linee elettriche MT in cavo cordato ad elica posate in cavidotto interrato ovvero in cunicoli prefabbricati, che risultano esclusi dalla valutazione dei campi elettromagnetici ai sensi della L. 36/2011.*

*Si rileva infine che negli impianti in oggetto, normalmente eserciti in telecontrollo, non è prevista la presenza di personale se non per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.”*

\*\*\*\*\*

Sulla base dell’esame della documentazione trasmessa, e con riferimento alle competenze di questa Direzione Generale si formulano le seguenti valutazioni sull’intervento in esame.

Per quanto riguarda le problematiche strutturali, di più specifica competenza di questa Direzione Generale, si riscontra un preliminare approccio a livello progettuale sulle problematiche strutturali riguardanti le opere civili da realizzare nella nuova stazione (SANC).

A tal proposito si prescrive, per le successive fasi di progettazione, l’esecuzione di verifiche strutturali su dette opere, con particolare riferimento alle opere di fondazione, elevazione e copertura, a dimostrazione delle scelte progettuali adottate.

Tali verifiche, sia per quanto riguarda le fondazioni dei fabbricati che dei sostegni, dovranno essere supportate da puntuali indagini geognostiche, quali sondaggi con analisi dei campioni, prove STP, prove penetrometriche e **prove sismiche** a rifrazione o da quant’ altro si ritenga, sotto il profilo geologico, geotecnico ed idrogeologico, necessario per la determinazione delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni.

Per quanto riguarda i limiti di esposizione dei valori di attenzione degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dai campi elettromagnetici, il progettista afferma che all’interno delle distanze ed aree di prima approssimazione calcolate non ricadono recettori “sensibili”.

Si ravvisa comunque l’opportunità di procedere, ad impianto attivato, a successive verifiche nei punti in cui si riscontrano i valori massimi di campo magnetico (ingressi di linea), in modo da


accertare la corrispondenza tra i valori calcolati, ritenuti ammissibili, ed i valori misurati dallo strumento.

-°-

In relazione a quanto sopra esposto, questa Direzione Generale, sulla base della documentazione pervenuta, ritiene che il progetto in esame possa proseguire il proprio iter istruttorio, con le prescrizioni e le osservazioni sopra indicate, ferma restando l'acquisizione dei pareri e nulla-osta da parte delle Amministrazioni, Autorità ed Enti locali interessati alla realizzazione delle opere.

IL DIRETTORE GENERALE

( Ing. Francesco Iadevaia )



293



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Ufficio II - Ex DGPREV Igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

2° progetto mach.

3.4

Ministero della Salute

DGPRES

0011521-P-17/05/2013



05/2013

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Dir. Generale per l'Energia Nucleare  
le Energie Rinnovabili e l'Efficienza  
Energetica - Div. III Reti Elettriche  
Via Molise, 2 - (00187 Roma)

E.p.c. alla Soc. TERNA Rete Italia - S.p.A  
Direzione Sviluppo Rete / RM  
Viale Egidio Galbani, 70  
(00156 Roma)

Oggetto: Progetto Soc. Terna Rete Italia / S.p.A, "... Sistema di Accumulo Non Convenzionale Ginestra SANC ed opere accessorie di connessione alla RTN ...", / C.ne Castelfranco in Miscano / Prov. BN  
Integrazione progetto / Domanda TE/P/20120009688/12.10.2012 (PTO - Parte Generale SANC/  
All.ti EUBAT004\_BEX10052-rev02 /2013; -Relaz.ne Generale RUBAT004\_BEX10006/2013; -Coro  
grafia, -Ortofoto Opere DUBAT004\_B EX10002-rev01-2013 /...EX10003 /03.2013; -PTO SANC/  
Elab.ti EUBAT004\_BEX10044-rev.01; -Rel.ne Illustrativa RUBAT004\_BEX10001-rev.01/ 03 -2013;  
Planimetrie SANC, -DUBAT004\_BEX10013-rev.01-2013/.. EX10014/...EX10015/...EX10016/..EX  
10017/...EX10018 -rev.01-2013); =====Pos. EL- 293.

Con riferimento alla comunicazione della Soc. TERNA Rete Italia S.p.A (TRISPA /P/20130003481/09.04.2013),  
relativa alla domanda (MiSE prot. DIP-EN 0023108/27.11.2012) di autorizzazione dell'elettrodotto in oggetto,  
si accusa ricezione della documentazione integrativa (PTO/ Elab.ti -EUBAT004\_BEX 10052-rev.02 /2013,  
Relazione Gen.le RUBAT004BEX10006-rev.01/2013; -Un - CD -R /PTO Ginestra SANC);  
si rappresenta che, non si hanno osservazioni per gli aspetti di competenza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II  
(Dott. Giancarlo Marano)

Il referente

Aleandro Renzi (Tel.06-59943827)

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0010525 - 23/05/2013 - INGRESSO



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Ufficio II - Ex DGPREV Igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

(in pag. originario!)

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0004313 - 28/02/2013 - INGRESSO

Ministero della Salute

DGPRES

0004385-P-19/02/2013

I.5.i.v



117723469

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Dir. Generale per l'Energia Nucleare  
le Energie Rinnovabili e l'Efficienza  
Energetica - Div. III Reti Elettriche  
Via Molise, 2 - 00187 Roma

F.o.c.

alla Soc. TERNA Rete Italia - S.p.A  
Direzione Sviluppo Rete /RM  
Viale Egidio Galbani, 70  
(00156 Roma)

Oggetto: Progetto Soc. Terna Rete Italia / S.p.A, "... Sistema di Accumulo Non Convenzionale Ginestra SANC ed opere accessorie di connessione alla RTN ...", in C.ne di Castelfranco in Miscano /Prov. Benevento. -Domanda TE/P/20120009688/12.10.2012 (PTO - Parte Generale SANC / All.ti EUBAT004\_BEX10052/2012; -Relaz.ne Generale RUBAT004\_BEX10006/2012; -Corografia, -Ortofoto Opere DUBAT004\_B EX10002 /...EX10003 /2012; -PTO SANC/ Elab.ti EUBAT004\_BEX10044; -Rel.ne Illustrativa RUBAT004\_BEX10001/ 10-2012; -Planimetrie SANC, -DUBAT004\_BEX10013/.. EX10014/...EX10015/...EX10016/...EX10017); **====Pos. EL- 293.**

Con riferimento alla comunicazione della Soc. TERNA Rete Italia/S.p.A (TRISPA /P/20120007714/20.12.2012, relativa alla domanda (-MiSE prot .DIP-EN 0020225/16.10.2012) di autorizzazione dell'elettrodotto in oggetto;

visti:

-gli elaborati del progetto (- PTO /All.ti EUBAT004\_B EX10052 /Rev.00/2012; -Parte Generale /Elenco Elab.ti EUBAT004\_BEX10000 /Rev.00/2012; -Rel.ne Generale RUBAT004\_BEX10006/2012; -Corografia, -Ortofoto, -DUBAT004\_B EX10002/...EX10003/2012; -PTO SANC/ All.ti DUBAT004\_B EX10044/2012; -Rel.ne Illustrativa RUBAT004\_B EX10001/ 2012; -Planimetrie SANC, -Containers, -Sez. Elettrom.che, -Schema Elettrico, -DUBAT 004\_BEX10012/.. EX10013 /...EX10014/...EX10015/...EX10016/...EX10017/...EX10018/..EX100 21/.. EX10022/... EX10 031/..EX10025/..EX10026; -Appendice A /Elab.ti EUBAT004\_BEX10045; -Planimetria Aree Pot. Impegnate DUBAT004\_BEX10009; -Appendice B/ - Plan.trie Vincoli /Elab.ti, -EUBAT004\_BEX10053; -Stralcio PRG, DUBAT004\_B EX10004; Rel.ne Geologica Prel.re RUBAT004\_BEX10034, ...>>> segue v. P.T.O/Elab.ti;

- i motivi e l'ubicazione dell'intervento (C.ne di Castelfranco in Miscano), -le caratteristiche dell'elettrodotto (-Rel. Generale, -Rel. Tecnica, -RUBAT004\_BEX10006/...EX10001/2012; -Corografia DUBAT004\_BEX10002);

-le valutazioni dei "CEM" (-Rel.ne Gen.le, -Rel.ne Tecnica, -RUBAT004\_BEX10006/...EX10001/ 2012 );

ferma restante, nella realizzazione e nell'esercizio dell'Elettrodotto, il rispetto della Legge Quadro n 36/22 febbraio 2001 (sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze tra 0 Hz e 300 GHz), del DPCM 8 luglio 2003 - articoli 3 e 4 ("...limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità..."), dell'art 6/stesso DPCM e DM 29 maggio 2008 (fasce di rispetto dagli elettrodotti a freq.nza di 50 Hz); nonché della Legge Quadro 447/1995 sull'inquinamento acustico (DDPCM 1°marzo 1991 e 14 novembre 1997), riguardo al rumore eventualmente generato dagli impianti di elettrodotto in esercizio;

si rappresenta che non si hanno osservazioni per gli aspetti di competenza.

Il referente

Aleandro Renzi (Tel.06-59943827)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II  
(Dott. Giancarlo Marano)





EL-293

3.5

P.d.C.: Ass.te. di Amm.ne, Cellamare  
Tel. mil. 73.2767 - civ. 099.7752767 fax 099.7752012  
e-mail: angelo\_cellamare@marina.difesa.it

## Comando in Capo

del Dipartimento Militare Marittimo  
dello Jonio e del Canale d'Otranto  
Ufficio Infrastrutture e Demanio  
Sezione Demanio  
TARANTO

P.E.I.: maridipart.taranto@marina.difesa.it

Prot. N°

M\_D\_MDPTTA 0020602 29-05-2013

/UID



Al MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO  
Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale  
per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e  
l'Efficienza Energetica - Divisione III Reti Elettriche  
Via Molise, 2 00187 ROMA  
[ene.enerec.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.enerec.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it)

ARGOMENTO: Progetto per la realizzazione di un nuovo sistema di Accumulo Non Convenzionale di energia elettrica a batterie denominato "Ginestra S.A.N.C." da ubicare nel territorio del Comune di Castelfranco in Miscano (BN), nonché delle relative opere accessorie per il collegamento alla RTN che interesseranno anche il territorio del Comune di Ginestra degli Schiavoni (BN). Posizione M.i.S.E. EL-293. Proponente: Società "TERNA". Conferenza di servizi del giorno 04 giugno 2013.

Posizione G.1-3/A3 "NA" (citare nella risposta).

### Riferimenti:

- a) tldp. n° 0002904 in data 08/02/2013 (posizione EL-293) di codesto Ministero;
  - b) tldp n° 0007054 in data 05/04/2013 (posizione EL-293) di codesto Ministero;
  - c) nota TRISPA/P20130003481 in data 09/04/2013 della Società "TERNA";
  - d) foglio n° 0015813/UID in data 23/04/2013 di questo Alto Comando;
  - e) tldp. n° 0010304 in data 21/05/2013 (posizione EL-293) di codesto Ministero.
1. In relazione alla conferenza di servizi tematica del giorno 04 giugno p.v. - convocata da codesto Ministero con il tldp. in riferimento e) - afferente la realizzazione del progetto indicato in argomento - si richiama quanto già partecipato da questo Alto Comando con il foglio in riferimento d).
  2. Si informa, altresì, che - a tutt'oggi - agli atti di questo Alto Comando non risulta pervenuta alcuna ulteriore documentazione tecnica, successiva a quella in base alla quale sono state espresse le determinazioni riportate nel foglio in riferimento d).

d'ordine  
IL CAPO UFFICIO  
INFRASTRUTTURE E DEMANIO  
(C.V. Giovanni STICCHI)

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'Energia  
Struttura: DIP-EN  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0011216 - 03/06/2013 - INGRESSO

ALLA  
C.A. di

DARIO FORTE

MINUTA 200



EL-293

P.d.C.: Ass.to. di Amm.ne, *Guarnieri*  
Tel. civ. 099.7752767 fax 099.7752012  
e-mail: a.guarnieri@marina.difesa.it

**Comando in Capo**

del Dipartimento Militare Marittimo  
dello Ionio e del Canale d'Otranto  
Ufficio Infrastrutture e Demanio  
Sezione Demanio  
**TARANTO**

P.E.L.: mandipart.taranto@marina.difesa.it

Al MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO  
Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale per l'Energia Nucleare,  
le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica  
Divisione III Reti Elettriche  
Via Molise, 2

00187 **ROMA**

Fax: 06.47052534

Prot. N°

MDPTTA 0003998 30-01-2013



/UID

ARGOMENTO: Progetto per la realizzazione di un nuovo sistema di Accumulo Non Convenzionale di energia elettrica a batterie denominato "Ginestra S.A.N.C." da ubicare nel territorio del Comune di Castelfranco in Miscano (BN), nonché delle relative opere accessorie di connessione alla RTN che interesseranno anche il territorio del Comune di Ginestra degli Schiavoni (BN). Posizione Mi.S.E. n. EL-293. Proponente: Società TERNA di Roma. *Convocazione conferenza di servizi.* Posizione: G.1-3/A3 "NA" (citare nella risposta).

**TELEFAX**

*Il presente telefax - al quale non seguirà originale - costituisce comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art 6 della legge 30.12.1991, n. 412.*

**Riferimenti:**

- a) tldp. n° 0024533 in data 14/12/2012 (pos.EL-293) di codesto Ministero;
  - b) nota TRISPA/P20120007714 in data 20/12/2012 (pervenuta in data 08/01/2013) della Società "TERNA" di Roma;
  - c) foglio n° 0001085/UID in data 10/01/2013 di questo Alto Comando;
  - d) tldp. n° 0001602 in data 23/01/2013 (pos.EL-293) di codesto Ministero.
1. In relazione alla conferenza di servizi tematica del giorno *05 febbraio p.v.*, convocata da codesto Ministero con il tldp. in riferimento d) - afferente il progetto indicato in argomento - si richiama quanto già partecipato da questo Alto Comando con il foglio in riferimento c), qui unito in copia.
  2. Si informa, altresì, che - a tutt'oggi - agli atti di questo Alto Comando non risulta pervenuta alcuna ulteriore documentazione progettuale relativa al progetto sopra indicato.

d'ordine  
IL CAPO UFFICIO  
INFRASTRUTTURE E DEMANIO  
(C.F. *Giovanni STICCHI*)



*Marina Militare*  
**Comando in Capo**  
 del Dipartimento Militare Marittimo  
 dello Jonio e del Canale d'Otranto  
 Ufficio Infrastrutture e Demanio  
 Sezione Demanio  
**TARANTO**

P.E.I.: maridipart.taranto@marina.difesa.it

Prot. N°



MDPTTA 0001088 10-01-2013

/UID

Ass.te di Amm.ne Cellamare - Tel. 099/7752767  
 Fax 099/7752012  
 e-mail: [angelo\\_cellamare@marina.difesa.it](mailto:angelo_cellamare@marina.difesa.it)

Al **MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO**  
 Direzione Generale per l'Energia Nucleare,  
 le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica  
 Divisione III - Reti Elettriche  
 Via Molise, 2 00187 **ROMA**

**MINISTERO dell'AMBIENTE e della TUTELA del TERRITORIO e del MARE**  
 Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche  
 Via C. Colombo, 44 00147 **ROMA**

c.p.c.: **GENIODIFE**  
 2° Reparto 6ª Divisione 2ª Sez.  
 Piazza della Marina, 4 00196 **ROMA**

**MARIGENIMII** 74123 **TARANTO**  
 (rif. foglio n° 7/1549 del 06/02/2008)

**REGIONE CAMPANIA**  
 Arca Generale di Coordinamento 12  
 Sviluppo Economico Settore 04  
 Regolazione dei Mercati  
 Centro Direzionale Isola A/6 80143 **NAPOLI**

**PROVINCIA**  
 Settore Territorio ed Ambiente  
 Trasporti e Politiche Energetiche  
 Servizio Energia  
 Via Nicola Calandra  
 82100 **BENEVENTO**

**TERNA Rete Italia S.p.A.** - Direzione Sviluppo Rete  
 Normativa di Settore e Autorizzazioni  
 Progetto Stomge  
 Via Egidio Galbani, 70 00147 **ROMA**

**ARGOMENTO:** Progetto per la realizzazione di un nuovo sistema di Accumulo Non Convenzionale di energia elettrica a batterie denominato "Ginestra S.A.N.C." da ubicare nel territorio del Comune di Castelfranco in Miscano (BN), nonché delle relative opere accessorie di connessione alla RTN che interesseranno anche il territorio del Comune di Ginestra degli Schiavoni (BN). Posizione Mi.S.E. n. EL-293. Proponente: Società TERNA di Roma.  
 Posizione: G.1-3/A3 "NA" (citare nella risposta).

**Riferimenti:**

- foglio n° 141/6758/4422 in data 30/11/1999 di Stamadifesa;
- tldp. n° 0024533 in data 14/12/2012 (Pos. n. EL-293) del Ministero dello Sviluppo Economico;
- nota TRISPA/P20120007714 in data 20/12/2012 (pervenuta in data 08/01/2013) della Società "TERNA" di Roma.

- Si rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione delle opere indicate in argomento, come da documentazione tecnico/planimetrica annessa alla nota in riferimento c..
- Si rammenta - se e per quanto applicabile - la normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli, connessa alla segnalazione ottico-luminosa delle strutture a sviluppo sia verticale che orizzontale, a tutela del volo a bassa quota.

d'ordine  
**IL CAPO UFFICIO**  
**INFRASTRUTTURE E DEMANIO**  
 (C. V. Giovanni STICCHI)

MODULARIO  
INTERNO - 261

3.6

MOD. 4 VFC

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

## AREA RISCHI INDUSTRIALI

Largo Santa Barbara - Capannelle - 00178 ROMA; fax: 06-718.77.66

e-mail: prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0016093 del 21/12/2012

032101.01.15.07A4RI. Centrali elettriche ed  
elettrodotti

N° pagine (inclusa la presente): 3 (tre)

Alla TERNA S.p.A.

Direzione Sviluppo Rete - Normativa di settore e Autorizzazioni Progetto Storage  
fax 06 - 83138157

e p.c. Al MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direzione Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza  
energetica - Divisione III- Reti elettriche  
fax 06 - 47052534

Al MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E  
DEL MARE

Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche  
Divisione IX - Assetto e rappresentazione cartografica del Territorio  
fax 06 - 57228642

OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo I-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.239 e successive modificazioni, alla costruzione ed all'esercizio del Sistema di Accumulo Non Convenzionale (SANC) "Ginestra SANC" e opere accessorie di connessione alla RTN, nei comuni di Castelfranco in M. e Ginestra degli Schiavoni (BN)  
Soggetto proponente Terna S.p.A.

Con riferimento e facendo seguito alla nota fax prot. 0024533 - 14/12/2012 del Ministero Sviluppo economico Dip. per l'Energia D.G.E.N.R.E. Divisione III- Reti elettriche, si invita la soc. Terna S.p.A. a sottoporre il progetto al competente Comando Prov.le VVF secondo i dettami del DPR 151/2011 e con le modalità di cui al decreto del Ministro dell'Interno 07/08/2012 valutando inoltre l'assoggettabilità dell'impianto al D.lvo 334/99 ( artt. 6 o 8) seguendo di conseguenza le norme specifiche.

In analogia alla nota DCPREV n.7714 del 04/06/2012 relativa ai pareri sulle autorizzazioni degli impianti termoelettrici superiori ai 300 MW, che si allega in copia, il parere di questo Ministero da rendere nella Conferenza di Servizi sarà quello espresso dalle strutture territoriali esaminanti.

IL DIRETTORE CENTRALE  
( Datto )

EL 293

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'Energia  
Struttura: DIP-EN  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0000002 - 02/01/2013 - INGRESSO

293

37

MODULARIO  
V.F.-1

Mod. 1/VF



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

## BENEVENTO

Contrada Capodimonte 82100 Benevento

Tel: 0824 / 372511

Fax: 0824 / 372508

E-mail: [comando.benevento@vigilfuoco.it](mailto:comando.benevento@vigilfuoco.it)Posta certificata: [com.benevento@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.benevento@cert.vigilfuoco.it)

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
COM-BN

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. - 00004773 del 08-06-2013

 Conti Stefano  
Viale Egidio Galbani, n.70  
00156 Roma

UFFICIO : PREVENZIONE INCENDI

Tel: 0824/372522

Posta certificata: [com.prev.benevento@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.benevento@cert.vigilfuoco.it)
 E.p.c. Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso  
Pubblico e Difesa Civile  
DCPST - Area Rischi Industriali  
Largo Santa Barbara  
00178 - Roma

Prot.

OGGETTO : Richiesta di Valutazione del Progetto art. 3 del DPR 151/2011  
Attività: **Sistema di accumulo non convenzionale "Ginestra SANC"**  
Ubicazione attività: **Contrada Crocelle - Castelfranco in Miscano**  
**(BN)1212**  
Nr./Cat. Allegato I D.P.R. 151/2011: **21.1.C ; 49.3.C**  
Pratica VV.F.: **22153**

TRI SpA									

 p.c. Direzione Regionale VV.F. Campania  
Ufficio Prevenzione e Sicurezza Tecnica  
Via Leopoldo Tarantini 1  
80143 Napoli

TRISPA/A20130009892 - 12/06/2013

Con riferimento alla richiesta di Valutazione del Progetto di cui all'oggetto, vista la nota della Direzione Regionale VV.F. Campania prot. 4893 del 03/06/2013, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alle seguenti condizioni :


- L'uscita pedonale e quella carrabile devono essere realizzate in posizione contrapposta all'ingresso carrabile, quelle previste in progetto non sono ragionevolmente contrapposte;
- Il sistema di controllo BMC prima di bloccare tutto l'assemblato da 1,2 Mw deve bloccare il modulo dove si sono rilevate celle guaste ;
- Deve essere precisato se la resistenza al fuoco del modulo rivestito dello strato di carbonio è quella indicata nello studio effettuato dall'Università di Padova , pari a 35 minuti;
- Oltre alla presenza di estintori carrellati da 150 kg di polvere per fuochi di classe D , prevedere un estintore carrellato da 750 kg su automezzo e devono essere ricoverati in apposito box per proteggerli da agenti atmosferici;
- Nel caso di installazioni di trasformatori ad olio dovranno essere indicate le misure di prevenzione incendi previste;
- Deve essere effettuata una più approfondita valutazione del rischio fulmini secondo le norme tecniche vigenti;

- g) Gli impianti elettrici e di messa a terra devono essere progettati, realizzati e verificati secondo la legge 186/68 e il D.M. 37/2008;
- h) Dovranno essere presentati i progetti esecutivi dell'impianto di rivelazione di SO2 e dell'impianto di rivelazione d'incendio;
- i) Nel caso di gruppi elettrogeni con potenze superiori a 800 kw devono essere installati estintori carrellati di capacità estinguente pari a A-B1-C;
- j) Deve essere attuata la riduzione dei tempi di intervento dei GOS in modo da renderli compatibili con i tempi di intervento VVF (orientativamente 20 minuti) ovvero, in alternativa, dovranno essere fornite adeguate istruzioni operative a questo Comando e si dovrà provvedere a svolgere idonea formazione al personale VVF, per consentire un efficace e sicuro intervento, senza l'ausilio di personale specializzato, in caso di emergenza di qualsiasi genere.
- k) Presentare la notifica nei termini previsti dal D.Lgs. 334/99 e ss.mm.ii qualora l'attività fosse soggetta agli art. 6 e 7.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
D.V.D. Ing. Carmine BOZZI



IL COMANDANTE PROVINCIALE  
( dott. Ing. Saverio VASSALLI )



MODULARIO  
V.F.-1



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO**

**BENEVENTO**

Contrada Capodimonte 82100 Benevento

Tel: 0824 /372511

Fax: 0824/ 372508

E-mail: [comando.benevento@vigilfuoco.it](mailto:comando.benevento@vigilfuoco.it)

Posta certificata: [com.benevento@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.benevento@cert.vigilfuoco.it)

**UFFICIO : PREVENZIONE INCENDI**

Tel:0824/372522

Posta certificata: [com.prev.benevento@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.benevento@cert.vigilfuoco.it)

Mod. 1/VF

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
COM-BN

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n.- 00001479 del 19-02-2013

Conti Stefano  
Viale Egidio Galbani,n.70  
00156 Roma

E p.c. Dipartimento Vigili del Fuoco,Soccorso  
Pubblico e Difesa Civile  
DCPST – Area Rischi Industriali  
Largo Santa Barbara  
00178 - Roma

**OGGETTO :** Richiesta di Nulla Osta di Fattibilità art. 8 del DPR 151/2011  
Attività: **Sistema di accumulo non convenzionale “ Ginestra SANC”**  
Ubicazione attività: **Contrada Crocelle - Castelfranco in Miscano**  
**(BN)1212**

PRES	AD	TRI SpA										
		SFA	ES	SVR	AA	RU	AMM	CG	DSC	MAN	ING	LEG
AZ												
CC												

Nr./Cat. Allegato I D.P.R. 151/2011: 21.1.C ; 49.3.C ; 12.2.B

Pratica VV.F.:22153

p.c. Direzione Regionale VV.F. Campania  
Ufficio Prevenzione e Sicurezza Tecnica  
Via Leopoldo Tarantini 1  
80143 Napoli

TRISPA/A20130005243 - 20/03/2013

Con riferimento alla richiesta di N.O.F. di cui all'oggetto, vista la nota della Direzione Regionale VV.F. Campania prot. 960 del 05/02/2013, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alle seguenti condizioni :

1. vengano attuate integralmente le misure di sicurezza previste in progetto;
2. venga realizzato un impianto di spegnimento automatico a polvere per fuochi di classe D conforme alle norme UNI 12416 attivabile anche da remoto;
3. la superficie sotto i cabinati deve essere impermeabile e deve essere realizzato apposito bacino per contenere gli incendi di sodio liquido;
4. in caso di raffreddamento delle batterie, il bicchiere ceramico deve essere oggetto di verifiche in quanto solidificandosi gli elettrodi potrebbero danneggiarlo meccanicamente;
5. in caso di rottura del bicchiere ceramico la cella danneggiata deve essere automaticamente cortocircuitata ed isolata;

6. i pannelli orizzontali ,inseriti fra i moduli , devono avere una resistenza al fuoco almeno REI 60 e deve esserci corrispondenza fra quelli posti in opera e quelli certificati;
7. specificare se gli strati antincendio e per la protezione dal calore delle singole celle e gli strati di protezione dei moduli possono influire sulla durata delle celle e/o dello stesso modulo;
8. i muri tagliafuoco fra gli armadi di batterie devono elevarsi almeno 0,5 m sopra l'elemento pericoloso dell'impianto e devono proteggere anche i PCS;
- 9. deve essere prevista una seconda uscita pedonale e carrabile in posizione contrapposta all'ingresso carrabile; ←
10. occorre valutare la dispersione in aria dei prodotti tossici della combustione ( polisolfuri e anidride solforosa) dovuti all'incendio di uno o più moduli ;
11. occorre effettuare una valutazione quantitativa del rischio da parte del gestore e non del costruttore, ai sensi dell'art. 6 del D.Lvo 334/99;
12. occorre elaborare un progetto di dettaglio dell'impianto di rivelazione di incendio ad infrarossi e dell'impianto di rivelazione di sostanze tossiche;
13. l'impianto di rivelazione deve comandare l'arresto della ventilazione meccanica dei cabinati;
14. occorre elaborare un sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA) che tenga conto anche della tempistica d'intervento di soccorso del personale in relazione agli scenari ipotizzati credibili, nonché della presenza dell'automezzo di soccorso in loco.
15. I serbatoi di gasolio a servizio dei gruppi elettrogeni devono avere una capacità max di 25 mc cadauno.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
D.V.D. Ing. Carmine BOZZI



IL COMANDANTE PROVINCIALE  
( dott. Ing. Serafino VASSALLI )





EC-293

3.8

*Ministero dello Sviluppo Economico*DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI  
ISPettorato Territoriale Campania

Prot.IT/NA/IE/2013/10/BRC/

allegati: Parere Tecnico.

Prel. U. n. 1201  
6/1/2013

*Ministero dello Sviluppo Economico*  
Dipartimento per l'Energia  
Struttura: DIP-EN  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0003438 - 18/02/2013 - INGRESSO

- Al **Ministero dello Sviluppo Economico**  
Direzione per l'Energia Nucleare, le Energie  
Rinnovabili e l'Efficienza Energetica  
Divisione III - Reti Elettriche  
Via Molise, 2  
00187 ROMA
- Al **Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare**  
Direzione Generale per la Tutela del Territorio  
e delle Risorse Idriche - Div X - Sez. Elettrod.  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA
- Al **Ministero dello Sviluppo Economico**  
- Dipartimento per le Comunicazioni -  
DGPGSR Ufficio 3° Unità Funzionale 3^  
Viale America, 201  
00144 ROMA
- e, p.c. Alla **T.E.R.N.A. Rete Italia SpA**  
Direzione Sviluppo Rete  
Via Galbani, 70  
00156 ROMA

OGGETTO: Parere favorevole all'avvio della Costruzione ed esercizio del Sistema di Accumulo Non Convenzionale "Ginestra SANC" ed opere accessorie di connessione alla RTN.

In relazione alla istanza della Soc TERN A p.A., si trasmette il PARERE FAVOREVOLE ALL'AVVIO DELLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO della elettroconduttura indicata in oggetto.

Intanto, quest'Ispettorato Territoriale della Campania, si riserva di accertare, nella fase istruttoria, l'esistenza di ulteriori interferenze con le linee di telecomunicazioni già realizzate o in fase di esecuzione, non riportate nel progetto della linea A.T. esibito.

Verificandosi tale eventualità, gli oneri di regolarizzazione e le presentazione dei relativi calcoli di verifica saranno a carico della Società cui viene anche diretta la presente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Paolino Vitolo



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI  
ISPETTORATO TERRITORIALE CAMPANIA

## **PARERE FAVOREVOLE ALL'AVVIO DELLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO**

Istruttoria n° **IT/NA/IE/2013/10**

OGGETTO: Parere favorevole all'avvio della Costruzione ed esercizio del Sistema di Accumulo Non Convenzionale "Ginestra SANC" ed opere accessorie di connessione alla RTN.

Istanza di autorizzazione inviata da **Terna SpA** con sede legale in Via Egidio Galbani, 70 – 00156 - Roma.

Con riferimento alla "Dichiarazione D'Impegno" Prot. TRISPA/P20120007712 del 20/12/2012, con la quale la **Terna SpA** s'impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla "procedura per il rilascio dei nulla osta relativi agli elettrodotti di 3<sup>a</sup> classe", con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto all'avvio della costruzione ed esercizio del Sistema di Accumulo Non Convenzionale "Ginestra SANC" ed opere accessorie di connessione alla RTN.

Lo scrivente rimane, inoltre, in attesa di ricevere, da parte di Codesta Società, la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della rete pubblica di comunicazione delle varie società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica.

Sarà cura dei responsabili del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Campania di verificare il rispetto da parte della **Terna SpA** di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e, rilasciare a codesta Società il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste dalla procedura sopra citata.

Napoli, li \_\_\_\_\_

Ing. Girolamo Pratillo

Direttore dell'Ispettorato

TRISPA/P20120007880 - 27/12/2012

RACCOMANDATA A.R.

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'Energia  
Struttura: DIP-EN  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0000448 - 08/01/2013 - INGRESSO

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le  
Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica  
Divisione III - Reti elettriche  
Via Molise, 2  
**00187 ROMA**

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare**  
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e  
delle Risorse Idriche  
Divisione IX - Assetto e rappresentazione  
cartografica del territorio - Sezione Elettrodotti  
Via Cristoforo Colombo, 44  
**00147 ROMA**

p.c.

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'energia - DG per le risorse  
minerarie ed energetiche  
Divisione IV - Sezione UNMIG di Napoli  
Piazza G. Bovio, 22  
**80133 NAPOLI**

**Oggetto: EL-293** - Sistema di Accumulo Non Convenzionale (S.A.N.C.) "Ginestra SANC" ed opere  
accessorie di connessione alla RTN - Nulla osta dell'Autorità mineraria ai sensi dell'art. 120 del  
T.U. n. 1775/1933

Con riferimento al procedimento di autorizzazione del progetto S.A.N.C. in oggetto, la Terna Rete  
Italia S.p.a., in nome e per conto della proponente Terna S.p.a., giusta procura del Notaio dott. Luca Troili in  
Roma, Rep. n. 18464 del 14.03.2012, trasmette in allegato la "**dichiarazione di non interferenza**" del  
progetto in questione con le aree delle vigenti concessioni di coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio di gas  
naturale rilasciate da codesto spettabile Ministero dello Sviluppo Economico, predisposta dal progettista  
incaricato a seguito delle verifiche effettuate al seguente indirizzo del sito internet della Direzione Generale  
per le Risorse Minerarie ed Energetiche di suddetto Ministero:

<http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/verifica/interferenza.asp>

Tale dichiarazione, ai sensi delle previsioni della Direttiva 11/06/2012 n. 0011626 del Direttore  
della suddetta Direzione Generale, "equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria  
prevista dall'articolo 120 del T.U. n. 1775/1933".

Cordiali saluti

Stefano Conti



Allegati: c.s.

cc: TE-PA-AI; TERNA PLUS; TRISPA-AD; TRISPA-SVR-NSA; TRISPA-ING; TRISPA-MAN-AOT NA; TRISPA-SVR-AUC; TRISPA-SVR-SMR;  
TRISPA-SVR-CRT

## DICHIARAZIONE DI NON INTERFERENZA CON ATTIVITÀ MINERARIE

Oggetto : Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

Progetto: Sistema di Accumulo Non Convenzionale "Ginestra SANC".  
Titolare: Terna ~~Pato Italia~~

Premesso che la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.


Il sottoscritto Ivo Giacon, progettista dell'impianto indicato in oggetto, dichiara di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico alla pagina <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/verifica/interferenza.asp> alla data del 18/12/2012 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti.

La verifica è stata effettuata per i punti di ubicazione delle strutture e delle linee elettriche di collegamento riportati nel seguente elenco di coordinate geografiche in formato WGS84.

n.	Latitudine N	Longitudine E Greenwich
1.	41,28576	15,07195
2.	41,28573	15,07247
3.	41,28450	15,07263
4.	41,28453	15,07177

Secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, la presente dichiarazione di insussistenza di interferenze, equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993.

IL PROGETTISTA  
Ing. Ivo Giacon





# Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento  
Lavori Pubblici, Opere Pubbliche,  
Attuazione ed Espropriazione  
Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave,  
Torbieri, Acque Minerali e Termali

3.10

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0029935 14/01/2013

Mittente : Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbieri, Acque Minerali

Destinatari : MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO; MINISTERO DELL'AMB.

TEMA RETE ITALIA  
Classifica : 15 1 15 Fascicolo : 2 del 2012



## Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0002371 - 01/02/2013 - INGRESSO

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per l'Energia Nucleare le  
Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica  
Divisione III - Reti elettriche

Via Molise, 2

00187 Roma

(Raccomandata AR)

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Tutela del Territorio e  
delle Risorse Idriche

Divisione IX - Assetto e rappresentazione  
cartografica del territorio - Sezione Elettrodotti

Via C. Colombo, 44

00147 Roma

(Raccomandata AR)

Alla Soc. "Terna Rete Italia S.p.A."

Direzione Sviluppo Rete

Funzione Autorizzazioni e Concertazione

Viale Egidio Galbani, 70

00156 Roma

(Raccomandata AR)

Oggetto: EL-293: Sistema di Accumulo Non Convenzionale "Ginestra SANC" ed opere accessorie di connessione alla RTN.

Procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio.

Richiesta parere.

In riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta a questo Settore il 07/01/2013 ed acquisito in data 08/01/2013 al prot. 2013.0013513, si comunica che non si ha nulla da osservare in quanto l'area di intervento del sopra citato progetto, interessante i comuni di Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni (BN), non interferisce con concessioni minerarie, concessioni di acque termominerali, autorizzazioni/concessioni allo sfruttamento di risorse geotermiche (piccole utilizzazioni locali).

i.v.

Il Dirigente del Settore

Ing. Sergio Caiazza



EL-293

AREA 15 - SETTORE 07

*Giunta Regionale della Campania*

Area Generale di Coordinamento  
L.L.P.P. - O.O.P.P. Attuazione Espropriazione  
Settore Provinciale del Genio Civile  
Benevento

3.11

## REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0358798 21/05/2013 15,06

Rilascio Settore prov. in del Genio Civile - Benevento -

Destinatari: MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI DIPARTIMENTO.

Classifica 15.1.19. Fascicolo: 19 del 2013

*Ministero dello Sviluppo Economico*

Dipartimento per l'Energia  
Struttura: DIP-EN

## REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0010366 - 22/05/2013 - INGRESSO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
COMUNICAZIONI

Dipartimento per l'Energia  
Divisione III - Reti elettriche  
Via Molise 2 - 0187 ROMA  
fax 06/47052534

## TERNA SPA

Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 ROMA  
fax 06/83138111

e, p. c.:

REGIONE CAMPANIA - Area 10

Settore 01 Demanio e Patrimonio

Via Metastasio, 25 - 29

80125 NAPOLI

pec: agc10.sett01@pec.regione.campania.it

Oggetto: Posizione n. EL-293 - Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio del Sistema di Accumulo Non Convenzionale "Ginestra SANC" e opere accessorie di concessione RTN. Comunicazione.

Il Settore Demanio e Patrimonio, che legge per conoscenza, con nota prot. Reg.le n. 292141 del 24/04/2013, ha inoltrato a questo Ufficio la nota della Soc. Terna Rete Italia prot. n. 3481 del 09/04/2013, riferita all'oggetto.

Confermando quanto già comunicato con nota prot. Reg.le n. 163669 del 06/03/2013, che per maggior chiarezza qui si allega in copia, con la presente si ribadisce che questo Settore è competente per quanto disposto nel T.U. 1775/33 - trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, in merito a realizzazione di nuove linee elettriche con tensione di esercizio fino a 150 kV, nonché, eventualmente, per quanto disposto dall'art. 15 della L.R.C. 9/83 per la compatibilità geomorfologica dei piani urbanistici e loro varianti.

Tanto premesso, si ricorda che resta fermo l'obbligo della richiesta dell'autorizzazione sismica sui progetti strutturali dei singoli interventi, da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/83, come modificato dalla L.R. 19/2009.

Il Responsabile del procedimento  
p.i. Domenico Scrocca

Il Dirigente del Settore  
Dott. Geol. Giuseppe Travia

Allegato n. 1: nota di Settore n. 163669 del 06/03/2013.

QUESTO DOCUMENTO NON VERRÀ TRASMESSO A MEZZO POSTA - D.LGS. 82/2005, ART. 45 COMMA 1

Protocollo  
e spedito

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0163659 26/03/2013

mittente : Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Destinatari : COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO, SCINTO LUCIO  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO; TERNA S.p.A  
Classifica : 16.1.13, Puccinelli : 3 del 2010**Giunta Regionale della Campania**

Area Generale Coordinamento LL. PP. OO.PP.

ATTUAZIONE - ESPROPRIAZIONE

Settore Provinciale del Genio Civile

BENEVENTO

Sig. SCINTO LUCIO

Via Croci, 80

82022 CASTELFRANCO IN MISCANO (BN)

(Raccomandata A.R.)

E, p.c. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI

Dipartimento per l'Energia

Divisione III - Reti elettriche

Via Molise 2 - 0187 ROMA

fax 06 - 47052534

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E

PAESAGGISTICI DI CASERTA E BENEVENTO

Viale Douet, 2/A - Palazzo Reale - 81100 CASERTA

fax 0823 / 354516

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

c.a.Vincenzo Argenio

Rocca dei Rettori - 82100 BENEVENTO

fax 0824 / 315160

COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO

Via Roma, 22 - 82022 CASTELFRANCO IN MISCANO (BN)

fax 0824 / 960297

TERNA SPA

Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 ROMA

fax 06 / 83138111

Oggetto: Posizione n. EL-293 - Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio del Sistema di Accumulo Non Convenzionale "Ginestra SANC" e opere accessorie di concessione RTN. Comunicazione.

E' pervenuta allo scrivente una nota con la quale il Sig. Scinto Lucio, a suo dire, segnala in diritto diverse violazioni che riguardano il procedimento di cui all'oggetto.

Preliminarmente si evidenzia che il Settore del Genio Civile di Benevento non è stato coinvolto nei lavori della Conferenza di servizi tenutasi in data 5 febbraio u.s. e, pertanto, non è a conoscenza dell'argomento di che trattasi.

Nel contempo precisa che le proprie competenze si configurano nei disposti dal T.U. 1775/33: Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica - Autorizzazione all'impianto di linee elettriche con tensione di esercizio fino a 150 kV, dal R.D. 523/1904: Attraversamenti di corsi d'acqua di natura demaniale nonché dalla L.R. 9/83: Autorizzazione sismica.

Laddove taluni aspetti del procedimento dovessero mettere in luce una delle predette competenze e persistere la mancata convocazione ai lavori della Cds, l'assenza del parere dell'Ufficio non andrà considerata come silenzio-assenso ma quale diniego motivato (comma 1, art.14 quater, L.241/90 e ss.mm.ii.) alla realizzazione delle opere.

Il Responsabile del procedimento  
- ing. Nazzareno Olivieri -





**COMUNE di CASTELFRANCO in MISCANO**

3.12

**Provincia di BENEVENTO**

Viale Roma, 12 - C.A.P. 82022;  
C.F. 82002270625 p.iva: 00437840622  
iban: IT7000899775460000000052118  
tel. 0824960066; fax 0824960297  
sito internet: [www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it](http://www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it)  
posta elettronica certificata: [protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepec.it](mailto:protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepec.it)

Comune di Castelfranco in Miscano  
Provincia di Benevento

Castelfranco in Miscano 04/02/2013

Prot. 2013/0000490 Uscita

del 05/02/2013

ore 9,40

Dest.: Ministero dello Sviluppo Economico - Di

**Spett.le****Ministero dello Sviluppo Economico**

Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale per l'Energia Nucleare le energie Rinnovabili  
e l'Efficienza Energetica  
Divisione III^ Reti Elettriche  
Via Molise, 2 - 00187 Roma  
Fax: 06/47052534

Comunicazione anticipata a mezzo fax ←

Rif. Prot. n. 1602 del 23/01/2013

**Oggetto:** Costruzione ed esercizio del Sistema di Accumulo Non Convenzionale (SANC) "Ginestra SANC" ed opere accessorie di connessione alla RTN, nei Comuni di Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni (BN). Posizione EL/293 - Proponente Tema S.p.A.  
**Riunione della Conferenza di Servizi del giorno 05/02/2013 - ore 10,30.**

L'Ente scrivente, vista la convocazione di cui all'oggetto, visto e considerato l'acquisizione del progetto *de quo*, vista la normativa richiamata,

**ESPRIME**

Parere favorevole in merito all'assenso richiesto.

Il Responsabile dell'UTC  
Arch. Michele DI IURA



Il Sindaco  
Aw. Morcone Antonio Pio

**COMUNE di CASTELFRANCO in MISCANO****Provincia di BENEVENTO**

Viale Roma, 12 - C.A.P. 82022;

C.F. 82002270625 p.iva: 00437840622

iban: IT7000899775460000000052118

tel. 0824960066; fax 0824960297

sito internet: [www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it](http://www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it)posta elettronica certificata: [protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepec.it](mailto:protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepec.it)**SETTORE TECNICO**e-mail: [ufficiotecnico@comune.castelfrancoinmiscano.bn.it](mailto:ufficiotecnico@comune.castelfrancoinmiscano.bn.it)Comune di Castelfranco in Miscano  
Provincia di Benevento

Castelfranco in Miscano 05/02/2013

Prot. 2013/0000491 Uscita

del 05/02/2013

ore 9,44

Dest.: Ministero dello Sviluppo Economico - Di

**Spett.le****Ministero dello Sviluppo Economico**

Dipartimento per l'Energia

Direzione Generale per l'Energia Nucleare le energie Rinnovabili

e l'Efficienza Energetica

Divisione III^ Reti Elettriche

Via Molise, 2 - 00187 Roma

Fax: 06/47052534

Comunicazione anticipata a mezzo fax

Rif. Prot. n. 1602 del 23/01/2013

**Oggetto:** Costruzione ed esercizio del Sistema di Accumulo Non Convenzionale (SANC) "Ginestra SANC" ed opere accessorie di connessione alla RTN, nei Comuni di Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni (BN). Posizione EL/293 - Proponente Tema S.p.A.  
Conferenza di Servizi del giorno 05/02/2013 - ore 10,30 - Trasmissione parere

Il sottoscritto Arch.i. Michele Di Iura nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castelfranco in Miscano, stante l'impossibilità materiale di presenziare, in data odierna, in qualità di delegato, alla conferenza di servizi di cui all'oggetto, per sopraggiunte ed improcrastinabili esigenze d'ufficio, invia a mezzo fax il relativo parere.

Il Responsabile dell'UTC  
Arch.i. Michele DI IURA

293

Napoli .....

3.13



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI

E PAESAGGISTICI DELLA CAMPANIA

Via Eldorado, 1 - Castel dell'Ovo

80132 - NAPOLI

Tel. 081/2464111 - fax 081/7645305

e-mail: dr-cam@beniculturali.it

Alla Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Energia - Div. III - Reti Elettriche - Via Molise, 2 - 00187 Roma  
Fax 06.47052534

E, p. c.

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Storici Artistici Etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento - Palazzo Reale, Caserta

Alla Soprintendenza Archeologica per le province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta.

Via Trotula de Ruggero nn. 6/7

84121 Salerno

Alla TERNA RETE ITALIA spa- Stefano Tosi  
Viale Egidio Galbani, 70 - Roma  
Fax 06.8318157

All'Ufficio Tecnico del Comune di Castelfranco in Miscano (Bn)-

All'Ufficio Tecnico del Comune di Ginestra degli Schiavoni (Bn) -

MBAC-DR-CAM

DIRCAM

0007565 05/06/2013

Cl. 34.19.20/193 \*

Prot. n. .... Allegati .....

Risposta a nota ..... del .....

*Ministero dello Sviluppo Economico*

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0011579 - 06/06/2013 - INGRESSO

OGGETTO: COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO(BN) COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI (BN)- AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DEL SISTEMA DI ACCUMULO NON CONVENZIONALE "GINESTRA SANC" E OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

RICHIEDENTE: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - SOCIETÀ TERNA RETE ITALIA -POSIZIONE EL-293-

-Parere di Competenza-

Con riferimento all'oggetto, la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici, Etnoantropologici per le province di Benevento e Caserta ha comunicato con nota prot. n. 10774 del 24/05/2013 che, l'area oggetto d'intervento non risulta sottoposta a vincolo ai sensi del D. L.vo n. 42/2004. Pertanto questa Direzione Regionale, ai sensi dell'art.17 lett. n) del D.P.R. n. 233/2007, non è competente ad esprimere parere in quanto il progetto non riguarda le competenze di più Soprintendenze di settore. Fermo restando quanto disposto nella citata nota, resta la competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Benevento e Caserta sotto l'aspetto archeologico.

IL DIRETTORE REGIONALE

Gregorio Angelini

Il Responsabile del Procedimento

Arch Maria Frattolillo

293

Napoli .....

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI

E PAESAGGISTICI DELLA CAMPANIA

Via Eldorado, 1 - Castel dell'Ovo

80132 - NAPOLI

Tel. 081/2464111 - fax 081/7645305

e-mail: dr-cam@beniculturali.it

Alla Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Energia - Div. III - Reti Elettriche - Via Molise, 2 - 00187 Roma  
Fax 06.47052534

E, p. c.

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Storici Artistici Etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento- Palazzo Reale, Caserta

Alla Soprintendenza Archeologica per le province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta.  
Via Trotula de Ruggero nn. 6/7  
84121 Salerno

MBAC-DR-CAM

DIRCAM

0001976 13/02/2013

Cl. 34.19.04/188

Prot. n. .... Allegati .....

Risposta a nota .....del .....

**OGGETTO: COMUNI DI CASTELFRANCO IN MISCANO E GINESTRA DEGLI SCHIAVONI (BN) - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D. L.vo n. 239/03 CONVERTITO IN L.N. 290/2003 COSTRUZIONE ESERCIZIO DEL SISTEMA DI ACCUMULO NON CONVENZIONALE "GINESTRA SANC" E OPERE ACCESSORIE DI CONNESSIONE ALLA RTN**

**RICHIEDENTE: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - SOCIETÀ TERNA SPA**

**-Parere di Competenza-**

Con riferimento all'oggetto, la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Benevento e Caserta ha comunicato con nota prot. n. 1192 del 4/02/2013 che, l'area oggetto d'intervento non risulta sottoposta a vincolo ai sensi del D. L.vo n. 42/2004. Pertanto questa Direzione Regionale, ai sensi dell'art.17 lett. n) del D.P.R. n. 233/2007, non è competente ad esprimere parere in quanto il progetto non riguarda le competenze di più Soprintendenze di settore. Fermo restando quanto disposto nella nota de quo, resta la competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Storici artistici Etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento sotto l'aspetto paesaggistico.

**Il Responsabile del Procedimento**

Arch Maria Frattolillo

**Il DIRETTORE REGIONALE**

Gregorio Angelini

**Ministero dello Sviluppo Economico**

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. 0004502 - 04/03/2013 - INGRESSO

3.14 293



**Ministero per i Beni e le Attività  
Culturali**

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E  
PAESAGGISTICI, STORICI, ARTISTICI ED  
ETNOANTROPOLOGICI PER LE PROVINCE DI  
CASERTA E BENEVENTO

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'Energia – Direzione  
Generale per l'Energia Nucleare le  
Energie Rinnovabili e l'Efficienza  
Energetica – Divisione II  
Via Molise, 2  
00187 - Roma  
Fax 06/47052534

Alla Soc. Terna Rete Italia S.p.a.  
Via Egidio Galbani, 70  
00156- Roma  
Fax 06/83138111

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'Energia  
Struttura: DIP-EN  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0010709 - 27/05/2013 - INGRESSO

Alla Direzione Regionale per i Beni  
Culturali e Paesaggistici della  
Campania  
Via Eldorado, 1 - Castel dell'Ovo  
80134 – Napoli

All'Ufficio Tecnico del Comune  
di Castelfranco in Miscano  
82022 Castelfranco in Miscano (BN)

All'Ufficio Tecnico del Comunale di  
Ginestra degli Schiavoni  
82020 Ginestra degli Schiavoni (BN)

Risposta al Foglio del 21/05/2013  
Prot. 10304 e succ. integrazioni

MBAC-SBAPSAE-CE  
PROTOD  
0010774 24/05/2013  
Cl. 34.19.04/43.12 \*

Pro

Class. 34 19 04

**OGGETTO:** Comuni di Castelfranco in Miscano (BN) e Ginestra degli Schiavoni (BN)  
Autorizzazione ai sensi del D.to Leg.vo 239/03 convertito in legge n° 290/2003  
Costruzione ed esercizio del sistema di accumulo non convenzionale (SANC)  
"Ginestra SANC" e opere di connessione RTN – Proponente: Soc. Terna Rete  
Italia– Posizione EL-293 Conferenza di servizi del 4 giugno 2013 - Comunicazione

In riferimento al progetto in esame si comunica che:

Il Funzionario Istruttore: arch. G. Schiavone  
Ministero dello Sviluppo 79/9 – 43/12

Palazzo Reale – 81100 – Caserta - ☎ 0823-277111 - ☎ 0823-354516 - ✉ sbaas.ce.bn@libero.it

**vista** la documentazione prodotta in data 14/12/2012 e pervenuta in data 18/12/2012 prot. n° 27229;

**visti** i successivi elaborati prodotti, acquisiti in data 08/01/2013 al prot. n° 594 e in data 16/04/2013 al prot. n° 7819;

**considerato** che il progetto riguarda la realizzazione di un sistema di accumulo non convenzionale e opere accessorie di connessione alla RTN al fine di garantire la sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale, che ricade in area per la quale è stata svolta dai Comuni di Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni, ai sensi della vigente normativa, idonea verifica circa l'assenza di beni sottoposti alle prescrizioni di tutela, così come elencati all'art. 142 del D.to Leg.vo 42/2004, e riportato nei certificati di destinazione urbanistica redatti dai suddetti Comuni (certificato del 19/03/2013 rilasciato dal Comune di Ginestra degli Schiavone e certificato del 04/02/2013 rilasciato dal Comune di Castelfranco in Miscano);

questo Ufficio, pur valutando le opere in progetto di notevole impatto sul paesaggio circostante, non rivela motivi per l'espressione di un parere.

Tuttavia, nello spirito di collaborazione fra gli Enti e al fine di mitigare la percezione dell'impianto da visuali di pregio, si consiglia di prevedere la realizzazione di una barriera vegetale, lungo l'intero perimetro del lotto, costituita da essenze autoctone di medio fusto.

Il Responsabile del Procedimento  
(arch. Giuseppe Schiavone)

Il Soprintendente  
(arch. Paola Raffaella David)



SOPRINTENDENZA  
PER I BENI  
ARCHEOLOGICI  
DI SALERNO AVELLINO  
BENEVENTO E CASERTA

SALERNO

Salerno,

MBAC-SBA-SA  
SBA-SA  
0006356 04/06/2013  
Cl. 34.19.04/613

Al Ministero per lo Sviluppo Economico  
D. G. per l'energia nucleare, le energie  
rinnovabili e l'efficienza energetica  
Divisione III - Reti elettriche  
Via Molise, 2  
00187 ROMA  
[ene.eneree.div3@pecsviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.eneree.div3@pecsviluppoeconomico.gov.it)

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
D.G. per la Tutela del Territorio e delle Risorse  
Idriche  
Divisione IX - Assetto e rappresentazione  
cartografica del Territorio  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA

e p.c.

Alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e  
Paesaggistici della Campania

Alla Soprintendenza BAPSAE di  
CASERTA

All'Ufficio per i Beni Archeologici di Benevento

**Oggetto: Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del Sistema di Accumulo Non  
Convenzionale (SANC) "Ginestra SANC" e opere accessorie di connessione alla RTN nei  
comuni di Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni (BN) - Convocazione 2ª  
riunione della Conferenza dei Servizi in data 4 giugno 2013 - Rilascio parere di competenza**

Con riferimento alle opere indicate in oggetto:

- considerato che con nota prot. DIP-EN n. 0010304 del 21.05.2013 codesto Ministero ha convocato in data 04.06.2013 la seconda riunione della Conferenza dei Servizi relativa al procedimento per l'autorizzazione dell'impianto in epigrafe;
- considerato che la Società Terna Rete Italia ha trasmesso a quest'Ufficio i documenti contenenti le modifiche progettuali dettate dalle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento;
- preso atto che le predette modifiche riguardano la realizzazione di un doppio accesso all'impianto;

tutto ciò premesso, questa Soprintendenza conferma, richiamandolo integralmente, il parere con prescrizioni espresso con nota prot. n. 1192 del 04.02.2013 che, ad ogni buon fine, si allega in copia alla presente.

**IL RESPONSABILE Il Soprintendente**  
(Dott.ssa Adele Campanelli)

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Luigina Tomay  
Ufficio Archeologico di Benevento  
Tel./fax 0824/310945  
[sba-sa.benevento@beniculturali.it](mailto:sba-sa.benevento@beniculturali.it)

Soprintendenza per i Beni Archeologici - 84121 Salerno - via Trotula de Ruggiero 6/7  
tel 089 224266 - 5647201 fax 089 252075 mail [sba-sa@beniculturali.it](mailto:sba-sa@beniculturali.it)

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'Energia  
Struttura: DIP-EN  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0011469 - 04/06/2013 - INGRESSO



SOPRINTENDENZA  
PER I BENI  
ARCHEOLOGICI  
DI SALERNO AVELLINO  
BENEVENTO E CASERTA

SALERNO

Salerno,

MBAC-SBA-SA  
SBA-SA  
0001192 04/02/2013  
Cl. 34.19.04/613

Al Ministero per lo Sviluppo Economico  
D. G. per l'energia nucleare, le energie  
rinnovabili e l'efficienza energetica  
Divisione III - Reti elettriche  
Via Molise, 2  
00187 ROMA  
[ene.eneree.div3@pecsviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.eneree.div3@pecsviluppoeconomico.gov.it)

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
D.G. per la Tutela del Territorio e delle  
Risorse Idriche  
Divisione IX - Assetto e rappresentazione  
cartografica del Territorio  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA

e p.c.

Alla Direzione Regionale per i Beni Culturali  
e Paesaggistici della Campania  
Via Eldorado, 1 - Castel dell'Ovo  
NAPOLI

Alla Soprintendenza BAPSAE di  
CASERTA

All'Ufficio per i Beni Archeologici di  
Benevento

**Oggetto: Autorizzazione, ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio del Sistema di Accumulo Non Convenzionale (SANC) "Ginestra SANC" e opere accessorie di connessione alla RTN nei comuni di Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni - Rilascio parere di competenza**

Con riferimento alle opere indicate in oggetto, considerato che:

- con nota prot. DIP-EN n. 0024533 del 14.12.2012 codesto Ministero ha comunicato l'avvio del procedimento per l'autorizzazione dell'impianto in epigrafe;
  - la Società Terna Rete Italia ha trasmesso a quest'Ufficio gli elaborati progettuali, assunti al prot. n. 00423 del 14.01.2013;
  - con nota prot. DIP-EN n. 0001602 del 23.01.2013 codesto Ministero ha convocato per il 4 Febbraio 2013 la Conferenza di Servizi;
- questa Soprintendenza, non potendo partecipare alla predetta riunione, comunica con la presente il proprio parere di competenza.

L'impianto in progetto ricade in un'area non sottoposta a vincolo archeologico secondo la vigente normativa sui beni culturali. Tuttavia la zona è caratterizzata da una elevata potenzialità archeologica per la vicinanza al tracciato dell'antica Via Traiana e ad una rete di



percorsi tratturali che ponevano in collegamento, fin da età protostorica, il versante tirrenico e quello adriatico della penisola. Lo stesso studio archeologico commissionato dal proponente, pur non rilevando nel sito destinato ad ospitare l'impianto testimonianze archeologiche significative, ha valutato come medio il rischio archeologico dell'area sottolineando la presenza di sporadici frammenti ceramici raccolti in superficie, nonché la diffusa attestazione in aree limitrofe di siti archeologici databili soprattutto tra l'età ellenistica e romana.

Tutto ciò premesso, questa Soprintendenza esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere previste in progetto, con le seguenti prescrizioni:

- preliminarmente all'inizio dei lavori dovranno essere eseguiti nell'area della stazione saggi archeologici preventivi secondo tempi e modalità concordati con questa Amministrazione;
- lo scavo del cavidotto di connessione alla RTN dovrà essere eseguito sotto il controllo archeologico;
- le predette indagini archeologiche dovranno essere svolte con l'assistenza scientifica di archeologi professionisti in possesso dei titoli previsti dal D.M. 20 Marzo 2009, n.60, il cui curriculum dovrà essere sottoposto alla preventiva verifica di questa Soprintendenza.

Qualora dovessero emergere preesistenze archeologiche non compatibili con la realizzazione di opere previste in progetto la scrivente si riserva di prescrivere specifiche varianti finalizzate alla tutela e salvaguardia delle evidenze antiche.

  
**Il Soprintendente**  
(Dott.ssa Adele Campanelli)

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Luigina Torrey  
Ufficio Archeologico di Benevento  
Tel./fax 0824/310945  
[sba-sa.benevento@beniculturali.it](mailto:sba-sa.benevento@beniculturali.it)

Da Per conto di: mbac-sba-sa@mailcert.beniculturali.it  
A ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it, DGTri@pec.miniambiente.it  
Data martedì 4 giugno 2013 - 09:08

**POSTA CERTIFICATA: Prot. 6356 del 04/06/2013 - Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del SANC "Ginestra SANC" e opere di connessione alla RTN nei comuni di Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni. CDS del 04/06/2013. Parere**

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/06/2013 alle ore 09:08:35 (+0200) il messaggio

"Prot. 6356 del 04/06/2013 - Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del SANC "Ginestra SANC" e opere di connessione alla RTN nei comuni di Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni. CDS del 04/06/2013. Parere" e' stato inviato da "mbac-sba-sa@mailcert.beniculturali.it"

indirizzato a:

DGTri@pec.miniambiente.it

ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Il messaggio originale e' incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: opec273.20130604090836.24857.10.1.101@spcoop.postacert.it

**Allegato(i)**

dati-cert.xml (2 Kb)  
postacert.eml (163 Kb)  
smime.p7s (5 Kb)

**Ministero dello Sviluppo Economico**

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. 0011469 - 04/06/2013 - INGRESSO

10793 (Ginestra)

3.16



# Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

81100 Caserta - Viale Lincoln - Fabbricato A4 (ex area Saint Gobain)  
Tel. 0823 300 001 - Fax 0823 300 235 - e-mail: settore.pareri@autoritadibacino.it

Prot. n° 399F

Caserta, 23 MAG. 2013

Vs. rif. prot. n. 24533 del 14/12/2012  
n. 1602 del 23/01/2013  
n. 2904 del 08/02/2013  
n. 7054 del 05/04/2013

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'Energia  
Struttura: DIP-EN  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0010681 - 27/05/2013 - INGRESSO

Al Ministero per lo Sviluppo Economico  
Direzione Generale ENRE  
Div. III - Reti Elettriche  
Via Molise, 2  
00187 ROMA

Alla Terna Rete Italia SpA  
Viale Egidio Galbani, 70  
00156 ROMA

**Oggetto:** Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i. alla costruzione ed all'esercizio del Sistema di Accumulo Non Convenzionale (SANC) "Ginestra SANC" e opere accessorie di connessione alla RTN, nei comuni di Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni (BN). Posizione n. EL-293. Conferenza di Servizi del 4 giugno 2013 - PARERE

Con riferimento all'oggetto, vista la documentazione trasmessa dalla TERNIA RETE ITALIA SPA con nota acquisita al prot. n. 140 del 08/01/2013 ed ulteriori modifiche al progetto acquisite al prot. 3148 del 19/04/2013, esaminato il resoconto del verbale della riunione della CdS del 05/02/2013, in relazione agli aspetti di propria competenza la scrivente Autorità di Bacino osserva quanto segue:

- l'intervento in progetto attiene alla realizzazione di un Sistema di Accumulo Non Convenzionale "Ginestra SANC" ed opere accessorie in connessione alla RTN; il Comune interessato all'installazione del SANC è Castelfranco in Miscano, mentre la esistente stazione elettrica RTN, sulla quale avviene la connessione, è ubicata in Ginestra degli Schiavoni; il progetto modificato, di cui al prot. 3148/2013, ha previsto un doppio accesso all'impianto SANC, senza interessare ulteriori particelle catastali;
- nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana [PsAI-Rf], approvato con DPCM del 12/12/2006 (G.U. del 28/05/07 n. 122), l'impianto SANC in progetto, con il relativo elettrodotto di connessione previsti in territorio di Castelfranco in Miscano, ricadono in un'area classificata come Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco-C1, in cui occorre assicurare il rispetto delle norme tecniche vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle contenute nel D.M. LL.PP. 11/03/1988, nella circolare LL.PP. 24/09/88 n. 30483 e successive norme e istruzioni; le opere di connessione alla RTN previste in territorio di Ginestra degli Schiavoni, con le approssimazioni insite nella scala di rappresentazione 1:25.000 del PsAI-Rf, sono ai margini di un'area C1;
- in merito agli altri aspetti di competenza di questa Autorità si rileva che l'intervento da realizzare non interferisce con la pianificazione di bacino in itinere.

Tanto osservato, per le specifiche finalità della conferenza di servizi indetta e per i soli aspetti di competenza, la scrivente Autorità di Bacino comunica il proprio nulla osta all'impianto in epigrafe, ribadendo il rispetto delle richiamate disposizioni ministeriali.

Il Dirigente del Settore Parecri  
dott. ing. Filippo PIVGUE

Il Segretario Generale  
dott. geol. Vera CORBELLI

## A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Campania

293

3.17

→ Inviata tramite fax non segue originale

14 MAG 2013

Napoli  
Prot. n. 2013/ 6220 /DRECAMANCHE in  
2° Progetto

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale per l'Energia Nucleare,  
le Energie Rinnovabili e l'Efficienza  
Energetica  
Divisione III - Reti Elettriche  
Via Molise 2  
00187 Roma  
Fax 06/47052534

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione Generale per la Tutela del  
Territorio e delle Risorse Idriche  
Divisione IX - Assetto e rappresentazione  
Cartografica del Territorio  
Sezione Elettrodotti  
Via C. Colombo, 44  
00147 - Roma  
Fax 06/57228642

*Ministero dello Sviluppo Economico*  
Dipartimento per l'Energia  
Struttura: DIP-EN  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0010067 - 17/05/2013 - INGRESSO

E p.c.

TERNA RETE ITALIA SPA  
Direzione Sviluppo Rete  
Funzione Normativa di Settore  
Ed Autorizzazioni Progetto Storage  
Via E. Galbani, 70  
00156 - Roma

**Oggetto:** Autorizzazione ex art. 1-sexies D.L. 239/2009  
Costruzione ed esercizio del Sistema di Accumulo non convenzionale  
"Ginestra SANC" e opere accessorie di connessione alla RTN, nei comuni  
di Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni (BN).



Via Alcide De Gasperi, 16 - 80133 Napoli - Tel. 081/4284621 - Fax. 081/4284622  
E-mail: [dre.campania@agenziademanio.it](mailto:dre.campania@agenziademanio.it)  
Contact Center Numero Verde 800 800 623

Nota Terna SANC Ginestra

Con nota prot. n. 1602 del 23.01.2013, codesto Ministero convocava per il 05.02.2013, presso i suoi uffici centrali, conferenza di servizi afferente l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto in oggetto.

Con nota prot. 1477 del 04.02.2013 questa Direzione Regionale, nel comunicare la non partecipazione alla conferenza per improrogabili e già assunti impegni istituzionali, evidenziava il mancato inoltro della documentazione esplicativa circa l'oggetto della conferenza stessa, richiedendo ad ogni modo l'invio del verbale di riunione trasmesso da Codesto Ministero con nota prot. 2904 del 08.02.2013 acquisita al prot. di questa Direzione Regionale al n. 1759 del 11.02.2013.


Con successiva nota prot. TRSIPA/P20130001301 del 18.02.2013, acquisita al prot. al n. 2697 del 27.02.2013, la società Terna Rete Italia trasmetteva gli elaborati progettuali richiesti.

Con ulteriore successiva nota prot. 7054 del 04/04/2013, acquisita al prot. al n. 4635 del 09.04.2013, codesto Ministero dello Sviluppo Economico, informando che l'originario progetto discusso nella conferenza del 02.03.2013 era stato oggetto di parziali modifiche in virtù di alcune prescrizioni e imposte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, ha invitato la società Terna Rete Italia a trasmettere i documenti progettuali revisionati pervenuti effettivamente alla scrivente con nota della richiamata società prot. TRSIPA/P20130003481 del 09.04.2013 acquisita al prot. al n. 5061 del 17.04.2013.

Orbene, tutto ciò premesso, dall'analisi di tutti gli elaborati progettuali trasmessi si evincerebbe che nessuna proprietà demaniale risulta interessata dalle opere in progetto e pertanto questa Direzione Regionale non ritiene di dover esprimere alcun parere in merito.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Responsabile dei Servizi Territoriali NA3  
Fulvio Ciardiello



L'incaricato dell'istruttoria:  
Ing. Massimo Minasi  
N.Tel. 081 4284 510 - 3351974190  
e-mail: [massimo.minasi@agenzia.demanio.it](mailto:massimo.minasi@agenzia.demanio.it)





A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Agenzia del Demanio  
Direzione Regionale Campania

## COPERTINA FAX

A:  
Ministero Sviluppo EconomicoDA:  
Agenzia del Demanio  
Direzione Regionale Campania

SOCIETÀ:

DATA:  
13/05/2013FAX:  
06/47052534PAGINE INCLUSA LA COPERTINA:  
1+2

TELEFONO:

RIF MITTENTE:  
081/4284510

OGG.:

RIF. DESTINATARIO:

nota prot. 6720 /2013

☒ URGENTE ☐ DA APPROVARE

INOLTARE

☐ VS. COMMENTI ☐ RSVP ☐ DAMESSAGGIO

Il presente fax costituisce comunicazione valida ai fini amministrativi, ex art.6 – comma 2° - della legge 30/12/1991 n°412 e non sarà effettuato l'invio dell'originale.