



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare  
Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di Rete

### **RESOCONTO VERBALE della CONFERENZA DI SERVIZI**

**Riunione del 30 novembre 2016**

Il giorno 30 novembre 2016 alle ore 10,30, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi (CdS), convocata con nota MiSE AOO\_Energia prot. n. 32092 del 16/11/2016, nell'ambito del procedimento unico per l'autorizzazione alla Società Terna SpA, ai sensi dell'articolo 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i.), alla costruzione e all'esercizio di una variante all'elettrodotto ex 220 kV "Colunga – Palo 130", in comune di Minerbio (BO) con effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e attivazione delle relative misure di salvaguardia.

La domanda di autorizzazione è comprensiva della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità, di inamovibilità delle opere stesse, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'imposizione in via coattiva delle servitù di elettrodotto sui beni interessati.

Si precisa che sono state invitate le Amministrazioni/Enti/Società di cui all'elenco del foglio firma, parte integrante del presente verbale, e che tali Amministrazioni/Enti/Società hanno ricevuto le convocazioni regolarmente ed entro i tempi previsti. Inoltre, in seguito alla ricezione dell'atto di convocazione nessuna delle amministrazioni ha richiesto la fissazione di una nuova data.

Come attestato dal foglio firma, alla riunione risultano presenti i rappresentanti di:

- Ministero dello Sviluppo Economico (**MiSE**) - D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (**DGMEREEN**) – Divisione IV (Infrastrutture e Sistemi di Rete);
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (**MATTM**) - D. G. per i rifiuti e l'inquinamento (**DGRIN**);
- Ministero dello Sviluppo Economico (**MiSE**) - D.G. SAIE – Divisione V.
- REGIONE EMILIA ROMAGNA
- SNAM RETE GAS S.p.A.

MB

f

P

P  
S3

Sono inoltre presenti alla riunione i rappresentanti di Terna Rete Italia SpA. - di seguito indicata come Terna.


Il rappresentante del **MiSE – DGMEREEN**, responsabile del procedimento, che presiede la Conferenza di servizi, apre la riunione illustrando i principali elementi della procedura autorizzativa che si svolge ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge n. 239/2003, che prevede che *"... (omissis) ... la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi e ad attraversare i beni demaniali, in conformità al progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi"*.

Per quanto riguarda nello specifico le opere in oggetto, il rappresentante del MiSE - DGMEREEN ricorda che la società Terna Rete Italia SpA, per conto di Terna SpA, ha presentato istanza concernente l'autorizzazione, ai sensi del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche, alla costruzione ed esercizio delle opere in oggetto, datata 10 luglio 2013 (Rif. TRISPANE/P20130000018), protocollata in ingresso in data 17 luglio 2013 (prot. MiSE DIP-EN n. 0014529).

Il MiSE, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, così come previsti dal suddetto decreto legge n. 239/2003, ha comunicato, con nota DG-ENRE n. 0021536 del 4 novembre 2016, a tutte le Amministrazioni/Enti e Società coinvolti nell'iter, l'"avvio del procedimento" per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere in oggetto, al quale è stato attribuito il numero di classifica **EL-319**, invitando contestualmente la società proponente ad inviare la documentazione inerente il progetto ai predetti soggetti e a provvedere alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della normativa vigente.

Terna Rete Italia SpA ha dunque trasmesso gli elaborati progettuali con nota TRISPANE/P20130002736 del 15 novembre 2013.

La Società ha inoltre proceduto all'avviso dell'avvio del procedimento ai privati interessati dall'opera mediante singole comunicazioni personali inoltrate a mezzo Raccomandate AR perlopiù in data 26/11/2013 e con due comunicazioni in data 8 e 20 gennaio 2014. Le predette comunicazioni sono state effettuate individualmente anche in virtù delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001 (che rinvia alle modalità di comunicazione dell'art. 11, comma 2), disposizioni che prescrivono che, se i proprietari interessati siano meno di cinquanta, è necessaria la comunicazione individuale dell'avvio del procedimento. Ai privati, tra l'altro, è stato anche comunicato da Terna Rete Italia SpA che, in virtù della funzione stabile cui è deputata la Rete Elettrica Nazionale (RTN), la stessa ha richiesto al MiSE il carattere dell'



“Inamovibilità” degli elettrodotti e pertanto le relative servitù di elettrodotto bonarie potranno essere costituite in deroga alle disposizioni di cui all’art. 122, commi 4-5, del R.D. n. 1775/1933. La Società ha proceduto altresì a dare avviso dell’avvio del procedimento mediante pubblicazione sul quotidiano “il Resto del Carlino” il 18 dicembre 2013, all’Albo pretorio del Comune di Minerbio dal 18 dicembre 2013 al 17 gennaio 2014, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna il 18 dicembre 2013. A seguito della comunicazione dell’avvio del procedimento risultano pervenute osservazioni da parte della Agraria Rocca SAS e del Comune di Bologna.

Il rappresentante del MiSE – DGMEREEN, evidenzia inoltre che, a livello procedurale, la variante in oggetto è andata incontro ad un approfondimento istruttorio. Infatti, pur non rientrando per taglia dimensionale tra le opere sottoponibili a VIA, su segnalazione della Regione Emilia-Romagna è stata ritenuta dal Ministero dell’Ambiente connessa agli interventi compresi nel “Riassetto della rete elettrica nazionale nell’area tra Colunga e Ferrara, presentato presso questo Ministero con separata istanza autorizzativa (EL-240), e, conseguentemente, ricompresa nell’ambito dell’endoprocedimento di valutazione ambientale di tale complesso di interventi. Il succitato endoprocedimento ambientale si è concluso con il D.M. n. 222 del 28 luglio 2016, riguardante, come detto, la compatibilità ambientale sia del complesso di interventi compresi nel “Riassetto della rete elettrica nazionale nell’area tra Colunga e Ferrara”, sia dell’intervento oggetto del presente procedimento.

Preso atto della conclusione positiva dell’endoprocedimento ambientale, il MiSE ha quindi convocato l’odierna CdS che ha all’ordine del giorno:

- la presentazione in dettaglio del progetto
- l’esame delle osservazioni pervenute da parte di privati interessati dal procedimento e delle controdeduzioni del proponente
- l’eventuale richiesta di chiarimenti ed informazioni sul progetto da parte delle amministrazioni ed enti presenti, ed espressione dei loro competenti pareri.

Il rappresentante del MiSE – DGMEREEN ribadisce altresì che, in considerazione della avvenuta valutazione ambientale della variante congiuntamente al riassetto della rete tra Colunga e Ferrara, dovranno anche essere individuati gli elementi del quadro prescrittivo del decreto di compatibilità ambientale n. 222 del 28 luglio 2016 direttamente applicabili all’intervento in esame.

Il rappresentante del MiSE – DGMEREEN, invita poi il rappresentante di Terna ad illustrare il progetto in esame.

Il rappresentante di **Terna**, con l’ausilio di cartografie, grafici, schemi elettrici, tabelle e diagrammi, supportato dalla proiezione di diapositive, illustra il progetto.

#### *Premessa*

- Snam Rete Gas S.p.A. ha previsto la realizzazione di una centrale di compressione gas nel Comune di Minerbio in provincia di Bologna; al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, Terna Rete Italia S.p.A ha intenzione di realizzare una variante all’esistente elettrodotto ex 220 kV “Colunga – Palo 130” n.226 fra i sostegni n.42 e n.45.
- L’intervento in oggetto, resosi necessario per risolvere l’interferenza della linea

Hb

fr

dy

SB

elettrica con la futura Centrale di compressione Gas di Snam Rete Gas S.p.A., pur avendo lunghezza inferiore alle soglie previste dalla normativa di settore, su segnalazione della Regione Emilia Romagna, è stato ritenuto ricompreso, dal Ministero dell'Ambiente, nella Valutazione d'Impatto Ambientale già in corso per il più ampio intervento di riassetto della rete tra Colunga e Ferrara (Rif EL-240), in quanto ritenuto connesso a quest'ultimo a causa del fatto che la variante nel comune di Minerbio andava a modificare, anche se in un tratto non interessato dal riassetto, una delle linee oggetto di valutazione. Oggi il procedimento di valutazione si è concluso con l'emissione del Decreto di Compatibilità Ambientale n. 222 del 28/07/2016.

*Descrizione dell'opera:*

Il progetto prevede l'infissione di 8 nuovi sostegni per una lunghezza totale della variante di circa 1,8km. Il tracciato della variante ha inizio dal nuovo sostegno n.42A, che sarà infisso in prossimità dell'attuale sostegno n.42; quindi deviando in direzione ovest, sopra passa l'elettrodotto 132 kV n.859 "Colunga – Altedo" nella campata 70-71 e prosegue, nelle aree agricole presenti, parallelamente alla stessa, per circa 0,9 km. Il tracciato attraversa nuovamente la linea n.859 nella campata 74-75 e deviando verso la linea ex 220 kV si ricollega ad essa tramite il nuovo sostegno n. 42H, sito nella campata esistente compresa fra i sostegni n.45 e n.46.

Gli interventi previsti sono riconducibili alle seguenti attività:

- Realizzazione di n°8 sostegni a 132 kV in semplice terna tipo unificazione Terna 132 kV;
- Tesatura dei conduttori e della fune di guardia fra i nuovi sostegni n.42A e n.42H;
- Demolizione dell'attuale tratto di linea compreso fra i sostegni n.42 e n.45.

Per quanto riguarda i limiti di esposizione fissati dal D.P.C.M. 8 Luglio 2003, è stato utilizzato il modello di calcolo che si basa sull'algoritmo bidimensionale normalizzato nella CEI 211-4 edizione luglio 1996 "Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche" considerato idoneo per la maggior parte delle situazioni pratiche riscontrabili per le linee aeree ed in cavo interrato. Il suddetto algoritmo simula l'intensità dei campi elettrici e magnetici, convenzionalmente analizzati, ad un metro dal suolo. Le simulazioni effettuate sono riferite alle condizioni elettricamente più sfavorevoli. Il valore di corrente, utilizzato quale dato di ingresso per le simulazioni del campo elettromagnetico, è pari 675 A come previsto dalla Norma CEI 11-60 ed. 02 del giugno 2002.

Per quanto riguarda il tratto di linea da realizzare compreso fra il sostegno 42C e il sostegno 42F è stato applicato quanto disposto al paragrafo 5.1.4.1 dell'allegato al Decreto Ministeriale 29 Maggio 2008 in merito all'Area di Prima Approssimazione per le linee elettriche parallele, vista la vicinanza della linea 132 kV parallela denominata "Colunga – Altedo" n.859. Successivamente all'incremento dovuto al parallelismo, è stato applicato quanto descritto al paragrafo 4.1.4.4 dell'allegato al Decreto Ministeriale 29 Maggio 2008, al fine di calcolare l'Area di Prima Approssimazione per incroci tra linee ad alta tensione.

Dalla valutazione effettuata, all'interno delle aree di prima approssimazione non si riscontrano ambienti abitativi, ambienti scolastici e aree di gioco per l'infanzia; si segnala che in prossimità del nuovo sostegno 42D sono presenti, esterni alla APA, due edifici ridotti a ruderi.

In merito all'attraversamento di aree da parte dell'elettrodotto, si possono individuare con riferimento al Testo Unico DPR 327/01 e smi, le aree impegnate, cioè le aree necessarie per la



sicurezza dell'esercizio e manutenzione dell'elettrodotto e perciò interessate dalla servitù di elettrodotto.

Tali aree saranno individuate all'interno di una fascia coassiale all'asse dell'elettrodotto in progetto, di ampiezza variabile in base alle caratteristiche fisiche delle opere.

Per la realizzazione di elettrodotti da esercire alla tensione di 132kV, la larghezza della fascia soggetta a servitù di elettrodotto è pari a 30 metri (15+15 metri) per i tratti di elettrodotto aerei;

Il vincolo preordinato all'esproprio o all'asservimento coattivo sarà apposto sulle "aree potenzialmente impegnate" (D.L. 239/03 e smi).

Le "aree potenzialmente impegnate" vengono individuate lungo una fascia coassiale all'asse dell'elettrodotto in progetto, di ampiezza variabile in base alle caratteristiche fisiche delle opere.

Per la realizzazione di elettrodotti da esercire alla tensione di 132 kV, la larghezza della fascia delle aree potenzialmente impegnate è pari a 50 metri (25+25 metri) per i tratti di elettrodotto aerei.

Nel documento denominato "Planimetria vincolo preordinato all'asservimento" doc. n. DU22226B1CDX25046 sono riportati gli assi dei tracciati del nuovo tratto di elettrodotto in progetto, il posizionamento preliminare dei sostegni, e le aree potenzialmente impegnate dal vincolo preordinato alla servitù di elettrodotto.

In merito al decreto VIA 222 del 27/08/2016, il rappresentante di **Terna** evidenzia che parte delle prescrizioni ivi contenute potrebbero non applicarsi al progetto in esame.

Conclusa l'illustrazione del progetto, il rappresentante del **MiSE – DGMEREEN** richiama le **osservazioni** pervenute, invitando Terna a fornire controdeduzioni.

Con riferimento alla nota del **Comune di Bologna**, in realtà si tratta essenzialmente di precisazioni da parte dell'Ente in merito a singole particelle catastali relativamente alla loro proprietà o alla preesistenza di asservimenti che vi insistono. Non vi sono tuttavia altri soggetti a cui non siano state inviate le dovute comunicazioni in corso di procedimento.

**L'Agraria Rocca SAS**, con la propria osservazione, lamenta un aggravamento della servitù esistente e chiede sostanzialmente una modifica del progetto consistente nello spostamento verso sud-ovest del traliccio 42G in modo da collocarlo al di fuori della sua proprietà.

Il rappresentante di **Terna** specifica che l'attraversamento aereo da parte della linea elettrica a 220kV non subirà sostanziali modifiche per quanto riguarda la lunghezza di percorrenza sulla proprietà della società Agraria Rocca, ma subirà una sostanziale modifica di direzione, attraversando i terreni in direzione sud-ovest piuttosto che verso direzione sud. Evidenzia, inoltre, che il posizionamento dei sostegni è stato definito basandosi sulle migliori scelte tecniche, evitando sostanzialmente di creare impedimenti fisici e frazionamenti delle aree agricole circostanti, non creando ostacolo né alla coltivazione né al passaggio dei mezzi agricoli meccanici. Ciò detto la società proponente ritiene non perseguibile l'ipotesi di spostamento del sostegno 42G a sud richiesta dall'osservante.

Il rappresentante del **MiSE – DGMEREEN** invita la società proponente a inviare le controdeduzioni al **MiSE**, al **MATTM** e alla società che ha presentato le osservazioni.

Il rappresentante del **MiSE – DGMEREEN** passa poi ad elencare **pareri** pervenuti (come

116





riportati nell'**elenco allegato** al verbale), soffermandosi su quelli maggiormente articolati.

Con riferimento alla nota di ENAC prot. n. 123092 del 29.11.2016, Terna fornisce apposita asseverazione di esclusione dall'iter valutativo ENAC, redatta in conformità alla procedura in vigore dal 16 febbraio 2015.

Il quadro dei pareri risulta essere complessivamente positivo.

A questo punto il rappresentante del **MiSE - (DGMEREEN)** invita i partecipanti alla riunione della CdS ad esprimersi sul progetto.

Il rappresentante della **Regione Emilia Romagna**, su segnalazione del servizio Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale, chiede al proponente un elaborato in cui siano elencate le eventuali prescrizioni riguardanti l'attuale fase di progettazione ai fini dell'autorizzazione, la cui verifica di ottemperanza sia posta in capo alla regione Emilia Romagna ai sensi del decreto VIA 222 del 28/07/2016.

Il rappresentante del **MiSE** fa presente che le prescrizioni contenute nel decreto VIA si riferiscono alla fase di progettazione esecutiva, e quindi post-autorizzazione.




Il rappresentante del **MATTM - D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento** ribadisce che il progetto in approvazione in questa Conferenza di servizi costituisce uno stralcio di un progetto più vasto in merito al quale il MATTM si è favorevolmente pronunciato, con prescrizioni, in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento di cui al Decreto di compatibilità ambientale n. 222 del 28.07.2016, del progetto "Riassetto Rete Elettrica Nazionale nell'area tra Colunga e Ferrara. Elettrodotti a 132 kV: Colunga – Altedo, Altedo – Ferrara Sud e Ferrara Sud - Centro Energia".

Il rappresentante del MATTM - D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento ritiene pertanto che l'autorizzazione alla costruzione della variante (stralcio) oggetto della presente CdS possa proseguire il suo iter, con la condizione, da formalizzarsi nel testo del decreto finale di autorizzazione MISE MATTM, che Terna, in fase di stesura del progetto esecutivo, presenti alla competente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM, e alle altre amministrazioni preposte alle verifiche di ottemperanza, per l'approvazione, una relazione che indichi nel dettaglio, se e come ciascuna prescrizione del decreto VIA n. 222 del 28.07.2016 si applichi all'intervento in esame ed il relativo programma per l'avvio delle corrispondenti verifiche di ottemperanza.

La Società proponente a lavori ultimati, deve tempestivamente trasmettere ai Ministeri autorizzanti, alla Regione Emilia Romagna ed al Comune interessato, un elaborato grafico su base catastale del tracciato (come realizzato) riportante le Distanze di Prima Approssimazione. Dette aree dovranno essere recepite dall'Amministrazione comunale ed adeguatamente valutate prima del rilascio a terzi dei titoli abilitativi edilizi ed in occasione delle pianificazioni urbanistiche.

La Conferenza, registrando il positivo orientamento dei lavori, invita la Regione Emilia Romagna a rilasciare l'Atto di Intesa ai sensi del DL 239/2003.

18





  
  


I pareri non espressi da parte delle amministrazioni coinvolte e convocate sono acquisiti ai sensi della L 241/90.

Al presente verbale si allegano il foglio presenze e l'elenco pareri.

Alle ore 13:15 viene dichiarata chiusa la riunione.

**Letto e firmato**



<b>Amministrazione/Società di appartenenza</b>	<b>Firma</b>
MiSE – DGMEREEN/ Div. IV Infrastrutture e sistemi di rete	
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DG per i Rifiuti e l'Inquinamento (MATTM)	
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) - D.G. SAIE – Divisione V	
REGIONE EMILIA ROMAGNA	
SNAM RETE GAS S.p.A.	
Terna Rete Italia S.p.A.	

30 novembre 2016

CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

variante all'elettrodotto ex 220 kV "Colunga – Palo 130", in comune di Minerbio (BO)

(EL-319)

Amministrazioni	Rappresentante	Telefono	posta certificata	e-mail	FIRMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - D.G. per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico - Divisione II - Viale America 201 - 00144 ROMA					
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - D.G. per la sicurezza ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse - Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna - Via Zamboni, 1 40125 BOLOGNA					
REGIONE EMILIA ROMAGNA - PRESIDENZA - Viale A. Moro, 52 - 40127 BOLOGNA					
REGIONE EMILIA ROMAGNA - D.G. Attività Produttive, Commercio, Turismo - Servizio Energia ed Economia Verde Via A. Moro, 44 - 40127 BOLOGNA (Referente Intesa ai sensi del DL 239/2003)	ANTONELLO CATALDI	051/ 5846573		antonello.cataldi@regione.emilia-romagna.it	
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA - SINDACO - Via Zamboni, 13 - 40126 BOLOGNA					
COMUNE DI MINERBIO - Ufficio del Sindaco - Via Garibaldi, 44 - 40061 MINERBIO (BO)					
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara - Via Belle arti, 52 - 40123 BOLOGNA					
ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile /Direzioni Operazioni Milano; Palazzina Uffici Enac; Aeroporto Malpensa 2000 - 21010 Malpensa (VA)					
AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Regionale Emilia Romagna - Piazza Malpighi, 11 - 40123 BOLOGNA					
e-distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti /Unità Territoriale Rete Emilia Romagna e Marche - Via C. Darwin 4 - 40131 BOLOGNA					
Snam Rete Gas S.p.A. - Piazza Santa Barbara, 7 - 20097 San Donato Milanese (MI)	SALVATORE BELSITO	02 37039291	REINV. PROCEN@PGC. SNAMREGAS.IT	SALVATORE.BELSITO@SNAMREGAS.IT	





30 novembre 2016

## CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

## Variante all'elettrodotto ex 220 kV "Colunga – Palo 130", in comune di Minerbio (BO)

(EL-319)





Amministrazioni	Rappresentante	Telefono	posta certificata	e-mail	FIRMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO- DGEMEREN - Divisione IV - Infrastrutture e Sistemi di Rete - Via Molise, 2 - 00187 ROMA	Dott.ssa Marilena Barbara	0647052115		marilena.barbaro@mise.gov.it	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - D.G.per i Rifiuti e l'Inquinamento; Via C. Colombo, 44 - 00161 ROMA	Geom. W. Lupi				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento per le infrastrutture - D.G. per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche - Viale del Policlinico, 2 - 00161 ROMA					
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DG per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali - Divisione II Sistemi di valutazione ambientale - Viale Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA					
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Via di S. Michele, 22 - 00153 ROMA					
MINISTERO DELLA SALUTE - D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio IV - Via G. Ribotta, 5 - 00144 ROMA					
MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare - Comando 1ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - Piazza Novelli, 1 - 20129 MILANO					
MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare - Comando Marittimo Nord - Ufficio Infrastrutture e Demanio - Via Amendola 7 - 19100 LA SPEZIA					
MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito - Comando Militare Esercito Emilia Romagna - Ufficio Servizi Militari - Via Urbana, 8 - 40123 BOLOGNA					
MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Area Rischi Industriali - Largo Santa Barbara, 2 - 00178 ROMA					

30 novembre 2016

CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

variante all'elettrodotto ex 220 kV "Colunga – Palo 130", in comune di Minerbio (BO)

(EL-319)

Amministrazioni	Rappresentante	Telefono	posta certificata	e-mail	FIRMA
Snam Stogit S.p.A - Via libero Comune, 5 - 26013 CREMA (CR)					
CONSORZIO BONIFICA RENANA - Via S. Stefano, 56 - 40125 BOLOGNA					
Terna Rete Italia SpA - Direzione Territoriale Nord-Est / UPRI	Nicola Ferracuti	328 5861653	got-padova@pec.Terna.it	nicola.ferracuti@terna.it	
MISE - DGSAIE DIVISIONE V	LILIANA PANFI	0667052794 3280297216	DGSAIE.DIV05@PEC.MISE.GOV.IT	Liliana.Panfi@MISE.GOV.IT	
MISE OSSERVATORE	PERUZZI ZSABEUA				
MISE ISTRUTTORE	PANICO TAGLIATESTA				

# Variante all'elettrodotto ex 220 kV "Colunga – Palo 130"

EL-319

Amministrazione/Ente/Società	Parere / N.O.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento per le infrastrutture - D.G. per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche - Viale del Policlinico, 2 - 00161 ROMA	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento per le infrastrutture - D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA	Con nota prot. n. 0010263 del 27/11/2013 viene avviato l'accertamento della conformità urbanistica. Con nota prot. n. 0003187 del 23/04/2014 il MIT comunica l'esito <b>Favorevole</b> dell'accertamento della conformità urbanistica rilasciato dalla <b>Provincia di Bologna - Servizio Urbanistica e Attuazione PTCP</b> (nota del 14.04.2014) nel quale si dichiara riscontrato, tra l'altro, il PSG del Comune di Minerbio.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DG per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali - Divisione II Sistemi di valutazione ambientale - Viale Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA	Decreto di compatibilità ambientale n. 222 del 28/07/2016
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Via di S. Michele, 22 - 00153 ROMA	Parere favorevole con prescrizioni confluito nel parere di VIA
MINISTERO DELLA SALUTE - D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio IV - Via G. Ribotta, 5 - 00144 ROMA	Con nota n.1667 del 21.01.2014 rappresenta che <u><b>non si hanno osservazioni per gli aspetti di competenza</b></u> .
MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare - Comando 1ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - Piazza Novelli, 1 - 20129 MILANO	
MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare - Comando Marittimo Nord - Ufficio Infrastrutture e Demanio - Via Amendola 7 - 19100 LA SPEZIA	<b>Nulla Osta</b> : con nota Prot. n. 41083 del 10.12.2013.
MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito - Comando Militare Esercito Emilia Romagna - Ufficio Servizi Militari - Via Urbana, 8 - 40123 BOLOGNA	<b>Nulla Osta</b> : con nota Prot. n. 776 del 15.01.2014.
MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Area Rischi Industriali - Largo Santa Barbara, 2 - 00178 ROMA	<b>Nulla Osta</b> : con nota Prot. n. 14624 del 29.11.2016 e allega il corrispondente parere del Comando provinciale dei VVF di Bologna del 6.06.2014 (Prot. 11289)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - D.G. per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico - Divisione II - Viale America 201 - 00144 ROMA	<b>Parere Favorevole</b> : con nota Prot. 80674 del 25.11.2016
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - D.G. per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse - Divisione II Sezione UNMIG di Bologna -Via Zamboni, 1 40125 BOLOGNA	<b>Nulla Osta</b> : con nota Prot. n. 4619 del 26.11.2013.
REGIONE EMILIA ROMAGNA - PRESIDENZA - Viale A. Moro, 52 - 40127 BOLOGNA	
REGIONE EMILIA ROMAGNA - D.G. Attività Produttive, Commercio, Turismo - Servizio Energia ed Economia Verde Via A. Moro, 44 - 40127 BOLOGNA (Referente Intesa ai sensi del DL 239/2003)	
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA - SINDACO - Via Zamboni, 13 40126 BOLOGNA	
COMUNE DI MINERBIO - Ufficio del Sindaco - Via Garibaldi, 44 - 40061 MINERBIO (BO)	
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara - Via Belle arti, 52 - 40123 BOLOGNA	1) <u>Parte Paesaggistica</u> . <b>Parere Favorevole</b> : con nota Prot. 3357 del 12.03.2014 dell'allora Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici. 2) <u>Parte Archeologica</u> . <b>Parere Favorevole</b> : con nota Prot. 15489 del 24.12.2013 dell'allora Soprintendenza per i Beni Archeologici E.R. con prescrizioni inerenti la fase esecutiva delle opere le cui indagini saranno affidate ad operatori archeologici ecc... Con nota prot. 11327 del 29 nov 2016 <u>conferma i suddetti pareri</u>
ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile /Direzioni Operazioni Milano; Palazzina Uffici Enac; Aeroporto Malpensa 2000 - 21010 Malpensa (VA)	Con nota prot. n. 123092 del 29.11.2016 informa che la domanda, pervenuta con modalità diverse da quelle previste con la procedura in vigore dal 16/02/2015, verrà archiviata. <b>Terna, ai sensi della procedura ENAC del 16/02/2015, con nota TRISPANE/P20160005402 del 16/11/2016, attesta che l'intervento è escluso dall'iter valutativo ENAC</b>
AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Regionale Emilia Romagna - Piazza Malpighi, 11 - 40123 BOLOGNA	Con nota prot. 19433 del 9.12.2013 ritiene che <u>l'intervento non interessi beni appartenenti al Patrimonio dello Stato.</u>
e-distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti /Unità Territoriale Rete Emilia Romagna e Marche - Via C. Darwin 4 - 40131 BOLOGNA	

Snam Rete Gas S.p.A. - Piazza Santa Barbara, 7 - 20097 San Donato Milanese (MI)	
Snam Stogit S.p.A - Via libero Comune, 5 - 26013 CREMA (CR)	<b>Nulla Osta</b> : con nota Prot. n. 54 del 24.01.2014.
CONSORZIO BONIFICA RENANA - Via S. Stefano, 56 - 40125 BOLOGNA	<b>Parere Favorevole</b> : con nota Prot. n. 8462 del 3.12.2013.

Autorità di Bacino del Reno - Viale Silvani, 6 - 40122 BOLOGNA	Con nota prot. AR/2013/1141 del 27 novembre 2013 comunica che il progetto della variante non appare interferire con aree nelle quali è previsto il parere dell'AdB stessa.
Comando provinciale Vigili del fuoco di Bologna - Via Ferrarese, 166/2 - 40128 BOLOGNA	Con nota prot. 11289 del 6 giugno 2014, rilascia parere favorevole con prescrizioni (vedi parere del Ministero dell'Interno)
REGIONE EMILIA ROMAGNA - D.G. Programmazione Territoriale e Negoziata. Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali - Servizio Opere e Lavori Pubblici. Legalità e Sicurezza. Edilizia pubblica e privata - Viale Aldo Moro, 30 - 40127 BOLOGNA	
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA - Area pianificazione territoriale - Settore pianificazione del territorio - Via Zamboni, 13 40126 Bologna	
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - Segreteria Regionale per l'Emilia Romagna - Strada Maggiore, 80 - 40125 BOLOGNA	
ENAV - Società Nazionale di Assistenza al Volo S.p.A. - Via Salaria, 716 - 00138 ROMA	