



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di Rete

RESOCONTO VERBALE della CONFERENZA DI SERVIZI

Riunione del 7 luglio 2016

Il giorno 7 luglio 2016 alle ore 10,30, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi (CdS), convocata con nota MiSE AOO_Energia prot. n. 16184 del 13/06/2016, nell'ambito del procedimento unico per l'autorizzazione alla Società Terna Rete Italia S.r.l., ai sensi dell'articolo 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i.), alla costruzione e all'esercizio, con *dichiarazione di inamovibilità*, di una variante agli elettrodotti a 150 kV "Carapelle – Foggia Ind." e "Foggia – Foggia Ind. Cd Alenia", in comune di Foggia, per la regolarizzazione dell'interferenza con il futuro ampliamento della "Princes Industrie Alimentari Srl", ed effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e attivazione delle relative misure di salvaguardia.

Si precisa che sono state invitate le Amministrazioni/Enti/Società di cui all'elenco del foglio firma, parte integrante del presente verbale, e che tali Amministrazioni/Enti/Società hanno ricevuto le convocazioni regolarmente ed entro i tempi previsti. Inoltre, in seguito alla ricezione dell'atto di convocazione nessuna delle amministrazioni ha richiesto la fissazione di una nuova data.

Come attestato dal foglio firma, alla riunione risultano presenti i rappresentanti di:

- Ministero dello Sviluppo Economico (**MiSE**) - D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (**DGMEREEN**) – Divisione IV (Infrastrutture e Sistemi di Rete);
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (**MATTM**) - D. G. per i rifiuti e l'inquinamento (**DGRIN**);

Sono inoltre presenti alla riunione i rappresentanti di Terna Rete Italia S.r.l. - di seguito indicata come Terna.

Il rappresentante del **MiSE** – **DGMEREEN**, responsabile del procedimento, che presiede la Conferenza di servizi, apre la riunione illustrando i principali elementi della procedura autorizzativa che si svolge ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge n. 239/2003, che prevede che "... (omissis) ... la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa

[Handwritten signatures]

con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi e ad attraversare i beni demaniali, in conformità al progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi”.

Per quanto riguarda nello specifico le opere in oggetto, il rappresentante del MiSE-DGMEREEN ricorda che la società Terna Rete Italia Srl., ha presentato istanza concernente l'autorizzazione, ai sensi del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche, alla costruzione ed esercizio delle opere in oggetto, datata 10 aprile 2014 (Rif. TERNARETISRL/P20140000064), protocollata in ingresso in data 22 aprile 2014 (prot. MiSE DIP-EN n. 0007876).

Il MiSE, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, così come previsti dal suddetto decreto legge n. 239/2003, ha comunicato, con nota DG-ENRE n. 0009454 del 15 maggio 2014, a tutte le Amministrazioni/Enti e Società coinvolti nell'iter, l'”avvio del procedimento” per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere in oggetto, al quale è stato attribuito il numero di classifica **EL-331**, invitando contestualmente la società proponente ad inviare la documentazione inerente il progetto ai predetti soggetti e a provvedere alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della normativa vigente.

Terna Rete Italia Srl. ha dunque trasmesso gli elaborati progettuali con note TERNARETISRL rispettivamente P20140000123 – 03/07/2014, P20140000131 – 04/07/2014 e P20140000133 – 04/07/2014

La Società ha inoltre proceduto alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai privati interessati dall'opera mediante singole comunicazioni personali inoltrate a mezzo Raccomandate AR in data 04/07/2014 e regolarmente consegnate a ciascun destinatario. Le predette comunicazioni sono state effettuate individualmente anche in virtù delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001 (che rinvia alle modalità di comunicazione dell'art. 11, comma 2), disposizioni che prescrivono tassativamente che, se i proprietari interessati siano meno di cinquanta, è necessaria la comunicazione individuale dell'avvio del procedimento. Ai privati, tra l'altro, è stato anche comunicato da Terna Rete Italia Srl che, in virtù della funzione stabile cui è deputata la Rete Elettrica Nazionale (RTN), la stessa ha richiesto al MiSE il carattere dell'”Inamovibilità” degli elettrodotti e pertanto le relative servitù di elettrodotto bonarie potranno essere costituite in deroga alle disposizioni di cui all'art. 122, commi 4-5, del R.D. n. 1775/1933. A tal proposito Terna Rete Italia Srl ha segnalato che la Princes Industrie Alimentari Srl, ha già stipulato, procurando a Terna, accordi preliminari bonari con i proprietari privati interessati dalle opere, nonché manifestato a quest'ultima la disponibilità alla costituzione bonaria in suo favore della servitù di elettrodotto aereo occorrente per la realizzazione dei nuovi tratti di elettrodotto ricadenti sui fondi di proprietà della stessa. A seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento non sono pervenute osservazioni.

Il rappresentante del MiSE – DGMEREEN, invita poi il rappresentante di Terna Rete Italia Srl ad illustrare il progetto in esame.

Handwritten signatures and initials: "MR" and "MR" with a checkmark.

Il rappresentante di **Terna Rete Italia Srl**, con l'ausilio di cartografie in scala, grafici, schemi elettrici, tabelle e diagrammi, supportato dalla proiezione di diapositive, illustra il progetto. L'intervento in oggetto, nasce da una specifica richiesta fatta a Terna dalla società "Princes Industrie Alimentari S.r.l.", proprietaria dell'industria alimentare in agro di Foggia zona ASI alla località "Incoronata" e consiste in una variante (i cui oneri saranno totalmente a carico della stessa) agli elettrodotti di proprietà Terna Rete Italia S.r.l. a 150 kV "Foggia – Foggia ind.le cd Alenia" e "Carapelle – Foggia ind.le", necessaria a regolarizzare l'interferenza che si verrà a determinare tra il programmato ampliamento dell'opificio della società e i suddetti elettrodotti esistenti a 150 kV regolarmente in servizio e che attualmente garantiscono l'affidabilità della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale nell'area geografica interessata dall'opera. La variante da attuare agli elettrodotti, permetterà comunque di garantire il funzionamento in condizioni di sicurezza della rete a 150 kV nell'area industriale di Foggia.

Il rappresentante di Terna Rete Italia Srl, segnala che la Princes Industrie Alimentari S.r.l. è una società controllata da Princes Limited, con sede a Liverpool (GB), primario Gruppo Inglese attivo nel settore alimentare. Lo Stabilimento di Foggia è composto attualmente da capannoni industriali per circa 130.000 mq coperti. L'azienda, oggi, ha necessità di costruire nuovo capannone in quanto, i prodotti ottenuti dalla trasformazione vengono depositati in vari depositi terzi, con inevitabile aggravio di costi da sopportare e l'area da destinare all'ampliamento è attualmente occupata dagli elettrodotti per i quali Terna Rete Italia S.r.l. ha fatto istanza di autorizzazione in variante.

Tra le soluzioni fattibili ai fini dell'eliminazione dell'interferenza tra gli impianti si è scelta quella che rende minimo l'impatto con il territorio e prevede lo spostamento di entrambi i Raccordi di circa 100 m rispetto alla loro posizione attuale, in direzione Foggia.

La variante interesserà le campate tra i sostegni esistenti identificati con i numeri 549A/35 – 549A/34 – 549A/33a/2 – 549A/33a/1 dell'elettrodotto 150 kV "Carapelle – Foggia ind.le" e 549A/33 – 549A/33a – 549A/33/2 – 549A/33/1 dell'elettrodotto 150 kV "Foggia – Foggia ind.le cd Alenia" e si dipartirà dagli esistenti sostegni n. 549/A35 e 549/A33 e terminerà attestandosi agli esistenti portali della CP di Foggia ind.le.

La variante del raccordo afferente all'elettrodotto 150 kV "Carapelle – Foggia Ind." inizia dal sostegno esistente n. 549A/35 proseguendo sull'attuale asse linea per attestarsi dopo circa 400 m su due nuovi sostegni di tipologia "a delta" aventi i conduttori in piano, tipologia necessaria per eseguire il sottopasso della linea 150 kV di proprietà della società Rete S.r.l. – Gruppo Terna S.p.A - (ex RFI) "Cerignola RFI – Foggia RFI", denominati rispettivamente 549A/34a e 549A/34a/4; da quest'ultimo sostegno con una rotazione di circa 90° si proseguirà in direzione est verso la CP di Foggia Industriale al fine di realizzare il collegamento alla suddetta CP, tale collegamento comporterà l'infissione di altri 3 nuovi sostegni aventi la seguente numerazione: 549A/34a/3, 549A/34a/2, 549A/34a/1.

La variante del raccordo afferente all'elettrodotto 150 kV "Foggia – Foggia Industriale cd Alenia" inizia dal sostegno esistente n. 549A/33 proseguendo sull'attuale asse linea per attestarsi dopo circa 130 m su un nuovo sostegno denominato 549A/33b/4; da quest'ultimo sostegno con una rotazione di circa 90° si proseguirà in direzione est verso la CP di Foggia Industriale, parallelamente al tracciato dell'altro raccordo, al fine di realizzare il collegamento alla suddetta CP, tale collegamento comporterà l'infissione di altri 3 nuovi sostegni aventi la seguente numerazione: 549A/33b/3, 549A/33b/2, 549A/33b/1.

In totale la variante alle linee aeree avrà una lunghezza pari a circa 2 km e consisterà

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a stylized signature, the letters 'Leo', and the letters 'MB'.

nell'infissione di 9 nuovi sostegni e lo smantellamento di 6 sostegni esistenti.

Entrando nel contesto in cui si inserisce l'opera, emerge che il tracciato complessivo della variante, inerente i due tratti di elettrodotti, non ricade in zone sottoposte a vincoli di qualsivoglia genere, ma al contrario insiste in un'area tra quelle maggiormente in grado di ospitare tali infrastrutture, trattandosi di un contesto prettamente industriale come evincibile anche dalla Certificazione di destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Foggia.

Il rappresentante di Terna Rete Italia Srl fa presente che sono stati richiesti i pareri alle competenti Soprintendenze del MiBACT e, per quanto attiene specificamente gli aspetti paesaggistici, il parere al Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia. Pareri, regolarmente pervenuti da ciascun Ente, che evidenziano la compatibilità dell'opera in merito agli aspetti di competenza di ciascuna amministrazione.

Dopo aver illustrato le caratteristiche elettriche dei nuovi raccordi di collegamento alla CP di Foggia Ind.le, il rappresentante di Terna Rete Italia Srl prosegue con l'esposizione degli aspetti relativi ai campi elettrici e magnetici, regolamentati dalla Legge n. 36 del 2001, dal DPCM 8/7/2003 e dal D. Lgs. 29/05/2008. Nella fattispecie evidenzia che nelle aree coinvolte, non sono presenti elementi sensibili (aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore) ricadenti nella fascia relativa alle «DPA» degli elettrodotti e che tale fascia risulta avere un'estensione da un minimo di 90 m ad un massimo di circa 100 m, nonché calcolata in ottemperanza al paragrafo 6.1 della norma CEI 106-11, a mezzo calcolo tridimensionale.

In conclusione, dalle valutazioni effettuate, si conferma che l'intervento in oggetto è stato studiato in modo da rispettare i limiti previsti dal DPCM 8 luglio 2003 e più precisamente:

- il valore del campo elettrico è sempre inferiore al limite fissato in 5 kV/m;
- il valore del campo di induzione magnetica, in corrispondenza dei punti sensibili (abitazioni, aree in cui si prevede una permanenza di persone per più di 4 ore nella giornata) è sempre inferiore a 3 μ T.

Conclusa l'illustrazione del progetto, il rappresentante del **MiSE – DGMEREEN** richiama i **pareri** pervenuti (come riportati nell'**elenco allegato** al verbale), soffermandosi su quelli maggiormente articolati. Il quadro dei pareri risulta essere positivo.

A questo punto il rappresentante del **MiSE - (DGMEREEN)** invita i partecipanti alla riunione della CdS ad esprimersi sul progetto.

Il rappresentante del **MATTM - D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento** fa presente che, come da ultimo disposto dall'art.41-bis della Legge n. 98 del 9 agosto 2013, recante "Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo", Terna, nel caso di riutilizzo del materiale escavato dovrà attestare tramite apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo art.41-bis da presentare alla Agenzia regionale per la protezione ambientale. Dovrà comunque ottemperare all'obbligo di comunicazione all'ARPA e al Comune di Foggia in relazione all'integrale utilizzo del materiale di cui al comma 3 del citato art. 41-bis. Il materiale escavato, in mancanza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.41-bis della Legge n. 98 del 9 agosto 2013, dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi della parte IV del D.L.vo 152/2006.

Handwritten signature and initials, possibly 'FAD' and 'MUB', in the bottom right corner.

Prende inoltre atto che la Società Terna Reti Srl, ha analizzato, dal punto di vista ambientale, il progetto in approvazione tramite la metodologia prevista dalla Direttiva UE 2011/92/UE e ss.mm.ii e che le risultanze, sono state inviate con nota TERNARETISRL/P20160000110 del 20.04.2016 alla competente DVA del MATTM, che ha riscontrato con nota DVA n. 0013587 del 20-05-2016, “...non ritenendo necessario effettuare ulteriori approfondimenti”.




La Conferenza, registrando il positivo orientamento dei lavori, invita la Regione Puglia a rilasciare l'Atto di Intesa ai sensi del DL 239/2003.

I pareri non espressi da parte delle amministrazioni coinvolte e convocate saranno acquisiti ai sensi della L 241/90.

Al presente verbale si allegano il foglio presenze e l'elenco pareri.

Alle ore 12:00 viene dichiarata chiusa la riunione.

Letto e firmato

Amministrazione/Società di appartenenza	Firma
MiSE – DGMEREEN/ Div. IV Infrastrutture e sistemi di rete	
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DG per i Rifiuti e l'Inquinamento (MATTM)	
Terna Rete Italia S.r.l	



Ministero dello Sviluppo Economico

7 luglio 2016

CONFERENZA DI SERVIZI

Variante agli elettrodotti 150 kV “Carapelle – Foggia Ind.” e “Foggia – Foggia Ind. Cd Alenia” per futuro ampliamento industrie alimentari “Princes S.r.l.”. Opere site nel comune di Foggia

(EL-331)

Amministrazione/Ente/Società	Rappresentante	Telefono	posta certificata	e-mail	FIRMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DGEMEREEN - Divisione IV Infrastrutture e Sistemi di Rete Via Molise, 2 - 00187 ROMA	Dott.ssa Marilena Barbaro	0647052115	dgmereen.div04@mise.gov.it	marilena.barbaro@mise.gov.it	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DG per i Rifiuti e l'Inquinamento - Viale Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA					
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento per le infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - D.G. per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche - Viale del Polclinico, 2 - 00161 ROMA					
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento per le infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA					
MINISTERO DELLA SALUTE - D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio II - Via G. Ribotta, 5 - 00144 ROMA					
MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare - Comando 3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - Lungomare Nazario Sauro 39 - 70121 BARI					
MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare - Comando Marittimo Sud - Ufficio Demanio - Corso ai Due Mari 38 - 74100 TARANTO					

7 luglio 2016

CONFERENZA DI SERVIZI

Variante agli elettrodotti 150 kV “Carapelle – Foggia Ind.” e “Foggia – Foggia Ind. Cd Alenia” per futuro ampliamento industrie alimentari “Princes S.r.l.”. Opere site nel comune di Foggia
(EL-331)

Amministrazione/Ente/Società	Rappresentante	Telefono	posta certificata	e-mail	FIRMA
MINISTERO DELLA DIFESA - Comando Militare Esercito Puglia/Ufficio Affari Generali; P.zza Luigi di Savoia - 70121 BARI					
MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile / Area Rischi Industriali - Largo Santa Barbara, 2 - 00178 ROMA					
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - D.G. per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico - Divisione II - Viale America 201 - 00144 ROMA					
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Divisione IV - Sezione UNMIG di Napoli - P.zza G. Bovio, 22 - 80133 Napoli					
REGIONE PUGLIA - PRESIDENZA - Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 BARI					
REGIONE PUGLIA - Area di Coordinamento Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione - Servizio Energie rinnovabili, reti ed efficienza energetica - Corso Sonnino 177 - 70121 BARI [Referente Intesa ai sensi del DL 239/2003]					
PROVINCIA DI FOGGIA - PRESIDENZA - Piazza XX Settembre, 20 - 71100 FOGGIA					
COMUNE di FOGGIA - Corso Garibaldi, 58 - 71100 FOGGIA					
SEGRETERIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER LA PUGLIA - Strada dei Dottula ls. 49 - 70122 BARI					

7 luglio 2016

CONFERENZA DI SERVIZI

Variante agli elettrodotti 150 kV "Carapelle – Foggia Ind." e "Foggia – Foggia Ind. Cd Alenia" per futuro ampliamento industrie alimentari "Princes S.r.l.". Opere site nel comune di Foggia

(EL-331)

Amministrazione/Ente/Società	Rappresentante	Telefono	posta certificata	e-mail	FIRMA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, e Foggia - P.zza Federico II di Svevia, 4 - 70122 BARI					
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO- Soprintendenza Archeologia della Puglia - via Duomo, 33 - 74100 TARANTO					
ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzioni Operazioni - Sede di Napoli (Aeroporto di Napoli Capodichino) Viale Fulco Ruffo di Calabria - 80144 NAPOLI					
Autorità di Bacino della Puglia c/o INNOVA PUGLIA S.P.A. - (EX TECNOPOLIS CSATA) Strada Provinciale per Casamassima km. 3 - 70010 VALENZANO (BA)					
ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti/Rete Elettrica - Dipartimento Territoriale Puglia e Basilicata - Via Crisanzio, 42 - 70122 BARI					
RFI Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale Produzione di Bari - 51, P.zza Aldo Moro Strada Interna st. FS - 70122 Bari					
ANAS S.p.A. - Compartimento di Bari - V.le Luigi Einaudi 15 - 70125 BARI					
SNAM Rete Gas S.p.A. - Distretto Sud Orientale - Vico Capurso, 3 - 70126 Bari (BA)					
Terna Rete Italia S.r.l. - Via Aquileia, 8 80143 NAPOLI	D'ANGELO CLAUDIO	081/345 4361		meddane.dengro@ terna.it	meddane.dengro

Variante agli elettrodotti 150 kV “Carapelle – Foggia Ind.” e “Foggia – Foggia Ind. Cd Alenia”

EL-331

Tabella riepilogativa - Pareri e N.O.

Amministrazione/Ente/Società	Parere /N.O.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento per le infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - D.G. per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche - Viale del Policlinico, 2 - 00161 ROMA	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento per le infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA	Con nota prot. n. 0006061 del 29/07/2014 avvia l'accertamento della Conformità Urbanistica. Con nota prot. n. 0008338 del 30/10/2015 sollecita la Regione alla trasmissione dell'esito dell'accertamento. Con nota prot. n. 1116 del 04/02/2016 trasmette il pronunciamento della Regione Puglia - Sezione Urbanistica - Dip.to Mobilità che ritiene le opere ammissibili sotto il profilo urbanistico e rileva che le eventuali varianti urbanistiche connesse al progetto risultano di esclusiva competenza del Comune di Foggia.
MINISTERO DELLA SALUTE - D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio II - Via G. Ribotta, 5 - 00144 ROMA	Con nota prot. n. 0025774 del 23/09/2014 osserva che nella Relazione sui Campi Elettromagnetici "non risulta l'estensione della fascia di rispetto DPA della variante nel tratto in parallelismo con la linea 150 kV Cerignola RFI- Foggia RFI". Con prot. n. 11952 del 31/03/2015, a seguito delle integrazioni prodotte da Terna con relazione CEM ed elaborato grafico/planimetrico, rappresenta di non avere osservazioni per gli aspetti di competenza.
MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare - Comando 3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - Lungomare Nazario Sauro 39 - 70121 BARI	Con nota prot. M_D ABA001 0040046 del 09-09-2014 esprime parere favorevole, richiamando la normativa sulla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea
MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare - Comando Marittimo Sud - Ufficio Demanio - Corso ai Due Mari 38 - 74100 TARANTO	Con nota prot. M_D MARSUD 0013421 del 28-07-2014 rappresenta che, per quanto di competenza, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'opera. Con nota M_D MARSUD 0022045 del 21-06-2015 conferma e allega la nota del 28-07-2014
MINISTERO DELLA DIFESA - Comando Militare Esercito Puglia/Ufficio Affari Generali - P.zza Luigi di Savoia - 70121 BARI	
MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile / Area Rischi Industriali - Largo Santa Barbara, 2 - 00178 ROMA	Con nota prot. DCPREV 0011919 dell'08-10-2014 trasmette il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - D.G. per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico - Divisione II - Viale America 201 - 00144 ROMA	Con nota prot. n. 0046703 del 05-07-2016 rilascia Nulla Osta
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Divisione IV - Sezione UNMIG di Napoli - P.zza G. Bovio, 22 - 80133 Napoli	Terna, con nota prot. n. TERNARETISRL/P20140000132 del 04/07/2014, ha inoltrato all'UNMIG la dichiarazione (resa ai sensi della Direttiva Direttoriale 11 Giugno 2012) di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti
REGIONE PUGLIA - PRESIDENZA - Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 BARI	
REGIONE PUGLIA - Area di Coordinamento Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione - Servizio Energie rinnovabili, reti ed efficienza energetica - Corso Sonnino 177 - 70121 BARI - <i>Referente intesa ai sensi del DL 239/2003</i>	
PROVINCIA DI FOGGIA - PRESIDENZA - Piazza XX Settembre, 20 - 71100 FOGGIA	
COMUNE di FOGGIA - Corso Garibaldi, 58 - 71100 FOGGIA	

SEGRETERIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER LA PUGLIA - Strada dei Dottula ls. 49 - 70122 BARI	
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, e Foggia - P.zza Federico II di Svevia, 4 - 70122 BARI	<p>Con nota prot. n.00 11481 del 26/08/2014 segnala che il progetto deve essere sottoposto a verifica di conformità alle norme del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR).</p> <p><i>Terna, con nota TERNARETI SRL/P20150000317 -04/06/2016, trasmette l'integrazione documentale richiesta.</i></p> <p>La Soprintendenza con nota prot. n. 7861 del 27/11/2015 conferma l'assenza di vincoli ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e segnala la competenza della Regione o dell'Ente locale (qualora delegato) ai fini della valutazione dell'esistenza di eventuali vincoli paesaggistici di competenza statale di cui agli artt. 136 e 142 del succitato Decreto.</p> <p>Con nota prot. n. 0010331 08/07/2016 conferma i contenuti della nota del 27/11/2015</p>
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - Soprintendenza Archeologia della Puglia - via Duomo, 33 - 74100 TARANTO	<p>Con nota prot. n. 10156 del 19/08/2014 comunica che le aree interessate non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica. Non ravvisa quindi motivi ostativi alla realizzazione dell'opera, ma richiama la necessità di sospendere i lavori in caso di rinvenimenti, in applicazione del DLgs 42/04.</p> <p>Con nota prot. n. 7325 del 7/7/2016 conferma i contenuti della nota del 19/08/2014</p>
ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzioni Operazioni - Sede di Napoli (Aeroporto di Napoli Capodichino) Viale Fulco Ruffo di Calabria - 80144 NAPOLI	
Autorità di Bacino della Puglia c/o INNOVA PUGLIA S.P.A. - (EX TECNOPOLIS CSATA) - Strada Provinciale per Casamassima km. 3 - 70010 VALENZANO (BA)	<p>Con nota prot. AOO0003352 del 12/03/2015 rappresenta che, allo stato attuale, l'area dell'intervento non è sottoposta ad alcun vincolo con riferimento al PAI</p> <p>Con nota prot. n. 0018369 del 05-07-2016 conferma la nota del 12 marzo 2015 (che allega)</p>
ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti/Rete Elettrica - Dipartimento Territoriale Puglia e Basilicata - Via Crisanzio, 42 - 70122 BARI	
RFI Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale Produzione di Bari - 51, P.zza Aldo Moro Strada Interna st. FS - 70122 Bari	<p>Con nota prot. n. 2525 del 15/09/2014 (acquisita tramite Terna) chiede a Terna le seguenti integrazioni documentali: a) impatto elettromagnetico cumulativo prodotto sul nuovo capannone dai due elettrodotti in parallelismo di Terna e di RFI (Oggi Rete s.r.l.) che risulteranno affiancati per 500 m; b) valutazione dell'induzione magnetica della linea RFI sul capannone; c) quotatura delle distanze.</p> <p><i>Terna con nota prot. n. TERNARETISRL/P20150000012 del 22/01/2015 ha trasmesso ad RFI le suddette integrazioni documentali.</i></p> <p>Con nota prot. n. 0002847 UA 5/7/2016 comunica che, in data 23 dicembre 2015, la rete ad alta ed altissima tensione di proprietà di RFI SpA è stata ceduta a Terna, la quale dovrà dunque esprimersi su tale interferenza</p>
ANAS S.p.A. - Compartimento di Bari - V.le Luigi Einaudi 15 70125 BARI	<p>Con nota prot. CBA-0019539-P del 08/07/2016 comunica che la variante non presenta interferenze con la viabilità di competenza</p>
SNAM Rete Gas S.p.A. - Distretto Sud Orientale - Vico Capurso, 3 - 70126 Bari (BA)	<p>Con nota prot. n. 632 dell'11.09.2014 comunica che i lavori previsti non interferiscono con impianti di propria competenza.</p> <p>Con comunicazione pec del 7 luglio, allega nuovamente la nota dell'11 set 2014</p>

REGIONE PUGLIA - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana - Servizio Ecologia - Via delle Magnolie, 6 - Z.I. - EX ENAIP - 70026 Modugno (BA)	
REGIONE PUGLIA - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio - Via delle Magnolie, 6 - Z.I. - EX ENAIP - 70026 Modugno (BA)	<p>Con nota prot n. 11219 del 24/11/2015 trasmette il parere di compatibilità paesaggistica favorevole atteso che l'area interessata dalla variante non è interessata da alcun tipo di vincolo o limitazione derivante dal PPTR e non si evidenziano elementi di criticità tali da richiedere ulteriori approfondimenti ai fini dell'impatto visivo-percettivo e paesaggistico del progetto.</p>