



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA. IL NUCLEARE
Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete

OGGETTO: Società TERNI S.p.A. – Istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una variante aerea all'elettrodotto a 220 kV "Tavazzano Est - Sarmato", tra i sostegni n. 83 e n. 86, in comune di Castel S. Giovanni (PC).

Resoconto-Verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 25 marzo 2015.

Il giorno 25 marzo 2015, alle ore 10,30 presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi (CdS), indetta con nota prot. n. 0004737 del 5 marzo 2015, nell'ambito del procedimento unico per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003 n. 239 (convertito dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i.), e s.m.i., alla Società Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., alla costruzione e all'esercizio di una variante aerea all'elettrodotto a 220 kV "Tavazzano Est - Sarmato", tra i sostegni n. 83 e n. 86, in Comune di Castel San Giovanni (PC).

Si precisa che sono state invitate le Amministrazioni/Società di cui all'elenco del foglio firma, parte integrante del presente verbale, e che tali Amministrazioni/Società hanno ricevuto le convocazioni regolarmente ed entro i tempi previsti. Inoltre, in seguito alla ricezione dell'atto di convocazione, nessuna delle amministrazioni ha richiesto la fissazione di una nuova data.

Come attestato dal foglio firma, alla riunione risultano presenti i rappresentanti di:

- Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) – D.G. per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare (DGMEREEN) / Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di Rete;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – D.G. Dighe e Infrastrutture Elettriche e Idriche;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – D.G. Vigilanza sulle Concessioni Autostradali
- Regione Emilia-Romagna – D.G. Attività produttive, commercio e turismo;
- Comune di Castel San Giovanni (PC),

oltre ai rappresentanti di Terna Rete Italia SpA - Direzione Territoriale Nord Est (Terna Rete Italia è la società alla quale Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha conferito procura affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento), di seguito indicata come Terna.

Il rappresentante del **MiSE-DGMEREEN**, responsabile del procedimento, apre la riunione illustrando i principali elementi della procedura autorizzativa da effettuarsi mediante un procedimento unico svolto ai sensi del D.L. 239/2003 e secondo i principi della legge 241/1990. A conclusione del procedimento è previsto il rilascio dell'autorizzazione con decreto del MiSE, di concerto con il MATTM previo rilascio dell'atto d'intesa, ai sensi del citato D.L. 239/2003, da parte della Regione interessata dall'intervento.

Con riferimento al caso specifico, ricorda inoltre che la Società Terna Rete Italia S.p.A. (in nome e per conto di Terna S.p.A.) ha presentato l'istanza, concernente l'autorizzazione



alla costruzione ed esercizio delle opere in oggetto, datata 11 settembre 2014 (n. rif. TRISPANE/P20140005563), protocollata in data 23 settembre 2014 (prot. MiSE DIPEN n. 0017599).

A seguito della verifica dei requisiti tecnici/amministrativi di ammissibilità dell'istanza, il MiSE, con nota del 30 settembre 2014 (prot. n. 0018067) ha comunicato l'"avvio del procedimento" per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere in oggetto, attribuendo all'istanza il numero di classifica **EL-340** e ha invitato contestualmente il Proponente ad inviare la documentazione progettuale a tutte le Amministrazioni/Enti e Società coinvolte nell'iter e a provvedere alle comunicazioni di legge in merito agli asservimenti.

Terna, con nota prot. n. TRISPANE/P2014-0007184 del 25.11.2014, ha trasmesso la documentazione progettuale alle Amministrazioni/Enti e Società coinvolti nell'iter e con varie note in data 20.01.2015 ha provveduto ad inviare le comunicazioni personali ai proprietari interessati. Inoltre, Terna ha provveduto a far affiggere in data 11.02.15 e per 30 gg. consecutivi un avviso al pubblico all'Albo Pretorio del Comune di Castel S. Giovanni, e a far pubblicare analogo avviso in data 11 febbraio 2015 sia sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna sia sul quotidiano Il Giorno – Il Resto del Carlino – La Nazione.

Tali forme di pubblicità non hanno prodotto osservazioni.

Il rappresentante del MiSE chiede alla Terna, stante la non ricorrenza della "pubblica utilità" dell'opera, di confermare quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione dalla Società proponente, di disporre già delle necessarie servitù di elettrodotto sui terreni relativi alle opere da realizzarsi. Il rappresentante di Terna conferma che le aree interessate dall'apposizione del vincolo di servitù sono già nella disponibilità di Terna Rete Italia s.p.a.

In particolare, sono stati costituiti i seguenti atti:

- Vailog srl – foglio 6 particelle 313-345-347-348-350-371 Com. di Castel San Giovanni - Servitù costituita con atto del 17.12.14 rep.18945, trascritta in Piacenza il 16.01.15 registro particolare 502;
- Hines Italia sgr spa – foglio 6 particelle 384-421 Com. di Castel San Giovanni - Servitù costituita con atto del 17.12.14 rep.18947, trascritta in Piacenza il 16.01.15 registro particolare 503;
- Corso Paola – foglio 6 particelle 9-11-47-48 - Servitù costituita con atto del 17.12.14 rep.18946, trascritta in Piacenza il 16.01.15 registro particolare 504;
- Chiodaroli Giuseppina Adele, Chiodaroli Francesco, Chiodaroli Ettore, Chiodaroli Vincenzino foglio 6 particella 329 - Servitù costituita con atto del 17.12.14 rep.18948, trascritta in Piacenza il 16.01.15 registro particolare 505;
- Chiodaroli Giuseppina Adele, Chiodaroli Francesco, Chiodaroli Ettore, Chiodaroli Vincenzino, Dotti Silvana, Pasqua Ivana, Iannazzo Nunzia Maria foglio 13 particelle 176-208 Com. di Castel San Giovanni - Servitù costituita con atto del 17.12.14 rep.18949, trascritta in Piacenza il 16.01.15 registro particolare 506.

Il MiSE, verificato l'espletamento degli adempimenti richiesti a Terna e tenuto conto dei pareri, nulla osta e atti di assenso pervenuti, ha convocato, con la citata nota del 5 marzo 2015, l'odierna riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

Il rappresentante del MiSE - DGMEREEN invita il rappresentante della società proponente ad illustrare il progetto.

Il rappresentante di Terna con l'ausilio di cartografie in scala, grafici, schemi elettrici, tabelle e diagrammi, supportato dalla proiezione di diapositive, illustra il progetto in discussione,



premettendo che l'intervento, i cui oneri non saranno a carico della Società, bensì del richiedente Vailog s.r.l. (cfr. più sotto), si configura come variante richiesta da terzi.

Chiarisce che la società Vailog s.r.l., al fine di realizzare le opere di ampliamento del fabbricato industriale esistente di cui al provvedimento unico n. 4 del 01/03/2012 e successive volture e varianti rilasciate dal Comune di Castel S. Giovanni (PC), ha richiesto lo spostamento della linea elettrica a 220 kV in semplice terna "Tavazzano Est - Sarmato" n. 221. Per la realizzazione dello spostamento, Terna ha elaborato un progetto di variante tra gli esistenti sostegni n. 83 e n. 86.

La variante consiste nella realizzazione di n. 3 nuovi sostegni, di cui due in sostituzione degli attuali, ed ha una lunghezza di circa 1 km, tutto compreso, nel Comune di Castel San Giovanni (PC). La variante di tracciato ha inizio dal nuovo sostegno n. 84, che sarà infisso in asse linea attuale; quindi deviando in direzione sud-est prosegue fino al nuovo sostegno d'angolo n. 84 bis e, deviando nuovamente verso sud-ovest, si ricongiunge alla linea n. 221 attuale attraverso il nuovo sostegno n. 85 posto in prossimità dell'attuale sostegno n. 85.

Gli interventi previsti sono riconducibili alle seguenti attività:

- realizzazione di n.3 sostegni a 220 kV in semplice terna tipo unificazione Terna 380 kV;
- tesatura dei conduttori e della fune di guardia fra i nuovi sostegni n. 84 e n. 85;
- demolizione dell'attuale tratto di linea compreso fra i nuovi sostegni n. 84 e n. 85.

L'elettrodotto sarà realizzato con sostegni a 380 kV a semplice terna a traliccio, armata con tre fasi ciascuna composta da un conduttore di energia e due corde di guardia, fino al raggiungimento dei sostegni esistenti nn. 83 e 86.

Il nuovo tratto aereo sarà realizzato impiegando per ciascuna fase elettrica n. 1 conduttore con un diametro complessivo di 26,9 mm, costituito da una corda in alluminio-acciaio, e sarà inoltre equipaggiato con due corde di guardia. Una corda di guardia, contenente fibre ottiche del diametro nominale di 11,5 mm avrà, l'altra sarà in acciaio dal diametro di 11,5 mm.

Per quanto riguarda i limiti di esposizione fissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, è stato utilizzato il modello di calcolo che si basa sull'algoritmo bidimensionale normalizzato nella CEI 211-4 edizione luglio 1996 "Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche", considerato idoneo per la maggior parte delle situazioni pratiche riscontrabili per le linee aeree ed in cavo interrato. Il suddetto algoritmo simula l'intensità dei campi elettrici e magnetici, convenzionalmente analizzati, ad un metro dal suolo. Le simulazioni effettuate sono riferite alle condizioni elettricamente più sfavorevoli. Il valore dell'intensità di corrente, utilizzato quale dato di ingresso per le simulazioni del campo elettromagnetico, è pari 558 A, come previsto dalla Norma CEI 11-60 ed. 02 del giugno 2002.

Gli schemi di calcolo corrispondono alle sezioni ortogonali dei sostegni di linea in semplice terna riferite alla tipologia con il maggior sbraccio delle mensole utilizzati per la variante in oggetto. I sostegni impiegati per la variante sono del tipo unificato Terna per linee a 380 kV a semplice terna. Per l'analisi dei campi elettrico e magnetico è stata analizzata la tratta compresa tra i sostegni esistenti nn. 83 e 86.

Il livello del campo elettrico a 1 m dal terreno è sempre inferiore al limite di esposizione, pari a 5 kV/m, fissato dall'art. 3 dal DPCM 8 luglio 2003.

I valori di D.p.A. (Distanza di Prima Approssimazione) imperturbata sono stati ampliati, in corrispondenza dei cambi di direzione, lungo la bisettrice all'interno ed all'esterno dell'angolo tra due campate, di un valore proporzionale all'angolo di deviazione, come indicato nel Decreto 29/05/2008. Dalla valutazione effettuata, non si riscontrano recettori sensibili (luoghi di lavoro o residenziali con tempo di permanenza prolungato maggiore di 4 ore), compreso il volume del capannone in progetto, ad una distanza minore delle D.p.A. calcolate.

Chiariti gli aspetti tecnici dell'intervento proposto, si passa ad elencare i pareri pervenuti (Allegato I), soffermandosi su quelli più significativi.



Terminata la discussione sui pareri, la parola poi passa ai partecipanti alla riunione ai fini della loro espressione.

Il rappresentante del **MIT – D.G. Dighe** esprime parere favorevole, con prescrizioni, espresso con la nota prot. n. 0006534 del 24.03.2015, che viene acquisita agli atti del procedimento.

Il rappresentante del **Comune di Castel San Giovanni** conferma il parere favorevole già espresso con le note riportate nell'allegato al presente verbale.

Il rappresentante del **MIT - D.G. Vigilanza sulle Concessioni Autostradali** comunica che il progetto è pervenuto alla propria Amministrazione da pochi giorni; comunque, il parere sarà trasmesso in tempi brevi.

Il rappresentante della **Regione Emilia-Romagna** comunica che, in seguito all'istruttoria svolta, non sussistono problemi ostativi alla realizzazione dell'intervento; si stanno predisponendo gli atti per il rilascio dell'intesa da parte della Giunta Regionale.

Il rappresentante del **MiSE DGMEREEN**, in qualità di responsabile del procedimento autorizzativo, sulla base dei pareri acquisiti e dei lavori svolti nel corso della riunione, evidenzia il positivo orientamento nei confronti dell'intervento da parte delle Amministrazioni e degli Enti interessati.

Per quanto riguarda gli altri pareri non espressi in Conferenza di Servizi, gli stessi sono acquisiti ai sensi della Legge 241/90.

Per il rilascio dell'autorizzazione è necessario infine che la Regione Emilia-Romagna esprima l'atto di Intesa previsto dall'art.1-sexies del D.L. 239/03.







Alle ore 12,00 il rappresentante del **MiSE - DGMEREEN** dichiara conclusa la Conferenza di Servizi.

Al presente verbale si allegano il foglio presenze e l'elenco pareri pervenuti.

Letto e firmato

Roma, 25 marzo 2015

Letto, confermato e sottoscritto dai convenuti delegati:

Amministrazione/Società di appartenenza	Firma
Ministero dello Sviluppo Economico - DGMEREEN/Divisione IV/ Infrastrutture e Sistemi di Rete	
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – D.G. Dighe e Infrastrutture Elettriche e Idriche	
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – D.G. Vigilanza sulle Concessioni Autostradali	
Regione Emilia-Romagna – D.G. Attività produttive, commercio e turismo	
Comune di Castel San Giovanni (PC)	
Terna Rete Italia S.p.A.	

Amministrazione/Ente	Pareri, nulla osta e atti di assenso
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali	Con la nota prot. n. 0009776 del 09.12.2014, indirizzata alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Opere e Lavori Pubblici, ha avviato l'endoprocedimento per l'accertamento della conformità urbanistica
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D.G. Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico - Div.III	Con nota prot. n. 0016996 del 17.03.2015 rilascia il benestare definitivo alla costruzione, subordinandolo alle seguenti condizioni: - siano rispettate le prescrizioni contenute nelle Norme CEI 11-17 3497/R del luglio 1997 e nel Cap. IV della Circolare DCS/3/2/7/7900/2285/2940 del 18/02/1982; - per gli impianti TLC allacciati alla rete pubblica e installati nelle centrali in oggetto, dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui alla Ministeriale n. LCI/U2/2/71571/SI del 13/03/1973; - tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Dipartimento per le Comunicazioni/ Ispettorato Territoriale per l'Emilia Romagna	Nota prot. n. 11755 del 10.12.2014 di rilascio del Nulla Osta, subordinato all'approvazione del progetto dettagliato relativo agli eventuali attraversamenti e avvicinamenti con le linee di comunicazioni elettroniche
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D.G. per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Div. II Sez. UNMIG di Bologna	Autocertificazione di Terna effettuata con nota in data 30.09.2014 all'ufficio U.N.M.I.G. di Bologna, trasmessa da questo alla DGMEREEN-Div.IV con pec del 23.02.2015
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Parma e Piacenza	Con nota prot. n. 7628 del 03.11.2014, prende atto della comunicazione del comune di Castel San Giovanni circa l'inesistenza di vincoli paesaggistici ex D.Lgs. 42/2004 sulle aree interessate dalle opere in progetto, e dichiara la propria non competenza nel procedimento autorizzativo in atto
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Emilia Romagna	Con nota prot. n. 3011 del 24.03.2015 comunica la non ricezione della documentazione progettuale e rappresenta che, dato il carattere limitato degli interventi di scavo, ritiene possibile limitare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico alla richiesta di eventuali controlli diretti sul terreno laddove, per le localizzazioni dei sostegni, si ravvisino elementi di forte rischio di impatti con depositi archeologici conservati nel sottosuolo
MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile Dir. Centr. Prevenzione e Sicurezza Tecnica - Area Rischi Industriali	Nota prot. n. 0000835 del 27.01.2015 e allegata nota prot. n. 0000552 del 21.01.2015 del Comando Provinciale dei VV.F. di Piacenza con espressione di parere favorevole
MINISTERO DELLA SALUTE Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione D.G. della Prevenzione - Ufficio II	Nota prot. n. 0032937 del 15.12.2014, con cui rappresenta di non avere osservazioni per gli aspetti di competenza
MINISTERO DELLA DIFESA Aeronautica Militare Comando 1ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio	Nota prot. n. 1236 del 26.01.2015 di concessione del Nulla Osta per gli aspetti demaniali
MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Comando Militare Esercito Emilia Romagna - Ufficio Servizi Militari	Nota prot. n. 0002213 del 30.01.2015 di rilascio del Nulla Osta per quanto di competenza
MINISTERO DELLA DIFESA Marina Militare Comando Marittimo Nord - Uff. Infrastrutture e Demanio	Nota prot. n. 36342 del 15.10.2014 di rilascio del Nulla Osta sotto il profilo demaniale, ai fini militari marittimi
REGIONE EMILIA ROMAGNA - D.G. Programmazione Territoriale e negoziata, Intese/Relazioni europee e relazioni internazionali - Servizio Opere pubbliche ed edilizia/Sicurezza e legalità/Coordinamento ricostruzione	Con la nota prot. n. 147803 del 10.03.2015 chiede al Comune di Castel S. Giovanni (PC) e alla Provincia di Piacenza di accertare la conformità dell'intervento alle previsioni e prescrizioni dei propri strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati Con la nota prot. n. 148050 del 10.03.2015 chiede: - all'Autorità di Bacino del Fiume Po, di verificare eventuali incompatibilità in merito alla localizzazione delle opere; - al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po e all'AIPO, di esprimere il parere di competenza Con nota prot. n. 188828 del 23.03.2015, tenuto conto delle risultanze delle istruttorie condotte da Provincia di Piacenza, Comune di Castel S. Giovanni, Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Autorità di Bacino del fiume Po e AIPO, Servizio Parchi e Risorse Forestali, esprime parere favorevole in ordine alla conformità urbanistica, con le seguenti prescrizioni. - è fatto obbligo di rispettare le specifiche norme tecniche in materia di costruzioni in zona sismica; - è fatto obbligo di osservare le normative di settore vigenti aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, provvedendo, ove necessario, ad acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta, o atto di assenso comunque denominato, previsti dalle norme vigenti

COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI Settore sviluppo urbano	Con nota prot. n. 19933 del 31.10.2014 attesta che le opere non ricadono in zone paesaggistiche vincolate ex D.Lgs. 42/2004 Con nota prot. n. 23693 del 04.12.2014 esprime parere favorevole di conformità: 1) alle previsioni della strumentazione urbanistica; 2) rispetto alle interferenze con le strade comunali; 3) rispetto ai vincoli idrogeologici, non presenti nell'area di progetto. 4) Richiama infine la già espressa conformità dal punto di vista paesaggistico
Agenzia Demanio- Direzione regionale Emilia Romagna	Con la nota prot. n. 2015/195/BO2 del 09.01.2015 rappresenta l'interferenza con lo scolo bonifica "Colombarone" in Comune di Castel S. Giovanni, gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza, cui rimette la comunicazione delle determinazioni di competenza Con la nota prot. n. 4179 del 20.03.2015 esprime parere favorevole sotto i profili di natura dominicale, rimettendo al consorzio di Bonifica di Piacenza la comunicazione delle determinazioni in ordine all'interferenza tra l'opera progettata e le opere di bonifica insistenti sul territorio del Comune di Castel S. Giovanni
Consorzio di Bonifica di Piacenza	Con la nota prot. n. 2729 del 20.03.2015, modificata e integrata da comunicazione via mail del 24.03.2015, rilascia parere favorevole con la seguente prescrizione: - il sostegno n. 84bis dovrà essere progettato e realizzato a una distanza non inferiore a m. 5,00 rispetto ai canali consortili esistenti
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali	Con nota prot. n. 0009213 del 17.10.2014 rileva che la variante interessa il tratto dell'autostrada A/21 gestito dalla SATAP S.p.A., ente non presente nella comunicazione MiSE di avvio del procedimento. Tale Società ha ricevuto la comunicazione in parola in data 24.10.2014
SATAP S.p.A. - Direzione Tecnica	Con la nota prot. n. 2085/0 del 09.03.2015 rileva che l'interferenza con l'Autostrada A21 consiste nella sostituzione dei conduttori tra i tralicci 85 e 86, ed esprime il Nulla Osta alle attività, a condizione che le stesse vengano programmate e condivise con SATAP con il dovuto anticipo
ENAC Direzione Operazioni	Con la nota prot. n. 0026573 del 11.03.2015 allega la nota prot. n. 0013902 del 09.02.2015 rappresenta che le opere interessano un'area ubicata ad una distanza superiore a 15 km dal più vicino aeroporto civile e con un'altezza inferiore a 100 m dal suolo, come previsto dalla Circolare ENAC n. 146391/OP del 14.11.2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.G. per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche	@
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna	
REGIONE EMILIA ROMAGNA - PRESIDENZA	
PROVINCIA DI PIACENZA	
PROVINCIA DI PIACENZA Servizio valorizzazione e tutela dell'ambiente	
COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI - Uff. del Sindaco	
Autorità di bacino del fiume Po	



Ministero dello Sviluppo Economico

25/03/2015 (ore 10.30)

CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

Elettrodotto 220 kV "Tavazzano Est - Sarnato"
Variante aerea tra i sostegni n. 83 e n. 86
In comune di Castel San Giovanni (PC)
(EL-309)

Amministrazioni	Rappresentante	Rappresentante delegato	Telefono	Fax	e-mail	FIRMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DGMEREN Divisione IV - Infrastrutture e Sistemi di Rete	Dott.ssa Marilena Barbaro		0647052115	06.47887757 06.47052534	marilena.barbaro@mise.gov.it	<i>Marilena Barbaro</i>
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico - Divisione III						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento per le infrastrutture - D.G. per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	<i>A</i>	<i>Atella</i> <i>SALVA SALVA</i>			<i>andrea.salva@mt.gov.it</i>	<i>Andrea Salva</i>
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartim. infrastrutture - D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali						
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Dipartimento per le Comunicazioni/ Ispettorato Territoriale per l'Emilia Romagna						
MINISTERO DELLA SALUTE - Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione - D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio II						
REGIONE EMILIA ROMAGNA - PRESIDENZA						
REGIONE EMILIA ROMAGNA - D.G. Programmazione Territoriale e negoziata, Inter Relazioni europee e relazioni internazionali - Servizio Opere pubbliche ed edilizia/Sicurezza e legalità/Coordinamento ricostruzione	<i>REGIONE EMILIA - ROMAGNA, P.G. ALV. PRODOLINI Assessore alla Cultura</i>	<i>AUTOVELLA CATALDI</i>	<i>051/ 5276573</i>		<i>occolallo@regione.emilia- romagna.it</i>	<i>Alv. Prodolini</i>
MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare - Comando 1ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio						

25/03/2015 (ore 10.30)


CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

Elettrodotto 220 kV "Tavazzano Est - Sarmato"

Variante aerea tra i sostegni n. 83 e n. 86

In comune di Castel San Giovanni (PC)

(EL-309)

Amministrazioni	Rappresentante	Rappresentante delegato	Telefono	Fax	e-mail	FIRMA
MINISTERO DELLA DIFESA Comando Marittimo Nord/Uff. Demanio-Infrastrutture						
MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito - Comando Militare Esercito Emilia Romagna - Ufficio Servizi Militari						
MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Area Rischi Industriali						
PROVINCIA DI PIACENZA						
PROVINCIA DI PIACENZA Servizio valorizzazione e tutela dell'ambiente						
COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI Settore sviluppo urbano	X	SILVANO GIANCINI	0523 883.333	0523 883.790	sub-csga@silvianini.it	
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna						
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Parma e Piacenza						
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Emilia Romagna						
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale/Emilia Romagna						
ENAC Direzione Operazioni						
SATAP S.p.A. - Direzione Tecnica						

25/03/2015 (ore 10.30)

CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

Elettrodotto 220 kV "Tavazzano Est - Sarmato"

Variante aerea tra i sostegni n. 83 e n. 86

In comune di Castel San Giovanni (PC)

(EL-309)

Amministrazioni	Rappresentante	Rappresentante delegato	Telefono	Fax	e-mail	FIRMA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali		SAVUCA BOUSSATO	06/4412 2454		brucedetto.savuca@mit.gov.it	Savuca Brucedetto
Consorzio di Bonifica di Piacenza						
Autorità di bacino del fiume Po						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D.G. per le Risorse Minerali ed Energetiche - Div. II Sez. UNMIG di Bologna						
Terna Rete Italia S.p.A. - Direzione Territoriale Nord Est		CARLETTI ROBERTO	05/524 4082		roberto.carletti@terna.it	Carletti Roberto