



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA. IL NUCLEARE
Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete

**OGGETTO: Società TERNA S.p.A. – Istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del riassetto degli ingressi alla Stazione Elettrica di Pianezza delle linee T.217, T.231, T.233 e T.254 a 220 kV, nei Comuni di Pianezza (TO) e Collegno (TO).
Resoconto-Verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 1° marzo 2016.**

Il giorno 1° marzo 2016, alle ore 10,30 presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi (CdS), indetta con nota prot. n. 0004031 del 17.02.2016, nell'ambito del procedimento unico per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003 n. 239 (convertito dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i.), e s.m.i., alla Società Terna S.p.A., alla costruzione e all'esercizio del riassetto degli ingressi alla Stazione Elettrica di Pianezza delle linee T.217 "Pianezza - Moncalieri", T.231 "Pianezza - Piossasco", T.233 "Pianezza - Pellerina" e T.254 "Pianezza - Torino Nord" a 220 kV, nei Comuni di Pianezza (TO) e Collegno (TO), con la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità, nonché con apposizione del vincolo preordinato all'asservimento coattivo con efficacia di variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Si precisa che sono state invitate le Amministrazioni/Società di cui all'elenco del foglio firma, parte integrante del presente verbale, e che tali Amministrazioni/Società hanno ricevuto le convocazioni regolarmente ed entro i tempi previsti. Inoltre, in seguito alla ricezione dell'atto di convocazione, nessuna delle amministrazioni ha richiesto la fissazione di una nuova data.

Come attestato dal foglio firma (Allegato 2), alla riunione risultano presenti i rappresentanti di:

- Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) – D.G. per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare (DGMEREEN) / Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTEM) - D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento;

oltre ai rappresentanti di Terna Rete Italia SpA - Unità Progettazione e Realizzazione Impianti - Direzione Territoriale Nord Ovest (Terna Rete Italia è la società alla quale Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha conferito procura affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento), di seguito indicata come Terna.

Il rappresentante del MiSE-DGMEREEN, responsabile del procedimento, apre la riunione illustrando i principali elementi della procedura autorizzativa da effettuarsi mediante un



procedimento unico svolto ai sensi del D.L. 239/2003 e secondo i principi della legge 241/1990. A conclusione del procedimento è previsto il rilascio dell'autorizzazione con decreto del MiSE, di concerto con il MATTM previo rilascio dell'atto d'intesa, ai sensi del citato D.L. 239/2003, da parte della regione interessata dall'intervento.

Con riferimento al caso specifico, il rappresentante del MiSE-DGMEREEN fa presente che:

- Terna ha presentato con nota del 30.09.2014 istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere riportate in oggetto, ai sensi dell'articolo l-sexies del D.L. n. 239/03;
- questa Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti tecnici/amministrativi di ammissibilità dell'istanza, ha avviato il procedimento con note prot. n. 0019808 del 22.10.2014 e n. 0019954 del 24.10.2014, attribuendo all'intervento la classifica EL-341, ed invitando contestualmente il Proponente a trasmettere la documentazione progettuale a tutte le Amministrazioni/Enti e Società coinvolte nell'iter e a provvedere alle comunicazioni di legge in merito agli asservimenti;
- Terna ha presentato in data 24.11.2014 istanza di verifica di Assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto in parola, e con Determinazione Direttoriale n. DVADEC-2015-0000376 del 21.10.2015 la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha escluso detta procedura, con prescrizioni;
- Terna con varie note in data 14.11.2014 ha trasmesso la documentazione progettuale alle Amministrazioni/Enti e Società coinvolti nel procedimento;
- circa le comunicazioni di legge in merito agli asservimenti, è stato dato avviso alle proprietà interessate dalla realizzazione delle opere a mezzo di pubblicazione agli Albi Pretori dei Comuni di Pianezza (dal 28.11.2014, per 30 gg. consecutivi) e di Collegno (dal 10.11.2015, per 30 gg. consecutivi), sul sito informatico della Regione Piemonte (dal 28.11.2014, per 30 gg. consecutivi) e sul quotidiano nazionale "Libero" e locale "La Stampa" (in data 28.11.2014). Tali forme di pubblicità non hanno prodotto osservazioni ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
- questa Amministrazione, verificato l'espletamento degli adempimenti richiesti a Terna e tenuto conto dei pareri, nulla osta e atti di assenso pervenuti, ha convocato, con la citata nota del 17 febbraio 2016, l'odierna riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

Il rappresentante del MiSE - DGMEREEN invita il rappresentante del soggetto proponente ad illustrare il progetto.

Il rappresentante di TERNA, con l'ausilio di cartografie in scala, grafici, schemi elettrici, tabelle e diagrammi, supportato dalla proiezione di diapositive, comprensive anche di foto inserimenti, illustra le opere oggetto dell'istanza.

Dette opere rientrano in una serie di interventi collocati all'interno di un Protocollo d'Intesa stipulato tra Terna, la Regione Piemonte e la Città di Torino. Tale Protocollo d'Intesa, suddiviso in due Fasi, prevede un complesso di interventi di potenziamento, riassetto e riequilibrio territoriale della rete a 220 kV, finalizzati a migliorare la qualità, la continuità del servizio e la sicurezza del sistema di trasmissione nell'area urbana di Torino.



Gli interventi in oggetto riguardano il riassetto delle linee a 220 kV in ingresso alla Stazione Elettrica di Pianezza, localizzata nel settore ovest dell'area torinese, e si collocano come primo intervento inserito nella Fase 2 del sopracitato Protocollo d'Intesa. L'intera opera sarà realizzata nei Comuni di Pianezza e Collegno, nella Città Metropolitana di Torino.

Gli interventi prevedono la sistemazione degli ingressi alla S.E. di Pianezza delle linee a 220 kV T.217 "Pianezza - Moncalieri", T.231 "Pianezza - Piossasco", T.233 "Pianezza - Pellerina" e T.254 "Pianezza - Torino Nord" con la demolizione dei tratti attualmente in ingresso alla S.E. contestualmente alla costruzione di nuovi tratti di raccordo alla stessa su palificazioni a doppia terna, da un lato delle linee T.217 e T.231 e dall'altro delle linee T.233 e T.254.

L'intervento nel complesso consentirà la demolizione di 17 sostegni a fronte della realizzazione di 12 nuovi sostegni e la demolizione di 6,5 km di linee esistenti a fronte della realizzazione di 4,7 km di nuovi tratti di linee.

Nell'attuale assetto, la linea T.231 esce in doppia terna dalla Stazione Elettrica di Pianezza, sovrappassa la linea T.217 tra i sostegni P3 e P4 e prosegue in direzione nord. La linea T.217, invece, proviene da ovest e, a partire dal sostegno P24, si unifica con la linea T.233 che esce in semplice terna dalla Stazione di Pianezza; le due linee proseguono unificate in doppia terna in direzione est.

Nel primo tratto in uscita dalla Stazione Elettrica, la linea T.233 è attualmente congiunta alla linea T.254 (tratto tra i sostegni P14/P28 e P13/P27); a partire da quest'ultimo le due linee si dividono, con la linea T.254 che prosegue in direzione est e la linea T.233 che prosegue in direzione nord fino a raccordarsi con la T.217.

Nel futuro assetto delle linee uscenti dalla Stazione Elettrica di Pianezza si individuano due dorsali a doppia terna: la dorsale T.217-T.231 con le due linee congiunte tra i sostegni P1N e P5N, e successiva divaricazione della linea T.217 in direzione ovest e della linea T.231 in direzione nord, e la dorsale T.233-T.254, con le due linee congiunte tra i sostegni P14N/P24N e P11N/P21N, e successiva divaricazione della linea T.254 in direzione est e della linea T.233 in direzione sud-est.

Dal punto di vista paesaggistico la realizzazione delle opere in progetto darà luogo ad un bilancio nel complesso positivo, come evidenziato nelle foto simulazioni effettuate.

I sostegni di nuova realizzazione saranno della serie 220 kV a doppia terna, con struttura a traliccio costruita con profilati ad "L" in acciaio, zincati a caldo ed imbullonati, con fondazioni di cemento armato del tipo a piedini separati. Avranno un'altezza utile compresa tra 27 m e 39 m, e i conduttori saranno fissati alle mensole con armamenti di amarro o sospensione.

I conduttori che verranno installati sui tratti di nuova realizzazione saranno del tipo in Alluminio-Acciaio del diametro di 31,5 mm.

La fune di guardia installata sarà del tipo in Acciaio del diametro di 11,5 mm incorporante 48 fibre ottiche.

A questo punto il rappresentante di Terna introduce le risultanze inerenti la problematica di verifica dei livelli dei CEM trattati in dettaglio nell'"Andamento Induzione Magnetica" allegato alla documentazione progettuale.

Per quanto riguarda il rispetto dei limiti di esposizione fissati dal D.P.C.M. 8 Luglio 2003 si sono utilizzati dei modelli di calcolo adatti per simulare l'andamento del campo elettrico e del campo magnetico.

Il campo elettrico dipende dalla tensione di esercizio ed è costante nel tempo. Il campo magnetico dipende dall'intensità della corrente circolante nei conduttori. Le diverse conformazioni nello spazio dei conduttori o la loro diversa natura avranno influenza sul tipo di distribuzione e sull'intensità del valore dei campi, ma il punto di calcolo rimane fissato in un metro dal suolo.



Le simulazioni effettuate sono riferite alle condizioni elettricamente più sfavorevoli.

Il valore di corrente utilizzato quale dato di ingresso per le simulazioni del campo elettromagnetico è pari a 710 A per singolo conduttore del diametro di 31,5 mm in Alluminio – Acciaio come previsto dalle Norme CEI 11-60 edizione 02 Giugno 2002 (Periodo F). Per quanto riguarda gli elettrodotti esistenti a 132 kV sono stati considerate, in via cautelativa, le portate in corrente dei vari conduttori calcolate in base alle Norme CEI 11-60.

Le simulazioni del campo elettrico sono state effettuate con il programma “EMF Tools”, sviluppato per TERNA da CESI in conformità alla norma CEI 211-4. Per il calcolo delle intensità del campo elettrico nella tratta aerea si è considerata l'altezza del franco minimo dei conduttori dal suolo: questa ipotesi è conservativa, in quanto la loro altezza è, per scelta progettuale, sempre maggiore di tale valore.

A causa della complessità del caso, per le simulazioni del campo magnetico non è stato possibile adottare né l'approccio bidimensionale né i procedimenti semplificati riportati nella metodologia di calcolo di cui al Decreto 29 Maggio 2008. La presenza di altre linee a 132 kV in ingresso alla S.E., non oggetto di questo intervento (T.594 "Pianezza - Druento", T.522 "Pianezza - Venaria", T.570 "Pianezza - Stura", T.591 "Pianezza - Stura") contribuisce, infatti, a generare il campo magnetico complessivo.

L'Area di Prima Approssimazione (A.P.A.) è stata pertanto calcolata con una valutazione tridimensionale dell'induzione magnetica generata dagli elettrodotti usando il programma "WinEDT", che combina la configurazione dei conduttori, geometrica e di fase, e le portate delle linee.

L'analisi dei risultati ottenuti evidenzia che all'interno dell'A.P.A. individuata non ricadono unità catastali considerate recettori sensibili (edifici o luoghi destinati a persone con permanenza non inferiore alle 4 ore) e, pertanto, nelle condizioni elettricamente più sfavorevoli, viene rispettato il valore di induzione magnetica quale obiettivo di qualità contenuto nel D.P.C.M. 8 Luglio 2003 nella totalità del tracciato.

A conclusione dell'esposizione del progetto da parte di Terna, si passa ad elencare i pareri pervenuti (Allegato I). In particolare, risultano acquisiti agli atti:

- la sopra citata Determinazione Direttoriale n. DVADEC-2015-0000376 del 21.10.2015, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM ha escluso, con prescrizioni, la procedura di VIA, evidenziando nelle premesse la non sottoposizione del progetto a valutazione di incidenza;
- l'avvio, da parte del MIT - D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali dell'endoprocedimento per l'accertamento della conformità urbanistica (nota prot. n. 0009434 del 27.11.2014);
- il parere (nota prot. n. 3222 del 01.03.16) della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino;
- il parere (nota prot. n. 10675 del 18.12.2015) della Soprintendenza Archeologia del Piemonte, espresso a seguito della documentazione integrativa prodotta da Terna con la nota prot. n. TRISPANO/P20150001220 del 29.10.2015;
- il parere favorevole (nota prot. n. 0012880 del 05.11.2015) del Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, espresso ai soli fini antincendi;

MB

Ally
L.



- la presa d'atto da parte del Ministero della Salute (nota prot. n 33681 del 13.11.2015) espressa a seguito della documentazione integrativa prodotta da Terna con la nota prot. n. TRISPANO/P20150001219 del 29.10.2015;
- l'orientamento favorevole del Comune di Pianezza (D.G.C. n. 60 del 05.03.2015 e successiva D.G.C. n. 77 del 26.03.2015) in cui, unitamente al sostegno per il progetto e all'espressione della necessità di rapida esecuzione delle opere, si manifesta l'esigenza dell'eliminazione, qualora depotenziata, della linea T.217 "Pianezza-Moncalieri" transitante su via Musinè.

A proposito di tale esigenza, il rappresentante di Terna segnala che in seguito alla realizzazione degli interventi previsti nella presente autorizzazione non è previsto il depotenziamento né la dismissione dell'elettrodotto T.217. La demolizione dello stesso, come previsto dal Protocollo d'Intesa sopracitato, potrà avvenire solo a valle degli interventi inseriti nel procedimento di autorizzazione recentemente avviato (EL-353 nota MiSE prot. 4263 del 18 febbraio 2016).

Terminata la discussione sui pareri, la parola poi passa ai partecipanti alla riunione ai fini della loro espressione.

Il rappresentante del **MATTM - D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento** ribadisce che, come da ultimo disposto dall'art.41-bis della Legge 9 agosto 2013, recante "Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo", Terna R.I. produttore o proponente, nel caso di riutilizzo del materiale escavato dovrà attestare tramite apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo art.41-bis da presentare alla Agenzia regionale per la protezione ambientale. Dovrà comunque ottemperare all'obbligo di comunicazione all'ARPA e al Comune competenti per territorio in relazione all'integrale utilizzo del materiale di cui al comma 3 del citato art. 41-bis.

In mancanza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.41-bis della Legge 9 agosto 2013, il materiale scavato dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi della parte IV del D.L.vo 152/2006.

La Società proponente, a lavori ultimati, deve tempestivamente trasmettere ai Ministeri autorizzanti, alla Regione Piemonte e ai Comuni di Pianezza e Collegno un elaborato grafico su base catastale del tracciato (come realizzato) riportante le DPA definitive, che dovranno essere recepite dalle Amministrazioni Comunali e adeguatamente valutate prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi ed in occasione delle pianificazioni urbanistiche.

Il rappresentante del **MiSE- DGMEREEN**, in qualità di responsabile del procedimento autorizzativo, sulla base dei pareri acquisiti e dei lavori svolti nel corso della riunione, evidenzia il positivo orientamento nei confronti dell'intervento da parte delle Amministrazioni interessate.

Per quanto riguarda gli altri pareri non espressi in Conferenza di Servizi, gli stessi sono acquisiti ai sensi della Legge 241/90.

Per il rilascio dell'autorizzazione è necessario, infine, che la Regione Piemonte esprima l'atto di Intesa previsto dall'art.1-sexies del D.L. 239/03.

M3

Ally

L.



Alle ore 12,45 il rappresentante del **MiSE - DGMEREEN** dichiara conclusa la Conferenza di Servizi.

Al presente verbale si allegano il foglio presenze e l'elenco pareri pervenuti.

Letto e firmato

Roma, 1° marzo 2016

Letto, confermato e sottoscritto dai convenuti delegati:

| Amministrazione/Società di appartenenza | Firma |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ministero dello Sviluppo Economico - DGMEREEN/Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete | |
| Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento | |
| Terna Rete Italia S.p.A. | |

| Amministrazione/Ente | Pareri, nulla osta e atti di assenso |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali/Div. II Viale Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA | Nota prot. n. 0040347 del 05.12.2014: avvio dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione di incidenza Determinazione prot. n. 0000376 del 21.10.2015: esclusione dalla procedura VIA, con condizioni, e non sottoposizione alla valutazione di incidenza |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali | Avvio di endoprocedimento per l'accertamento della conformità urbanistica (nota prot. n. 0009434 del 27.11.2014) |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.G. per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche | |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte Piazza San Giovanni, 2 - 10122 Torino | |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di Torino - Piazza San Giovanni, 2 - 10122 Torino | |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Soprintendenza Archeologia del Piemonte Piazza San Giovanni, 2 - 10122 Torino | Nota prot. n. 11286 del 12.12.2014 della Soprintendenza beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie: illustra alcune carenze nella documentazione presentata e formula alcune condizioni, tra le quali la presentazione, prima della conclusione del procedimento, della carta archeologica e di un'integrazione della relazione archeologica (nota prot. n. 11286 del 12.12.2014). A seguito della relazione integrativa di Terna (prot. n. TRISPANO/P20150001220 del 29.10.2015), con nota prot. n. 10675 del 18.12.2015 prende atto che: 1) è stata rivista la valutazione in merito alle tracce di un possibile insediamento (sito n. 27); 2) i dati archivistici-bibliografici sono stati aggiornati; 3) è stata prodotta la cartografia archeologica di accompagnamento. Conferma in ogni suo punto quanto prescritto in fase esecutiva con la nota del 12.12.2014. |
| MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile Dir. Centr. Prevenzione e Sicurezza Tecnica - Area Rischi Industriali | Nota prot. n. 0012880 del 05.11.2015 e allegata nota prot. n. 0003700 del 02.02.2015 del Comando Prov. V.V.F. di Torino |
| MINISTERO DELLA SALUTE Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione D.G. della Prevenzione - Ufficio II | Nota prot. n. 0032592 del 11.12.2014: riporta alcune osservazioni sull'esigenza del rispetto dell'obiettivo di qualità in corrispondenza di un eventuale recettore e sulla assenza nella Relazione illustrativa di dati concernenti il campo magnetico e valori di DPA e APA Con nota prot. n. 33681 del 13.11.2015 prende atto della documentazione integrativa inviata da Terna con nota prot. n. TRISPANO/P20150001219 del 29.10.2015 |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D.G. Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico - Div.II | |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D.G. per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Div. II Sez. UNMIG di Bologna Via Zamboni, 1 - 40125 BOLOGNA | Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie contenuta nella Relazione tecnico-illustrativa del PTO (pag. 14/15) |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D'Aosta Via Alfieri 10 - 10121 TORINO | |
| MINISTERO DELLA DIFESA Aeronautica Militare Comando 1ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio | Nota prot. n. 1226 del 26.01.2015: Nulla Osta per gli aspetti demaniali di interesse |
| MINISTERO DELLA DIFESA -COMANDO REGIONE MILITARE NORD Ufficio logistico infrastrutture e servizi militari - Sez. infrastrutture, demanio, servizi militari e poligoni Corso Vinzaglio, 6 - 10121 TORINO | Avvio di endoprocedimento con richiesta di parere tecnico a vari Enti entro il 2 marzo 2015 (nota prot. n. 20600 del 17.12.2014) |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MINISTERO DELLA DIFESA Marina Militare Comando Marittimo Nord - Uff. Infrastrutture e Demanio | Nota prot. n. 44153 del 13.12.2014: Nulla Osta sotto il profilo demaniale ai soli fini marittimi |
| REGIONE PIEMONTE - PRESIDENZA Piazza Castello, 165 - 10122 Torino | |
| REGIONE PIEMONTE Direzione Innovazione, ricerca, università e sviluppo energetico sostenibile - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile Corso Regina Margherita, 174 - 10152 Torino | |
| REGIONE PIEMONTE Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - Organizzazione Procedurale e operativa Corso Bolzano, 44 - 10121 Torino | |
| PROVINCIA di TORINO - Presidenza Via Maria Vittoria, 12 - 10123 Torino | |
| PROVINCIA DI TORINO Area Viabilità - Servizio Esercizio Viabilità Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino | |
| COMUNE DI COLLEGNO Piazza del Municipio, 1 - 10093 Collegno (TO) | |
| Comune di Pianezza Piazza Leumann, 1 - 10044 Pianezza (TO) | Deliberazione G.C. n. 60 del 05.03.2015 e successiva deliberazione G.C. n. 77 del 26.03.2015, trasmesse dal Settore Territorio - Ufficio Edilizia privata con nota prot. n. 7569 del 12.05.2015: a) sostegno al progetto di riassetto degli ingressi alla S.E. "Pianezza"; b) necessità di rapida esecuzione delle opere; c) eliminazione, qualora depotenziata, della linea T217 "Pianezza-Moncalieri" transitante su via Musinè |
| Consorzio Irriguo della Bealera dei Prati di Pianezza c/o Comune di Pianezza - Piazza Leumann, 1 - 10044 Pianezza (TO) | |
| AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO Via Garibaldi, 75 - 43100 PARMA | |
| ENAC Direzione Operazioni - Sede di Torino Via Raimondo Montecuccoli, 2 - 10121 Torino | Nota prot. n. 0135534 del 24.12.2015: esprime il proprio nulla osta di competenza alla realizzazione dell'impianto, con prescrizioni concernenti la dotazione della segnaletica diurna e notturna per i due tralicci "PIN/PIN" e "P24N/P24N" e per le linee elettriche aeree in partenza dagli stessi (1° campata) |
| ENEL Distribuzione S.p.A - Divisione Infrastrutture e Reti Unità Territoriale Piemonte e Liguria Corso Regina Margherita, 267 - 10143 Torino | Nota prot. n. 0000567 del 02.01.2015: valuta positivamente l'intervento, segnalando l'interferenza dello stesso con impianti ENEL di distribuzione BT e MT |
| Coutenza del Canale di Venaria Casella Postale 184 - 10078 Venaria Reale (TO) | Nota s.p. del 22.12.2014: parere favorevole |
| MINISTERO DELL'INTERNO Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino Corso Regina Margherita, 330 - 10143 Torino | @ Nota prot. n. 0003700 del 02.02.2015: parere di conformità al progetto allegato all'istanza, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorché non espressamente richiamati negli elaborati |
| ARPA Piemonte - Dipartimento di Torino via Pio VII, 9 - 10135 Torino | |
| ENAV S.p.A. Area Operativa Progettazione Spazi Aerei/Settore ostacoli via Salaria, 716 - 00138 Roma | |
| AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Area idrografica Po piemontese - Subarea Piemonte Occidentale - Ufficio operativo di Torino - Via Pastrengo 2/ter - 10024 Moncalieri | Comunica la propria incompetenza, in quanto le opere ricadono al di fuori della delimitazione delle fasce fluviali della Dora Riparia (note prot. n. 36647 del 05.12.2014 e prot. n. 1786 del 28.01.2015) |



Ministero dello Sviluppo Economico

01/03/2016 (ore 10.30)

CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

Riassetto degli ingressi alla S.E. di Pianezza delle linee T.217, T.231, T.233 e T.254 a 220 kV

Nei Comuni di Pianezza (TO) e Collegno (TO)

(EL-341)

| Amministrazioni | Rappresentante | Rappresentante delegato | Telefono | e-mail | FIRMA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------|-------|
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DGMEREEEN Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete | Dott.ssa Marilena Barbaro | | 0647052115 | marilena.barbaro@mise.gov.it | |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - D.G. per i Rifiuti e l'inquinamento | | | | | |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali/Div. II | | | | | |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento per le infrastrutture - D.G. per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche | | | | | |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento per le infrastrutture - D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali | | | | | |
| MINISTERO DELLA SALUTE - Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione - D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio II | | | | | |
| MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Area Risetti Industriali | | | | | |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D.G. Pianificazione e Gestione dello Spettro Radiodiffusione - Div II | | | | | |
| REGIONE PIEMONTE - PRESIDENZA | | | | | |


01/03/2016 (ore 10.30)

CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

Riassetto degli ingressi alla S.E. di Pianezza delle linee T.217, T.231, T.233 e T.254 a 220 kV

Nei Comuni di Pianezza (TO) e Collegno (TO)

(EL-341)

| Amministrazioni | Rappresentante | Rappresentante delegato | Telefono | e-mail | FIRMA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| REGIONE PIEMONTE Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile | | | | | |
| REGIONE PIEMONTE Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - Organizzazione Procedurale e operativa | | | | | |
| PROVINCIA DI TORINO - Presidenza | | | | | |
| PROVINCIA DI TORINO Area Viabilità - Servizio Esercizio Viabilità | | | | | |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Segretariato Regionale per il Piemonte | | | | | |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di Torino | | | | | |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Soprintendenza Archeologia del Piemonte | | | | | |
| COMUNE DI COLLEGNO | | | | | |
| Comune di Pianezza | | | | | |
| Terna Rete Italia S.p.A. - Direzione Territoriale Nord Ovest - UPRI | ZANUSSI PIER LUIGI | | 02.231.1550 | pierluigi.zanussi@terna.it |  |
| MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO D.G. sicurezza attività minerarie ed energetiche - Uff. Naz. Minerario idrocarburi e georisorse - Div. II - Sez. UNMIG BO | | | | | |

FUNZIONALE OSSERVATORE Roberto Cillon
ING ROBERTO CALDARONI

01/03/2016 (ore 10.30)

CONFERENZA DI SERVIZI PER AUTORIZZAZIONE

Riassetto degli ingressi alla S.E. di Pianezza delle linee T.217, T.231, T.233 e T.254 a 220 kV

Nei Comuni di Pianezza (TO) e Collegno (TO)
(EL-341)

| Amministrazioni | Rappresentante | Rappresentante delegato | Telefono | e-mail | FIRMA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|--------|-------|
| MINISTERO DELLA DIFESA Aeronautica Militare Comando 1ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio | | | | | |
| MINISTERO DELLA DIFESA COMANDO REGIONE MILITARE NORD Ufficio logistico infrastrutture e servizi militari - Sez. infrastrutture, demanio, servizi militari e poligoni | | | | | |
| MINISTERO DELLA DIFESA Marina Militare Comando Marittimo Nord - Uff. Infrastrutture e Demanio | | | | | |
| Consorzio Iniguo della Bealera dei Prati di Pianezza c/o Comune di Pianezza - Piazza Leumann, 1 - 10044 Pianezza (TO) | | | | | |
| AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO Via Garibaldi, 75 - 43100 PARMA | | | | | |
| ENAC Direzione Operazioni - Sede di Torino Via Raimondo Montecuccoli, 2 - 10121 Torino | | | | | |
| ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti Unità Territoriale Piemonte e Liguria Corso Regina Margherita, 267 - 10143 Torino | | | | | |
| Coutenza del Canale di Venaria Casella Postale 184 - 10078 Venaria Reale (TO) | | | | | |
| AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Area idrografica Po piemontese - Subarea Piemonte Occidentale - Ufficio operativo di Torino - Via Pastrengo 2/ter - 10024 Moncalieri | | | | | |